

Объект: многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")

Потребитель: коллектив жильцов дома

Адрес: г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1


Подучётные системы:

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тупик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+0.20^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.02.24	24.00	91.60	5.00	109.691	113.733	54.94	4.00	104.350	105.843	36.66	5.340	4.317	5.537	4.321
24.02.24	24.00	92.03	5.00	111.549	115.695	55.96	4.00	105.665	107.230	36.08	5.884	4.356	6.103	4.361
25.02.24	24.00	88.71	5.00	111.892	115.783	54.98	4.00	105.755	107.270	33.74	6.136	4.113	6.349	4.117
26.02.24	24.00	82.40	5.00	112.032	115.438	52.55	4.00	105.793	107.183	29.85	6.239	3.670	6.428	3.675
27.02.24	24.00	82.69	5.00	112.132	115.563	52.77	4.00	106.115	107.520	29.91	6.017	3.671	6.201	3.676
28.02.24	24.00	88.62	5.00	112.000	115.888	55.46	4.00	105.854	107.395	33.16	6.147	4.056	6.360	4.060
29.02.24	24.00	83.91	5.00	112.613	116.153	53.91	4.00	106.523	107.993	30.00	6.090	3.706	6.281	3.711
01.03.24	24.00	74.17	5.00	112.668	115.493	49.85	4.00	106.354	107.615	24.32	6.314	3.052	6.472	3.057
02.03.24	24.00	72.06	5.00	110.619	113.248	48.46	4.00	104.364	105.535	23.61	6.255	2.911	6.404	2.916
03.03.24	24.00	73.69	5.00	112.439	115.223	49.26	4.00	104.924	106.140	24.43	7.514	3.112	7.700	3.118
04.03.24	24.00	72.79	5.00	110.539	113.215	48.81	4.00	104.295	105.483	23.97	6.244	2.951	6.395	2.956
05.03.24	24.00	69.08	5.00	111.092	113.533	47.06	4.00	104.866	105.978	22.02	6.225	2.735	6.362	2.740
06.03.24	24.00	69.03	5.00	112.517	114.985	47.51	4.00	106.134	107.280	21.52	6.382	2.721	6.522	2.726
07.03.24	24.00	71.01	5.00	112.494	115.095	48.66	4.00	105.961	107.160	22.34	6.533	2.827	6.684	2.833
08.03.24	24.00	69.35	5.00	110.737	113.188	47.88	4.00	105.378	106.532	21.47	5.360	2.631	5.478	2.635
09.03.24	24.00	69.53	5.00	111.146	113.618	47.65	4.00	105.286	106.430	21.87	5.859	2.707	5.990	2.712
10.03.24	24.00	68.80	5.00	114.772	117.275	47.95	4.00	107.125	108.303	20.85	7.647	2.754	7.814	2.760
11.03.24	24.00	68.09	5.00	112.898	115.312	47.66	4.00	107.060	108.223	20.43	5.838	2.581	5.963	2.586
12.03.24	24.00	68.16	5.00	114.264	116.713	47.87	4.00	108.041	109.225	20.29	6.223	2.613	6.356	2.618
13.03.24	24.00	68.23	5.00	114.362	116.818	47.84	4.00	108.345	109.530	20.39	6.018	2.616	6.147	2.621
14.03.24	24.00	69.55	5.00	112.967	115.480	48.22	4.00	107.513	108.708	21.33	5.454	2.670	5.575	2.674
15.03.24	24.00	73.19	5.00	114.110	116.900	49.76	4.00	108.419	109.700	23.43	5.691	2.954	5.830	2.959
16.03.24	24.00	69.45	5.00	113.329	115.845	48.08	4.00	107.969	109.163	21.37	5.360	2.676	5.479	2.680
17.03.24	24.00	67.49	5.00	116.440	118.890	47.21	4.00	109.097	110.260	20.28	7.343	2.704	7.498	2.710
18.03.24	24.00	68.00	5.00	115.792	118.263	47.67	4.00	109.654	110.845	20.34	6.138	2.644	6.269	2.649
19.03.24	24.00	68.02	5.00	117.451	119.958	48.11	4.00	111.242	112.473	19.91	6.209	2.633	6.341	2.638
20.03.24	24.00	67.97	5.00	117.180	119.678	48.35	4.00	111.776	113.025	19.62	5.404	2.557	5.519	2.561
21.03.24	24.00	68.00	5.00	116.478	118.962	48.14	4.00	110.639	111.865	19.86	5.839	2.590	5.963	2.595
22.03.24	24.00	68.14	5.00	116.241	118.730	48.08	4.00	110.929	112.155	20.05	5.312	2.584	5.426	2.588
ИТОГО 696.00		73.85	5.00	3282.44	3364.67	49.66	4.00	3105.43	3142.06	24.19	177.02	88.113	181.45	88.254
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 22 Март 2024

Представитель Потребителя: _____ / Бизяев Ю. М. /

