

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-22/03/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,2 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qr, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см ²	P2, кгс/см ²	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.02.24	1,778	0,155	44,51	42,15	2,21	45,98	42,63	2,22	87,77	50,40	37,37	6,50	4,00	24,00	1,778
24.02.24	1,735	0,135	44,05	42,02	1,91	45,51	42,50	1,91	88,24	51,13	37,11	6,50	4,00	24,00	1,735
25.02.24	1,666	0,177	44,67	42,02	2,53	46,08	42,50	2,54	84,62	50,15	34,47	6,50	4,00	24,00	1,665
26.02.24	1,539	0,199	45,02	41,99	2,86	46,26	42,47	2,89	79,30	48,16	31,14	6,50	4,00	24,00	1,538
27.02.24	1,541	0,180	44,74	42,05	2,59	46,03	42,53	2,61	80,38	48,77	31,61	6,50	4,00	24,00	1,540
28.02.24	1,669	0,188	44,68	41,93	2,66	46,11	42,41	2,68	85,40	51,19	34,21	6,50	4,00	24,00	1,668
29.02.24	1,513	0,185	44,76	41,98	2,63	46,02	42,46	2,65	80,24	49,42	30,82	6,50	4,00	24,00	1,512
01.03.24	1,234	0,192	44,46	41,56	2,79	45,46	42,04	2,81	71,05	46,24	24,81	6,50	4,00	24,00	1,233
02.03.24	1,190	0,207	43,36	40,30	2,98	44,31	40,78	3,00	69,84	45,51	24,33	6,50	4,00	24,00	1,189
03.03.24	1,256	0,224	44,08	40,76	3,19	45,08	41,24	3,23	71,21	46,08	25,13	6,50	4,00	24,00	1,255
04.03.24	1,184	0,207	43,11	40,06	2,98	44,07	40,54	3,01	69,97	45,68	24,29	6,50	4,00	24,00	1,183
05.03.24	1,086	0,182	43,11	40,54	2,58	44,07	41,02	2,61	67,34	44,80	22,54	6,50	4,00	24,00	1,085
06.03.24	1,145	0,246	44,67	41,14	3,52	45,63	41,62	3,57	67,28	45,24	22,04	6,50	4,00	24,00	1,144
07.03.24	1,154	0,194	43,64	40,88	2,76	44,60	41,36	2,77	69,38	45,84	23,54	6,50	4,00	24,00	1,153
08.03.24	1,133	0,200	43,22	40,39	2,91	44,18	40,84	2,92	67,46	44,24	23,22	6,50	4,00	24,00	1,132
09.03.24	1,156	0,205	43,72	40,81	2,96	44,67	41,25	2,97	67,93	44,50	23,43	6,50	4,00	24,00	1,155
10.03.24	1,138	0,235	44,56	41,26	3,33	45,52	41,74	3,36	66,80	44,62	22,18	6,50	4,00	24,00	1,137
11.03.24	1,109	0,216	44,58	41,53	3,10	45,54	42,01	3,12	66,48	44,74	21,74	6,50	4,00	24,00	1,108
12.03.24	1,045	0,172	44,10	41,69	2,49	45,05	42,17	2,51	66,04	44,85	21,19	6,50	4,00	24,00	1,045
13.03.24	1,110	0,222	44,40	41,27	3,17	45,36	41,75	3,22	66,56	44,84	21,72	6,50	4,00	24,00	1,109
14.03.24	1,132	0,192	43,95	41,24	2,74	44,91	41,72	2,76	68,09	45,21	22,88	6,50	4,00	24,00	1,131
15.03.24	1,254	0,205	44,73	41,78	2,95	45,77	42,26	2,99	71,71	46,74	24,97	6,50	4,00	24,00	1,253
16.03.24	1,131	0,197	44,40	41,61	2,84	45,36	42,09	2,88	67,77	45,27	22,50	6,50	4,00	24,00	1,130
17.03.24	1,106	0,225	44,86	41,64	3,25	45,82	42,12	3,29	65,86	44,41	21,45	6,50	4,00	24,00	1,105
18.03.24	1,074	0,181	44,82	42,31	2,60	45,78	42,79	2,62	66,37	45,05	21,32	6,50	4,00	24,00	1,073
19.03.24	1,047	0,191	45,04	42,35	2,78	45,99	42,83	2,82	65,40	44,97	20,43	6,50	4,00	24,00	1,046
20.03.24	1,035	0,194	44,70	42,06	2,74	45,62	42,54	2,76	65,10	44,72	20,38	6,50	4,00	24,00	1,034
21.03.24	1,062	0,212	44,80	41,86	3,04	45,76	42,34	3,06	65,89	45,20	20,69	6,50	4,00	24,00	1,061
22.03.24	1,054	0,197	44,61	41,93	2,81	45,57	42,41	2,83	65,98	45,20	20,78	6,50	4,00	24,00	1,053
Итого:	36,276	5,715	1285,35	1203,11	81,90	1316,11	1216,96	82,61	71,57	46,32	25,25	6,50	4,00	696,00	36,260

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.03.24



/ Пономарёв С. В. /