

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/24г.-22/11/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3,6 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х83В6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.10.24	2,790	108,31	101,56	6,75	110,77	102,60	69,65	46,81	22,84	5,50	4,00	24,00	6,90	2,766
24.10.24	2,724	108,26	101,12	7,14	110,68	102,19	69,12	47,09	22,03	5,50	4,00	24,00	7,30	2,698
25.10.24	2,499	107,47	101,62	5,85	109,70	102,63	67,42	46,72	20,70	5,50	4,00	24,00	5,97	2,478
26.10.24	2,530	107,53	101,71	5,82	109,84	102,77	68,31	47,36	20,95	5,50	4,00	24,00	5,95	2,509
27.10.24	2,505	106,78	100,68	6,10	109,03	101,72	68,00	47,21	20,79	5,50	4,00	24,00	6,23	2,483
28.10.24	2,571	112,83	107,52	5,31	115,28	108,75	69,09	48,60	20,49	5,50	4,00	24,00	5,43	2,552
29.10.24	2,652	116,77	111,08	5,69	119,34	112,34	69,14	48,79	20,35	5,50	4,00	24,00	5,82	2,632
30.10.24	2,746	116,22	108,81	7,41	118,71	110,01	68,45	47,86	20,59	5,50	4,00	24,00	7,57	2,719
31.10.24	2,764	114,69	107,43	7,26	117,19	108,63	68,85	47,77	21,08	5,50	4,00	24,00	7,42	2,738
01.11.24	2,653	105,62	99,25	6,37	107,93	100,31	68,99	46,67	22,32	5,50	4,00	24,00	6,51	2,630
02.11.24	2,570	98,70	93,06	5,64	100,87	94,02	69,26	45,87	23,39	5,50	4,00	24,00	5,76	2,550
03.11.24	2,519	99,22	92,73	6,49	101,35	93,69	67,98	45,56	22,42	5,50	4,00	24,00	6,63	2,496
04.11.24	2,521	100,68	93,76	6,92	102,84	94,72	67,86	45,98	21,88	5,50	4,00	24,00	7,07	2,496
05.11.24	2,564	99,85	93,28	6,57	102,02	94,24	68,66	46,01	22,65	5,50	4,00	24,00	6,71	2,540
06.11.24	2,609	103,55	97,87	5,68	105,86	98,92	69,59	46,99	22,60	5,50	4,00	24,00	5,81	2,589
07.11.24	2,727	113,21	107,28	5,93	115,69	108,45	69,23	47,64	21,59	5,50	4,00	24,00	6,06	2,706
08.11.24	2,709	111,75	106,72	5,03	114,16	107,90	68,74	46,62	22,12	5,50	4,00	24,00	5,14	2,691
09.11.24	2,676	111,42	105,75	5,67	113,83	106,81	67,77	46,09	21,68	5,50	4,00	24,00	5,79	2,656
10.11.24	2,741	110,57	104,39	6,18	112,95	105,41	68,12	45,89	22,23	5,50	4,00	24,00	6,31	2,719
11.11.24	2,649	109,08	103,68	5,40	111,36	104,67	67,28	45,24	22,04	5,50	4,00	24,00	5,51	2,630
12.11.24	3,035	113,50	108,40	5,10	116,20	109,60	72,05	47,47	24,58	5,50	4,00	24,00	5,22	3,017
13.11.24	3,440	115,13	109,09	6,04	118,17	110,30	76,47	49,19	27,28	5,50	4,00	24,00	6,20	3,418
14.11.24	3,364	114,17	108,10	6,07	117,11	109,35	75,43	48,56	26,87	5,50	4,00	24,00	6,23	3,342
15.11.24	2,899	108,62	101,15	7,47	110,93	102,14	67,97	44,32	23,65	5,50	4,00	24,00	7,63	2,872
16.11.24	3,044	114,46	108,67	5,79	117,07	109,76	70,27	46,00	24,27	5,50	4,00	24,00	5,92	3,023
17.11.24	3,399	115,81	108,99	6,82	118,75	110,19	75,02	48,54	26,48	5,50	4,00	24,00	6,99	3,374
18.11.24	2,962	114,40	109,16	5,24	117,01	110,32	70,49	46,75	23,74	5,50	4,00	24,00	5,36	2,943
19.11.24	3,071	115,82	109,39	6,43	118,49	110,59	71,18	47,31	23,87	5,50	4,00	24,00	6,58	3,048
20.11.24	3,287	117,43	111,32	6,11	120,38	112,55	74,28	48,86	25,42	5,50	4,00	24,00	6,26	3,265
21.11.24	3,021	116,33	110,15	6,18	119,02	111,36	70,90	47,46	23,44	5,50	4,00	24,00	6,32	2,999
22.11.24	3,023	116,03	109,55	6,48	118,67	110,71	70,49	47,05	23,44	5,50	4,00	24,00	6,63	3,000
Итого:	87,264	3424,21	3233,27	190,94	3501,20	3267,65	69,87	47,04	22,83	5,50	4,00	744,00	195,23	86,577

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

23.11.24