

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/24г.-22/08/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,4 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x83B6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.24	2,167	83,07	76,43	6,64	84,83	77,17	68,26	45,82	22,44	5,50	4,00	24,00	6,78	2,111
24.09.24	2,220	81,63	74,66	6,97	83,42	75,39	68,87	45,57	23,30	5,50	4,00	24,00	7,12	2,161
25.09.24	2,332	83,39	76,76	6,63	85,24	77,48	69,05	44,62	24,43	5,50	4,00	24,00	6,78	2,276
26.09.24	2,404	79,66	72,41	7,25	81,44	73,13	69,58	43,34	26,24	5,50	4,00	24,00	7,41	2,343
27.09.24	2,360	77,62	71,17	6,45	79,34	71,87	69,85	43,01	26,84	5,50	4,00	24,00	6,59	2,306
28.09.24	2,458	78,98	71,54	7,44	80,75	72,20	69,83	42,72	27,11	5,50	4,00	24,00	7,61	2,396
29.09.24	2,484	79,30	71,10	8,20	81,03	71,70	68,93	41,95	26,98	5,50	4,00	24,00	8,38	2,415
30.09.24	2,421	78,45	70,86	7,59	80,16	71,44	68,63	41,81	26,82	5,50	4,00	24,00	7,76	2,357
01.10.24	2,532	97,02	89,32	7,70	99,08	90,21	67,88	45,39	22,49	5,50	4,00	24,00	7,86	2,467
02.10.24	2,639	110,41	102,72	7,69	112,72	103,83	67,78	47,16	20,62	5,50	4,00	24,00	7,85	2,574
03.10.24	2,736	109,96	102,21	7,75	112,38	103,35	69,28	47,78	21,50	5,50	4,00	24,00	7,92	2,671
04.10.24	2,631	109,14	102,38	6,76	111,48	103,50	68,59	47,43	21,16	5,50	4,00	24,00	6,90	2,574
05.10.24	2,688	109,00	102,44	6,56	111,47	103,58	69,76	47,99	21,77	5,50	4,00	24,00	6,71	2,633
06.10.24	2,701	110,32	102,43	7,89	112,76	103,57	69,06	48,02	21,04	5,50	4,00	24,00	8,06	2,635
07.10.24	2,648	111,48	104,10	7,38	113,93	105,29	69,34	48,82	20,52	5,50	4,00	24,00	7,54	2,586
08.10.24	2,695	111,87	104,11	7,76	114,31	105,31	68,94	48,20	20,74	5,50	4,00	24,00	7,93	2,630
09.10.24	2,685	112,02	104,21	7,81	114,48	105,41	69,13	48,53	20,60	5,50	4,00	24,00	7,98	2,619
10.10.24	2,635	111,35	104,17	7,18	113,82	105,37	69,20	48,67	20,53	5,50	4,00	24,00	7,34	2,575
11.10.24	2,511	109,71	103,25	6,46	111,99	104,39	67,46	47,36	20,10	5,50	4,00	24,00	6,59	2,457
12.10.24	3,005	115,21	102,89	12,32	117,68	104,03	68,35	47,33	21,02	5,50	4,00	24,00	12,58	2,902
13.10.24	2,687	107,30	99,29	8,01	109,55	100,28	67,60	45,99	21,61	5,50	4,00	24,00	8,18	2,620
14.10.24	2,743	107,48	100,60	6,88	109,80	101,57	68,72	46,18	22,54	5,50	4,00	24,00	7,03	2,685
15.10.24	2,672	104,81	98,58	6,23	107,07	99,55	68,66	45,92	22,74	5,50	4,00	24,00	6,36	2,620
16.10.24	2,747	106,52	99,93	6,59	108,81	100,90	68,70	45,76	22,94	5,50	4,00	24,00	6,73	2,692
17.10.24	2,668	102,30	95,72	6,58	104,49	96,66	68,07	44,88	23,19	5,50	4,00	24,00	6,72	2,613
18.10.24	2,658	103,77	98,04	5,73	105,99	99,00	68,35	45,21	23,14	5,50	4,00	24,00	5,85	2,610
19.10.24	2,715	105,14	98,42	6,72	107,38	99,38	68,23	45,30	22,93	5,50	4,00	24,00	6,86	2,659
20.10.24	2,649	107,53	100,69	6,84	109,78	101,67	67,33	45,58	21,75	5,50	4,00	24,00	6,98	2,592
21.10.24	1,550	55,62	50,42	5,20	56,81	50,87	68,84	45,23	23,61	5,50	4,00	24,00	5,31	1,506
22.10.24	2,608	97,35	89,24	8,11	99,44	90,10	68,56	45,59	22,97	5,50	4,00	24,00	8,28	2,540
Итого:	76,649	2957,41	2740,09	217,32	3021,43	2768,20	68,69	45,91	22,79	5,50	4,00	720,00	222,03	74,824

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.10.24



/ Пономарёв С. В. /