

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 10-2024

Отчет сформирован 22.10.24

Дата и время печати 23.10.24 6:19:17

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
23.09.24 00:00	*	24.00	66.23	5.000	58.330	59.515	41.37	3.000	53.008	53.445	5.329	5.437	1.668
24.09.24 00:00	*	24.00	66.85	5.000	56.755	57.928	41.12	3.000	50.531	50.943	6.240	6.369	1.713
25.09.24 00:00	*	24.00	66.82	5.000	45.478	46.418	39.95	3.000	41.037	41.353	4.442	4.534	1.397
26.09.24 00:00	*	24.00	66.97	5.000	54.838	55.975	38.89	3.000	49.264	49.623	5.591	5.707	1.753
27.09.24 00:00	*	24.00	67.38	5.000	53.887	55.018	38.38	3.000	48.211	48.553	5.683	5.802	1.777
28.09.24 00:00	*	24.00	67.15	5.000	53.753	54.873	37.99	3.000	48.270	48.605	5.485	5.599	1.772
29.09.24 00:00	*	24.00	66.53	5.000	53.886	54.990	37.67	3.000	47.796	48.123	6.099	6.224	1.780
30.09.24 00:00	-	24.00	66.13	5.000	53.952	55.045	37.62	3.000	47.747	48.073	6.205	6.331	1.767
01.10.24 00:00	-	24.00	66.24	5.000	65.566	66.898	41.35	3.000	59.960	60.455	5.606	5.720	1.861
02.10.24 00:00	*	24.00	66.35	5.000	76.219	77.773	43.64	3.000	70.541	71.188	5.701	5.817	1.978
03.10.24 00:00	*	24.00	67.86	5.000	75.160	76.758	43.98	3.000	69.617	70.265	5.551	5.669	2.037
04.10.24 00:00	*	24.00	67.07	5.000	75.476	77.045	43.42	3.000	69.625	70.258	5.864	5.986	2.037
05.10.24 00:00	*	24.00	67.99	5.000	75.306	76.913	44.03	3.000	69.434	70.083	5.896	6.021	2.061
06.10.24 00:00	*	24.00	67.87	5.000	75.728	77.338	44.24	3.000	69.359	70.013	6.385	6.520	2.069
07.10.24 00:00	*	24.00	67.87	5.000	76.046	77.663	45.10	3.000	71.040	71.735	5.051	5.158	1.958
08.10.24 00:00	*	24.00	67.58	5.000	72.611	74.143	44.51	3.000	67.771	68.418	4.867	4.969	1.890
09.10.24 00:00	*	24.00	67.46	5.000	76.524	78.133	44.57	3.000	71.174	71.855	5.369	5.482	1.989
10.10.24 00:00	*	24.00	67.80	5.000	76.626	78.253	44.97	3.000	70.907	71.598	5.740	5.862	2.005
11.10.24 00:00	*	24.00	66.32	5.000	74.701	76.223	43.86	3.000	69.712	70.358	5.024	5.127	1.897
12.10.24 00:00	*	24.00	66.59	5.000	74.673	76.205	43.26	3.000	69.541	70.168	5.174	5.281	1.964
13.10.24 00:00	*	24.00	66.07	5.000	72.828	74.300	41.84	3.000	66.447	67.007	6.447	6.577	2.031
14.10.24 00:00	*	24.00	66.91	5.000	73.437	74.958	41.96	3.000	67.562	68.135	5.929	6.052	2.078
15.10.24 00:00	*	24.00	66.96	5.000	71.899	73.390	41.51	3.000	66.277	66.828	5.667	5.784	2.063
16.10.24 00:00	*	24.00	66.68	5.000	72.465	73.955	41.35	3.000	66.864	67.415	5.622	5.738	2.065
17.10.24 00:00	*	24.00	66.69	5.000	69.424	70.853	40.90	3.000	64.120	64.638	5.316	5.425	2.005
18.10.24 00:00	*	24.00	66.24	5.000	71.215	72.663	40.85	3.000	65.476	66.003	5.768	5.886	2.041
19.10.24 00:00	*	24.00	66.30	5.000	71.811	73.273	40.91	3.000	65.668	66.198	6.158	6.283	2.072
20.10.24 00:00	*	24.00	66.07	5.000	73.432	74.918	41.45	3.000	67.236	67.793	6.241	6.367	2.063
21.10.24 00:00	*	24.00	66.21	5.000	65.313	66.645	42.37	3.000	60.448	60.973	5.055	5.158	1.767
22.10.24 00:00	*	24.00	67.57	5.000	79.962	81.648	44.00	3.000	74.409	75.103	5.570	5.687	2.127
ИТОГО		720.00	66.89	5.000	2047.300	2089.700	41.90	3.000	1879.05	1895.20	169.071	172.570	57.684
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: 8.4 °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 172.57 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 57.684 Гкал.

Дата: 23.10.24

Исполнитель: _____ (Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____

