

Объект: многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")

Потребитель: коллектив жильцов дома

Адрес: г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1


Подучётные системы:

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тулик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+8.40^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.09.24	24.00	67.77	5.00	83.639	85.413	46.36	4.00	78.131	78.935	21.41	5.508	2.042	5.625	2.001
24.09.24	24.00	68.43	5.00	81.281	83.035	46.30	4.00	75.713	76.490	22.12	5.568	2.052	5.688	2.011
25.09.24	24.00	68.46	5.00	66.161	67.590	45.23	4.00	61.639	62.243	23.23	4.522	1.738	4.620	1.705
26.09.24	24.00	68.76	5.00	80.660	82.418	44.37	4.00	74.656	75.360	24.39	6.005	2.229	6.135	2.185
27.09.24	24.00	69.26	5.00	78.957	80.700	44.23	4.00	73.174	73.860	25.04	5.783	2.228	5.910	2.185
28.09.24	24.00	69.00	5.00	79.950	81.702	43.95	4.00	73.381	74.060	25.05	6.569	2.286	6.713	2.237
29.09.24	24.00	68.38	5.00	80.294	82.025	43.30	4.00	72.927	73.583	25.08	7.367	2.327	7.526	2.272
30.09.24	24.00	67.94	5.00	79.773	81.473	43.23	4.00	72.917	73.570	24.72	6.856	2.263	7.003	2.212
01.10.24	24.00	67.64	5.00	96.854	98.900	46.61	4.00	90.987	91.935	21.03	5.867	2.307	5.991	2.263
02.10.24	24.00	67.50	5.00	113.171	115.552	48.63	4.00	107.021	108.230	18.87	6.150	2.431	6.280	2.385
03.10.24	24.00	69.14	5.00	111.991	114.455	49.42	4.00	106.236	107.475	19.72	5.755	2.489	5.881	2.447
04.10.24	24.00	68.31	5.00	111.427	113.825	48.99	4.00	106.304	107.523	19.32	5.124	2.401	5.234	2.363
05.10.24	24.00	69.26	5.00	111.608	114.073	49.54	4.00	106.129	107.372	19.72	5.479	2.470	5.600	2.429
06.10.24	24.00	69.15	5.00	112.783	115.265	49.70	4.00	105.985	107.235	19.44	6.797	2.526	6.947	2.476
07.10.24	24.00	69.08	5.00	113.560	116.055	50.32	4.00	108.300	109.608	18.77	5.260	2.393	5.376	2.354
08.10.24	24.00	68.81	5.00	108.436	110.800	50.03	4.00	103.240	104.473	18.77	5.196	2.293	5.309	2.254
09.10.24	24.00	68.70	5.00	113.913	116.390	49.93	4.00	108.578	109.870	18.77	5.335	2.401	5.451	2.362
10.10.24	24.00	69.01	5.00	113.878	116.375	50.66	4.00	108.614	109.943	18.35	5.264	2.354	5.379	2.315
11.10.24	24.00	67.55	5.00	111.941	114.300	49.47	4.00	107.783	109.043	18.07	4.158	2.227	4.246	2.196
12.10.24	24.00	67.84	5.00	112.862	115.260	48.78	4.00	107.563	108.785	19.06	5.300	2.407	5.412	2.368
13.10.24	24.00	67.40	5.00	110.021	112.330	47.52	4.00	102.978	104.090	19.88	7.043	2.518	7.191	2.465
14.10.24	24.00	68.26	5.00	110.780	113.160	48.01	4.00	104.508	105.660	20.25	6.271	2.540	6.406	2.494
15.10.24	24.00	68.34	5.00	107.781	110.103	47.41	4.00	102.298	103.397	20.94	5.484	2.513	5.602	2.473
16.10.24	24.00	68.01	5.00	109.013	111.340	47.27	4.00	103.323	104.428	20.74	5.690	2.526	5.812	2.484
17.10.24	24.00	68.17	5.00	104.825	107.073	46.82	4.00	99.189	100.230	21.35	5.636	2.499	5.757	2.457
18.10.24	24.00	67.62	5.00	106.205	108.448	46.59	4.00	101.449	102.503	21.03	4.756	2.453	4.857	2.418
19.10.24	24.00	67.72	5.00	107.971	110.257	46.54	4.00	101.866	102.923	21.18	6.105	2.567	6.234	2.521
20.10.24	24.00	67.43	5.00	111.255	113.593	47.03	4.00	104.286	105.390	20.40	6.969	2.592	7.115	2.540
21.10.24	24.00	67.85	5.00	92.269	94.235	46.90	4.00	87.311	88.232	20.95	4.959	2.162	5.064	2.126
22.10.24	24.00	68.72	5.00	107.988	110.338	47.72	4.00	102.781	103.900	21.00	5.207	2.514	5.320	2.475
ИТОГО	720.00	68.31	5.00	3031.25	3096.48	47.64	4.00	2859.27	2890.34	20.67	171.98	70.748	175.68	69.475
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 22 Октября 2024

Представитель Потребителя: _____ / Бизяев Ю. М. /

