

ОТЧЕТ
о точных параметрах теплоснабжения
23/09/24г.-22/10/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,4 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.09.24	0,943	70,254	69,357	0,898	71,776	70,351	68,67	55,16	13,51	4,05	3,27	24:00
24.09.24	1,024	76,884	76,849	0,036	78,524	77,932	68,05	54,75	13,30	4,24	3,49	24:00
25.09.24	1,134	76,194	76,176	0,018	77,850	77,217	68,76	53,96	14,80	4,43	3,75	24:00
26.09.24	1,206	83,236	83,244	-0,008	85,032	84,386	68,57	54,04	14,53	4,48	3,71	24:00
27.09.24	1,192	95,615	95,644	-0,029	97,636	97,019	67,76	55,30	12,46	4,75	3,67	24:00
28.09.24	1,200	93,163	93,185	-0,021	95,149	94,519	68,04	55,21	12,83	4,67	3,64	24:00
29.09.24	1,253	88,952	88,971	-0,018	90,888	90,226	68,86	54,82	14,04	4,70	3,68	24:00
30.09.24	1,120	83,377	83,359	0,018	85,181	84,554	68,61	55,24	13,37	4,71	3,68	24:00
01.10.24	0,970	69,077	69,011	0,065	70,599	70,004	69,32	55,31	14,01	4,63	3,56	24:00
02.10.24	1,014	81,613	81,570	0,044	83,320	82,727	67,81	55,17	12,64	4,67	3,59	24:00
03.10.24	1,079	86,927	86,912	0,014	88,765	88,165	67,86	55,40	12,46	4,71	3,70	24:00
04.10.24	1,179	90,924	90,943	-0,019	92,857	92,237	68,05	55,07	12,98	4,82	3,86	24:00
05.10.24	1,194	96,951	96,954	-0,003	98,989	98,345	67,57	55,34	12,23	4,79	3,84	24:00
06.10.24	1,106	92,370	92,349	0,020	94,310	93,689	67,53	55,60	11,93	4,80	3,84	24:00
07.10.24	0,977	76,075	76,003	0,073	77,717	77,111	68,53	55,75	12,78	4,86	3,83	24:00
08.10.24	1,059	78,057	78,039	0,019	79,749	79,154	68,70	55,16	13,54	4,86	3,84	24:00
09.10.24	0,980	75,560	75,549	0,010	77,194	76,650	68,62	55,68	12,94	4,74	3,67	24:00
10.10.24	1,000	81,252	81,295	-0,043	82,983	82,482	68,14	55,68	12,46	4,67	3,62	24:00
11.10.24	1,094	93,935	94,012	-0,077	95,897	95,382	67,31	55,73	11,58	4,66	3,63	24:00
12.10.24	1,284	105,122	105,246	-0,123	107,321	106,751	67,36	55,15	12,21	4,58	3,61	24:00
13.10.24	1,499	118,417	118,613	-0,196	120,901	120,288	67,46	54,79	12,67	4,27	3,36	24:00
14.10.24	1,506	112,524	112,648	-0,125	114,927	114,237	68,18	54,71	13,47	4,37	3,45	24:00
15.10.24	1,425	98,760	98,820	-0,060	100,915	100,201	68,92	54,48	14,44	4,53	3,62	23:25
16.10.24	1,271	105,543	105,533	0,009	107,843	107,136	68,94	56,43	12,51	4,81	3,98	24:00
17.10.24	1,392	104,717	104,740	-0,024	106,926	106,197	67,76	54,37	13,39	4,59	3,79	24:00
18.10.24	1,388	101,567	101,574	-0,007	103,727	102,983	68,01	54,34	13,67	4,74	3,93	24:00
19.10.24	1,396	106,042	106,076	-0,033	108,270	107,549	67,63	54,32	13,31	4,72	3,93	24:00
20.10.24	1,314	105,662	105,690	-0,027	107,854	107,172	67,12	54,68	12,44	4,77	3,97	24:00
21.10.24	1,150	85,536	85,474	0,062	87,370	86,683	68,31	54,88	13,43	4,72	3,83	24:00
22.10.24	1,151	86,119	86,047	0,071	87,962	87,265	68,23	54,90	13,33	4,74	3,83	24:00
Итого:	35,503	2720,43	2719,88	0,54	2778,43	2758,61	68,16	55,05	13,11	4,64	3,70	719:25

Представитель сервисной фирмы:

23.10.24



Пономарёв С. В. /