

Месячный отчет за Сентябрь 2024 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.24

Конец отчетного периода: 22.09.24

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.

Идентификационный номер прибора: ИД=59524

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.08.24	23:00	24.00	71.33	4.78	23.084	23.623	68.00	3.08	21.941	22.411	1.144	1.170	0.155	0.136
24.08.24	23:00	24.00	69.61	4.77	22.550	23.053	66.46	3.12	21.763	22.210	0.787	0.805	0.124	0.111
25.08.24	23:00	24.00	67.38	4.73	23.001	23.484	64.39	3.08	21.734	22.155	1.267	1.293	0.151	0.130
26.08.24	23:00	24.00	68.59	4.71	22.353	22.838	65.37	3.09	21.114	21.534	1.239	1.266	0.154	0.133
27.08.24	23:00	24.00	69.79	4.71	22.756	23.266	66.48	3.07	21.578	22.021	1.178	1.205	0.154	0.135
28.08.24	23:00	24.00	69.16	4.76	22.903	23.408	65.98	3.10	21.572	22.009	1.340	1.369	0.162	0.140
29.08.24	23:00	24.00	70.54	4.83	23.201	23.731	67.19	3.13	21.853	22.311	1.355	1.386	0.169	0.147
30.08.24	23:00	24.00	71.79	4.74	23.152	23.699	68.40	3.11	21.560	22.027	1.592	1.630	0.188	0.162
31.08.24	23:00	24.00	70.46	4.71	22.654	23.171	67.08	3.09	21.536	21.986	1.118	1.144	0.152	0.134
01.09.24	23:00	24.00	68.99	4.63	22.336	22.826	65.66	3.11	20.915	21.335	1.421	1.453	0.168	0.145
02.09.24	23:00	24.00	67.66	4.66	22.322	22.794	64.39	3.11	21.053	21.460	1.270	1.297	0.155	0.134
03.09.24	23:00	24.00	68.35	4.66	22.614	23.101	64.98	3.09	21.209	21.627	1.413	1.443	0.169	0.145
04.09.24	23:00	24.00	67.09	4.61	22.596	23.066	63.87	3.08	21.083	21.485	1.516	1.547	0.170	0.145
05.09.24	23:00	24.00	70.61	4.62	22.487	23.002	67.06	3.06	21.199	21.642	1.292	1.321	0.167	0.145
06.09.24	23:00	24.00	72.91	4.70	22.988	23.547	69.31	3.05	21.660	22.141	1.328	1.361	0.176	0.154
07.09.24	23:00	24.00	73.56	4.64	22.678	23.238	69.67	3.03	21.468	21.949	1.210	1.240	0.173	0.153
08.09.24	23:00	24.00	74.12	4.63	22.770	23.340	70.22	3.03	21.414	21.901	1.361	1.395	0.185	0.162
09.09.24	23:00	24.00	76.88	4.65	22.826	23.438	72.82	3.03	21.573	22.046	1.304	1.339	0.189	0.167
10.09.24	23:00	24.00	75.33	4.71	23.126	23.723	71.52	3.03	21.824	22.338	1.302	1.335	0.182	0.160
11.09.24	23:00	24.00	76.02	4.39	22.007	22.585	71.76	2.98	20.584	21.071	1.424	1.461	0.196	0.173
12.09.24	23:00	24.00	76.14	4.44	22.124	22.706	71.94	2.97	20.875	21.372	1.248	1.281	0.183	0.163
13.09.24	23:00	24.00	78.55	4.51	22.461	23.087	74.11	2.96	21.180	21.712	1.281	1.317	0.195	0.174
14.09.24	23:00	24.00	79.15	4.46	22.528	23.165	74.74	2.91	21.158	21.698	1.370	1.409	0.203	0.180
15.09.24	23:00	24.00	72.25	4.42	22.170	22.701	68.63	2.96	20.704	21.157	1.465	1.500	0.181	0.157
16.09.24	23:00	24.00	70.79	4.71	23.126	23.658	67.02	3.07	21.456	21.903	1.673	1.711	0.200	0.172
17.09.24	23:00	24.00	72.26	4.46	21.606	22.123	68.06	3.13	19.832	20.258	1.778	1.821	0.212	0.183
18.09.24	23:00	24.00	73.21	4.11	20.874	21.386	60.31	3.61	19.990	20.338	1.590	1.629	0.359	0.332
19.09.24	23:00	24.00	69.10	4.23	26.823	27.414	46.26	4.33	25.289	25.549	1.534	1.568	0.683	0.658
20.09.24	23:00	24.00	68.60	4.33	26.525	27.101	45.63	4.46	24.582	24.828	1.944	1.986	0.698	0.666
21.09.24	23:00	24.00	70.74	4.43	25.533	26.120	48.43	4.58	24.152	24.423	1.381	1.413	0.637	0.614
22.09.24	23:00	24.00	69.77	4.21	23.772	24.305	48.23	4.42	22.621	22.873	1.151	1.177	0.568	0.548
ИТОГО		744.00	71.64	4.58	711.946	728.699	65.29	3.25	670.423	683.770	42.276	43.271	7.462	6.756
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 16.70°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 16.70°C

Дата: 22 Сентябрь 2024

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2024 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.24
Конец отчетного периода: 22.09.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчѐт)
			t1	P1	M1	V1		
23.08.24	23:00	24.00	67.97	5.28	1.010	1.032	0.069	0.052
24.08.24	23:00	24.00	65.61	5.20	0.636	0.649	0.042	0.031
25.08.24	23:00	24.00	64.54	5.18	1.119	1.141	0.072	0.054
26.08.24	23:00	24.00	66.24	5.13	1.103	1.125	0.073	0.055
27.08.24	23:00	24.00	66.79	5.20	1.090	1.113	0.073	0.055
28.08.24	23:00	24.00	66.11	5.24	1.340	1.367	0.089	0.066
29.08.24	23:00	24.00	67.75	5.30	1.367	1.396	0.093	0.070
30.08.24	23:00	24.00	68.32	5.24	1.459	1.490	0.100	0.075
31.08.24	23:00	24.00	67.27	5.18	0.959	0.979	0.065	0.049
01.09.24	23:00	24.00	66.56	5.07	1.353	1.381	0.090	0.067
02.09.24	23:00	24.00	65.03	5.12	1.313	1.339	0.085	0.063
03.09.24	23:00	24.00	65.82	5.04	1.434	1.463	0.094	0.070
04.09.24	23:00	24.00	64.39	5.03	1.503	1.532	0.097	0.072
05.09.24	23:00	24.00	67.39	5.07	1.166	1.190	0.079	0.059
06.09.24	23:00	24.00	68.35	5.20	1.179	1.204	0.081	0.061
07.09.24	23:00	24.00	70.31	5.10	1.062	1.087	0.075	0.057
08.09.24	23:00	24.00	70.73	5.11	1.246	1.275	0.088	0.067
09.09.24	23:00	24.00	72.55	5.08	1.174	1.203	0.085	0.066
10.09.24	23:00	24.00	70.62	5.18	1.162	1.189	0.082	0.063
11.09.24	23:00	24.00	72.85	4.84	1.301	1.333	0.095	0.073
12.09.24	23:00	24.00	71.83	4.88	1.123	1.150	0.081	0.062
13.09.24	23:00	24.00	74.92	5.02	1.152	1.182	0.086	0.067
14.09.24	23:00	24.00	74.63	4.94	1.234	1.266	0.092	0.072
15.09.24	23:00	24.00	66.23	4.88	1.364	1.392	0.090	0.068
16.09.24	23:00	24.00	68.11	5.20	1.666	1.702	0.114	0.086
17.09.24	23:00	24.00	69.27	4.74	1.771	1.810	0.123	0.093
18.09.24	23:00	24.00	69.29	4.62	1.441	1.473	0.100	0.076
19.09.24	23:00	24.00	65.03	4.75	1.392	1.419	0.091	0.067
20.09.24	23:00	24.00	66.01	4.90	1.742	1.777	0.115	0.086
21.09.24	23:00	24.00	67.53	4.97	1.072	1.095	0.072	0.055
22.09.24	23:00	24.00	65.17	4.78	0.946	0.965	0.062	0.046
ИТОГО		744.00	68.17	5.05	38.881	39.715	2.650	2.001
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет, при tхв.факт=+ 16.70°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 16.70°C

Дата: 22 Сентябрь 2024

Представитель потребителя

/С. В. Пономарев/

