

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-22/09/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,7 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x83B6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.24	0,548	7,82	0,00	7,82	8,01	0,00	70,22	30,17	40,05	5,50	4,00	24,00	8,01	0,417
24.08.24	0,446	6,51	0,00	6,51	6,67	0,00	68,17	30,25	37,92	5,50	4,00	24,00	6,67	0,337
25.08.24	0,466	7,03	0,00	7,03	7,20	0,00	66,41	30,03	36,38	5,50	4,00	24,00	7,20	0,349
26.08.24	0,534	7,86	0,00	7,86	8,05	0,00	68,15	29,60	38,55	5,50	4,00	24,00	8,05	0,403
27.08.24	0,544	7,86	0,00	7,86	8,03	0,00	69,10	29,68	39,42	5,50	4,00	24,00	8,03	0,413
28.08.24	0,505	7,41	0,00	7,41	7,57	0,00	68,05	29,56	38,49	5,50	4,00	24,00	7,57	0,381
29.08.24	0,534	7,64	0,00	7,64	7,82	0,00	69,92	29,43	40,49	5,50	4,00	24,00	7,82	0,406
30.08.24	0,476	6,75	0,00	6,75	6,91	0,00	70,22	29,49	40,73	5,50	4,00	24,00	6,91	0,363
31.08.24	0,509	7,31	0,00	7,31	7,47	0,00	69,47	29,54	39,93	5,50	4,00	24,00	7,47	0,387
01.09.24	0,553	8,14	0,00	8,14	8,31	0,00	67,77	29,30	38,47	5,50	4,00	24,00	8,31	0,417
02.09.24	0,604	9,09	0,00	9,09	9,30	0,00	66,73	28,77	37,96	5,50	4,00	24,00	9,30	0,452
03.09.24	0,571	8,48	0,00	8,48	8,66	0,00	67,34	28,27	39,07	5,50	4,00	24,00	8,66	0,429
04.09.24	0,558	8,42	0,00	8,42	8,61	0,00	66,23	27,99	38,24	5,50	4,00	24,00	8,61	0,417
05.09.24	0,541	7,78	0,00	7,78	7,96	0,00	69,56	27,96	41,60	5,50	4,00	24,00	7,96	0,411
06.09.24	0,536	7,50	0,00	7,50	7,70	0,00	71,18	28,15	43,03	5,50	4,00	24,00	7,70	0,411
07.09.24	0,524	7,22	0,00	7,22	7,42	0,00	72,85	27,99	44,86	5,50	4,00	24,00	7,42	0,403
08.09.24	0,613	8,41	0,00	8,41	8,61	0,00	72,87	27,85	45,02	5,50	4,00	24,00	8,61	0,473
09.09.24	0,568	7,53	0,00	7,53	7,73	0,00	75,26	27,92	47,34	5,50	4,00	24,00	7,73	0,442
10.09.24	0,574	7,84	0,00	7,84	8,03	0,00	73,44	28,10	45,34	5,50	4,00	24,00	8,03	0,443
11.09.24	0,606	8,13	0,00	8,13	8,34	0,00	74,42	28,03	46,39	5,50	4,00	24,00	8,34	0,470
12.09.24	0,590	7,93	0,00	7,93	8,12	0,00	74,56	27,69	46,87	5,50	4,00	24,00	8,12	0,458
13.09.24	0,679	8,84	0,00	8,84	9,06	0,00	76,73	25,99	50,74	5,50	4,00	24,00	9,06	0,531
14.09.24	0,562	7,34	0,00	7,34	7,54	0,00	76,41	22,44	53,97	5,50	4,00	24,00	7,54	0,439
15.09.24	0,647	9,47	0,00	9,47	9,68	0,00	68,55	20,51	48,04	5,50	4,00	24,00	9,68	0,489
16.09.24	0,579	8,38	0,00	8,38	8,57	0,00	69,08	18,30	50,78	5,50	4,00	24,00	8,57	0,439
17.09.24	0,610	8,61	0,00	8,61	8,83	0,00	70,69	17,91	52,78	5,50	4,00	24,00	8,83	0,466
18.09.24	1,221	34,78	28,90	5,88	35,64	29,19	73,22	45,80	27,42	5,50	4,00	24,00	6,03	1,123
19.09.24	2,317	78,89	72,51	6,38	80,62	73,17	69,05	43,14	25,91	5,50	4,00	24,00	6,52	2,210
20.09.24	2,270	77,34	70,25	7,09	79,00	70,91	68,58	43,16	25,42	5,50	4,00	24,00	7,24	2,152
21.09.24	2,296	76,77	69,20	7,57	78,52	69,91	70,23	44,74	25,49	5,50	4,00	24,00	7,74	2,170
22.09.24	2,150	72,61	64,70	7,91	74,19	65,33	69,06	44,28	24,78	5,50	4,00	24,00	8,08	2,018
Итого:	24,731	545,69	305,56	240,13	558,17	308,51	70,44	30,07	40,37	5,50	4,00	744,00	245,81	20,721

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.09.24



/ Пономарёв С. В. /