

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 09-2024**

Отчет сформирован 22.09.24

Дата и время печати 23.09.24 7:08:51

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
23.08.24 00:00	*	24.00	66.11	5.000	17.983	18.348	59.62	3.000	11.992	12.193	5.992	6.113	0.469
24.08.24 00:00	*	24.00	64.84	5.000	17.292	17.630	58.83	3.000	11.893	12.088	5.399	5.505	0.417
25.08.24 00:00	*	24.00	62.90	5.000	18.067	18.400	57.12	3.000	11.894	12.078	6.185	6.299	0.452
26.08.24 00:00	*	24.00	63.93	5.000	17.851	18.190	57.38	3.000	11.796	11.980	6.056	6.171	0.459
27.08.24 00:00	*	24.00	65.24	5.000	17.683	18.033	58.63	3.000	11.830	12.023	5.864	5.980	0.456
28.08.24 00:00	*	24.00	64.73	5.000	17.414	17.753	58.41	3.000	11.928	12.120	5.507	5.614	0.427
29.08.24 00:00	*	24.00	65.63	5.000	17.596	17.948	58.52	3.000	12.050	12.245	5.561	5.672	0.446
30.08.24 00:00	*	24.00	66.53	5.000	17.391	17.748	59.57	3.000	11.839	12.038	5.573	5.687	0.448
31.08.24 00:00	*	24.00	65.55	5.000	17.563	17.913	58.88	3.000	11.817	12.010	5.760	5.874	0.451
01.09.24 00:00	*	24.00	64.08	5.000	18.882	19.243	57.69	3.000	11.543	11.725	7.356	7.497	0.539
02.09.24 00:00	*	24.00	62.95	5.000	17.293	17.613	56.40	3.000	11.676	11.853	5.635	5.739	0.426
03.09.24 00:00	*	24.00	63.80	5.000	17.690	18.025	56.93	3.000	11.718	11.898	5.991	6.104	0.458
04.09.24 00:00	*	24.00	62.97	5.000	16.706	17.015	56.36	3.000	11.620	11.795	5.090	5.184	0.393
05.09.24 00:00	*	24.00	65.65	5.000	17.750	18.105	58.13	3.000	11.666	11.853	6.084	6.206	0.482
06.09.24 00:00	*	24.00	67.41	5.000	17.255	17.618	59.92	3.000	11.911	12.113	5.370	5.483	0.446
07.09.24 00:00	*	24.00	67.23	5.000	18.065	18.443	59.48	3.000	11.813	12.010	6.275	6.406	0.508
08.09.24 00:00	*	24.00	67.99	5.000	18.733	19.133	60.56	3.000	11.764	11.968	6.978	7.127	0.556
09.09.24 00:00	*	24.00	70.09	5.000	16.676	17.053	61.86	3.000	11.823	12.035	4.863	4.973	0.434
10.09.24 00:00	*	24.00	68.95	5.000	18.157	18.555	61.40	3.000	12.000	12.213	6.172	6.307	0.511
11.09.24 00:00	*	24.00	67.71	5.000	17.485	17.855	59.88	3.000	11.341	11.533	6.144	6.274	0.500
12.09.24 00:00	*	24.00	68.37	5.000	17.464	17.840	60.48	3.000	11.500	11.698	5.973	6.102	0.494
13.09.24 00:00	*	24.00	69.69	5.000	18.318	18.728	61.40	3.000	11.663	11.870	6.662	6.811	0.555
14.09.24 00:00	*	24.00	70.49	5.000	17.555	17.955	62.30	3.000	11.638	11.850	5.919	6.054	0.507
15.09.24 00:00	*	24.00	65.91	5.000	18.098	18.463	59.23	3.000	11.467	11.658	6.630	6.764	0.508
16.09.24 00:00	*	24.00	63.54	5.000	19.332	19.695	56.24	3.000	12.000	12.180	7.332	7.469	0.547
17.09.24 00:00	*	24.00	66.06	5.000	17.239	17.588	57.39	3.000	10.898	11.068	6.353	6.482	0.509
18.09.24 00:00	*	24.00	68.23	5.000	13.826	14.123	57.24	3.000	7.870	7.993	5.970	6.098	0.489
19.09.24 00:00	*	24.00	65.62	5.000	25.922	26.440	43.34	3.000	19.745	19.925	7.115	7.257	0.881
20.09.24 00:00	*	24.00	66.28	5.000	56.320	57.465	39.97	3.000	50.372	50.760	5.948	6.069	1.716
21.09.24 00:00	*	24.00	67.63	5.000	55.265	56.433	40.44	3.000	49.899	50.293	5.386	5.500	1.717
22.09.24 00:00	*	24.00	66.90	5.000	52.893	53.988	40.29	3.000	46.422	46.785	6.509	6.644	1.665
ИТОГО		744.00	66.23	5.000	665.762	679.330	56.58	3.000	479.389	485.843	187.650	191.463	18.866
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: * °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 191.463 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 18.866 Гкал.

Дата: 23.09.24

Исполнитель:  (Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____

