

Объект: **многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")**

Потребитель: **коллектив жильцов дома**

Адрес: **г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1**


Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Подучётные системы:

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (турик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$

Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+16.70^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
06.09.24	24.00	70.38	5.00	32.077	32.808	69.42	4.00	26.440	27.028	0.97	5.638	0.417	5.766	0.329
07.09.24	24.00	69.51	5.00	7.364	7.528	57.00	4.00	0.000	0.000	12.51	7.364	0.504	7.528	0.389
08.09.24	24.00	70.05	5.00	8.000	8.180	56.43	4.00	0.000	0.000	13.61	8.000	0.552	8.180	0.427
09.09.24	24.00	72.74	5.00	7.501	7.683	57.55	4.00	0.000	0.000	15.20	7.501	0.538	7.683	0.420
10.09.24	24.00	70.48	5.00	6.624	6.775	55.82	4.00	0.000	0.000	14.66	6.624	0.460	6.775	0.356
11.09.24	24.00	70.05	5.00	7.332	7.498	56.88	4.00	0.000	0.000	13.17	7.332	0.506	7.498	0.391
12.09.24	24.00	70.96	5.00	7.389	7.560	56.94	4.00	0.000	0.000	14.02	7.389	0.517	7.560	0.401
13.09.24	24.00	71.87	5.00	7.134	7.303	60.18	4.00	0.000	0.000	11.69	7.134	0.506	7.303	0.394
14.09.24	24.00	72.61	5.00	7.043	7.213	58.28	4.00	0.000	0.000	14.33	7.043	0.504	7.213	0.394
15.09.24	24.00	66.61	5.00	7.645	7.803	52.01	4.00	0.000	0.000	14.61	7.645	0.502	7.803	0.382
16.09.24	24.00	65.98	5.00	8.040	8.203	53.80	4.00	0.000	0.000	12.18	8.040	0.522	8.203	0.396
17.09.24	24.00	68.25	5.00	6.613	6.755	49.63	4.00	0.000	0.000	18.62	6.613	0.445	6.755	0.341
18.09.24	24.00	72.31	5.00	30.974	31.715	48.49	4.00	24.393	24.667	23.82	6.581	1.051	6.738	0.948
19.09.24	24.00	68.60	5.00	83.115	84.918	44.47	4.00	76.311	77.035	24.12	6.803	2.302	6.951	2.195
20.09.24	24.00	67.90	5.00	77.954	79.613	44.00	4.00	72.212	72.883	23.90	5.742	2.111	5.864	2.021
21.09.24	24.00	69.31	5.00	78.247	79.978	44.83	4.00	71.425	72.113	24.48	6.823	2.216	6.973	2.109
22.09.24	24.00	68.64	5.00	73.112	74.700	44.60	4.00	67.184	67.825	24.04	5.928	2.017	6.056	1.924
ИТОГО	408.00	69.21	5.00	456.16	466.23	46.71	4.00	337.97	341.55	22.50	118.20	15.672	120.85	13.817
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$

"Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

06.09.2024 узел учёта повторно сдан в эксплуатацию.

Дата: 22 Сентябрь 2024

Представитель Потребителя: _____ / Бизяев Ю. М. /

