

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-22/09/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,7 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.08.24	0,431	34,731	34,498	0,234	35,526	35,046	70,84	58,35	12,49	4,38	3,97	23:57
24.08.24	0,440	41,108	40,844	0,263	42,007	41,494	69,12	58,46	10,66	4,40	4,01	23:58
25.08.24	0,433	50,236	49,941	0,296	51,280	50,739	67,08	58,58	8,50	4,36	3,99	24:00
26.08.24	0,427	44,537	44,254	0,283	45,493	44,967	68,33	58,75	9,58	4,33	3,96	24:00
27.08.24	0,429	41,013	40,758	0,255	41,912	41,412	69,30	58,66	10,64	4,34	3,96	24:00
28.08.24	0,417	42,887	42,625	0,262	43,815	43,315	68,68	58,94	9,74	4,38	3,99	24:00
29.08.24	0,433	36,631	36,404	0,227	37,463	36,988	70,59	58,55	12,04	4,43	4,03	24:00
30.08.24	0,438	33,994	33,771	0,223	34,779	34,306	71,34	58,31	13,03	4,39	4,00	24:00
31.08.24	0,454	37,751	37,504	0,247	38,606	38,101	70,33	58,45	11,88	4,33	3,94	24:00
01.09.24	0,449	44,405	44,149	0,256	45,357	44,847	68,56	58,24	10,32	4,29	3,92	24:00
02.09.24	0,446	49,325	49,055	0,270	50,386	49,862	68,42	59,37	9,05	4,44	3,84	24:00
03.09.24	0,448	50,943	50,656	0,286	52,048	51,506	68,76	60,00	8,76	4,60	3,86	24:00
04.09.24	0,449	57,460	57,160	0,300	58,671	58,115	67,66	59,88	7,78	4,53	3,84	24:00
05.09.24	0,454	40,329	40,095	0,234	41,247	40,753	70,65	59,33	11,32	4,51	3,81	24:00
06.09.24	0,461	36,044	35,825	0,219	36,891	36,407	72,08	58,94	13,14	4,61	3,88	24:00
07.09.24	0,477	32,903	32,694	0,209	33,701	33,216	73,08	58,51	14,57	4,50	3,80	24:00
08.09.24	0,471	34,488	34,263	0,224	35,311	34,815	72,46	58,64	13,82	4,50	3,80	24:00
09.09.24	0,482	28,733	28,524	0,209	29,462	28,973	75,03	58,02	17,01	4,54	3,82	24:00
10.09.24	0,485	30,947	30,717	0,230	31,715	31,204	74,25	58,28	15,97	4,55	3,82	24:00
11.09.24	0,055	2,238	1,536	0,703	2,273	1,545	40,21	29,05	11,16	0,85	1,77	24:00
12.09.24	0,000	0,000	0,001	-0,001	0,000	0,001	22,61	22,05	0,56	0,71	3,94	22:32
13.09.24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,46	21,00	0,46	0,00	3,33	24:00
14.09.24	0,000	0,415	0,530	-0,115	0,417	0,533	31,74	38,58	-6,84	1,21	1,30	24:00
15.09.24	0,426	64,620	64,450	0,170	65,846	65,441	61,01	56,57	4,44	3,99	3,43	24:00
16.09.24	0,474	53,059	52,889	0,170	54,213	53,775	68,89	60,00	8,89	4,55	3,82	23:06
17.09.24	0,485	48,549	48,374	0,175	49,627	49,176	69,70	59,69	10,01	4,44	3,83	24:00
18.09.24	0,492	46,026	45,859	0,168	47,046	46,600	69,55	58,85	10,70	4,04	3,58	24:00
19.09.24	0,773	58,002	57,697	0,305	59,243	58,512	68,19	55,38	12,81	4,15	3,82	24:00
20.09.24	0,994	63,585	63,536	0,049	64,956	64,368	68,58	52,82	15,76	4,33	4,00	24:00
21.09.24	0,928	54,455	54,381	0,074	55,665	55,085	69,70	52,51	17,19	4,33	4,05	24:00
22.09.24	0,930	64,574	64,492	0,082	65,963	65,375	68,45	53,84	14,61	4,23	3,73	23:57
Итого:	14,083	1223,99	1217,48	6,51	1250,92	1236,48	64,41	54,08	10,32	3,91	3,70	741:27

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

24.09.24