

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-22/09/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,7 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.24	0,328	4,78	0,00	4,78	4,87	0,00	69,03	62,70	6,33	5,00	3,50	24,00	4,87	0,248
24.08.24	0,362	5,37	0,00	5,37	5,47	0,00	67,28	61,37	5,91	5,00	3,50	24,00	5,47	0,272
25.08.24	0,426	6,62	0,00	6,62	6,79	0,00	64,91	58,74	6,17	5,00	3,50	24,00	6,79	0,315
26.08.24	0,389	5,83	0,00	5,83	5,95	0,00	66,54	59,54	7,00	5,00	3,50	24,00	5,95	0,292
27.08.24	0,400	5,91	0,00	5,91	6,02	0,00	67,63	60,92	6,71	5,00	3,50	24,00	6,02	0,301
28.08.24	0,392	5,83	0,00	5,83	5,96	0,00	67,00	60,75	6,25	5,00	3,50	24,00	5,96	0,295
29.08.24	0,415	6,06	0,00	6,06	6,21	0,00	68,71	61,81	6,90	5,00	3,50	24,00	6,21	0,314
30.08.24	0,396	5,72	0,00	5,72	5,87	0,00	69,21	62,70	6,51	5,00	3,50	24,00	5,87	0,300
31.08.24	0,425	6,19	0,00	6,19	6,35	0,00	68,64	61,67	6,97	5,00	3,50	24,00	6,35	0,322
01.09.24	0,501	7,58	0,00	7,58	7,76	0,00	65,90	58,85	7,05	5,00	3,50	24,00	7,76	0,374
02.09.24	0,421	6,49	0,00	6,49	6,64	0,00	65,03	57,71	7,32	5,00	3,50	24,00	6,64	0,313
03.09.24	0,429	6,52	0,00	6,52	6,65	0,00	66,11	58,60	7,51	5,00	3,50	24,00	6,65	0,320
04.09.24	0,405	6,30	0,00	6,30	6,42	0,00	64,63	57,35	7,28	5,00	3,50	24,00	6,42	0,300
05.09.24	0,389	5,72	0,00	5,72	5,84	0,00	68,37	60,87	7,50	5,00	3,50	24,00	5,84	0,293
06.09.24	0,440	6,28	0,00	6,28	6,44	0,00	70,23	63,04	7,19	5,00	3,50	24,00	6,44	0,335
07.09.24	0,492	6,84	0,00	6,84	7,00	0,00	71,69	63,20	8,49	5,00	3,50	24,00	7,00	0,378
08.09.24	0,529	7,35	0,00	7,35	7,51	0,00	71,83	63,69	8,14	5,00	3,50	24,00	7,51	0,406
09.09.24	0,490	6,64	0,00	6,64	6,82	0,00	74,16	66,08	8,08	5,00	3,50	24,00	6,82	0,379
10.09.24	0,425	5,86	0,00	5,86	6,01	0,00	72,65	65,45	7,20	5,00	3,50	24,00	6,01	0,327
11.09.24	0,433	5,91	0,00	5,91	6,05	0,00	73,72	65,69	8,03	5,00	3,50	24,00	6,05	0,334
12.09.24	0,349	4,74	0,00	4,74	4,85	0,00	73,76	65,32	8,44	5,00	3,50	24,00	4,85	0,270
13.09.24	0,437	5,79	0,00	5,79	5,95	0,00	75,68	67,23	8,45	5,00	3,50	24,00	5,95	0,340
14.09.24	0,450	6,00	0,00	6,00	6,17	0,00	74,87	66,59	8,28	5,00	3,50	24,00	6,17	0,350
15.09.24	0,552	8,31	0,00	8,31	8,49	0,00	66,39	60,67	5,72	5,00	3,50	24,00	8,49	0,413
16.09.24	0,280	4,20	0,01	4,19	4,30	0,01	66,66	59,59	7,07	5,00	3,50	24,00	4,29	0,210
17.09.24	0,469	6,81	0,00	6,81	6,97	0,00	68,85	60,29	8,56	5,00	3,50	24,00	6,97	0,355
18.09.24	0,802	15,81	8,28	7,53	16,17	8,35	71,22	39,09	32,13	5,00	3,50	24,00	7,70	0,676
19.09.24	1,421	38,01	31,16	6,85	38,82	31,36	67,36	36,49	30,87	5,00	3,50	24,00	7,00	1,307
20.09.24	0,947	23,51	18,55	4,96	23,99	18,63	65,50	31,90	33,60	5,00	3,50	24,00	5,06	0,864
21.09.24	0,942	23,98	18,99	4,99	24,47	19,06	66,61	34,49	32,12	5,00	3,50	24,00	5,09	0,859
22.09.24	1,149	26,28	18,96	7,32	26,82	19,02	67,27	32,65	34,62	5,00	3,50	24,00	7,47	1,027
Итого:	16,285	287,24	95,95	191,29	293,63	96,43	68,95	57,58	11,37	5,00	3,50	744,00	195,67	13,090

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.24



Пономарёв С. В. /