

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/23г.-22/01/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.12.23	2,691	93,89	86,17	7,72	96,25	87,14	74,31	49,74	24,57	6,00	4,50	24,00	7,91	2,689
24.12.23	2,761	94,68	86,43	8,25	97,06	87,39	74,74	49,96	24,78	6,00	4,50	24,00	8,46	2,759
25.12.23	2,695	94,42	87,57	6,85	96,87	88,62	75,47	50,63	24,84	6,00	4,50	24,00	7,03	2,693
26.12.23	1,880	87,73	82,17	5,56	89,80	83,28	71,56	53,57	17,99	6,00	4,50	24,00	5,69	1,878
27.12.23	2,290	93,23	86,53	6,70	95,33	87,52	70,05	49,01	21,04	6,00	4,50	24,00	6,85	2,288
28.12.23	2,366	93,71	87,09	6,62	95,83	88,05	70,04	48,21	21,83	6,00	4,50	24,00	6,77	2,364
29.12.23	2,381	93,31	86,82	6,49	95,41	87,78	70,35	48,19	22,16	6,00	4,50	24,00	6,64	2,379
30.12.23	2,393	93,23	85,06	8,17	95,26	86,02	68,72	47,18	21,54	6,00	4,50	24,00	8,35	2,391
31.12.23	2,341	91,85	84,83	7,02	93,85	85,78	68,96	47,08	21,88	6,00	4,50	24,00	7,17	2,339
01.01.24	2,249	92,04	86,88	5,16	94,06	87,84	69,44	47,68	21,76	6,00	4,50	24,00	5,27	2,247
02.01.24	2,197	91,97	87,03	4,94	93,94	87,99	69,09	47,76	21,33	6,00	4,50	24,00	5,05	2,196
03.01.24	2,487	91,87	86,18	5,69	94,13	87,14	72,98	48,90	24,08	6,00	4,50	24,00	5,83	2,485
04.01.24	2,859	92,25	86,09	6,16	94,83	87,15	78,72	51,16	27,56	6,00	4,50	24,00	6,33	2,857
05.01.24	2,941	94,64	87,93	6,71	97,32	89,12	79,22	51,84	27,38	6,00	4,50	24,00	6,90	2,939
06.01.24	2,795	95,17	88,87	6,30	97,77	90,02	77,71	51,79	25,92	6,00	4,50	24,00	6,47	2,793
07.01.24	2,514	93,68	87,49	6,19	95,93	88,48	72,77	49,19	23,58	6,00	4,50	24,00	6,34	2,512
08.01.24	2,452	93,61	87,23	6,38	95,80	88,19	71,69	48,83	22,86	6,00	4,50	24,00	6,53	2,450
09.01.24	2,594	93,89	87,90	5,99	96,27	88,92	74,50	50,08	24,42	6,00	4,50	24,00	6,14	2,592
10.01.24	2,929	94,10	88,35	5,75	96,82	89,52	80,07	52,14	27,93	6,00	4,50	24,00	5,92	2,927
11.01.24	2,987	95,53	89,82	5,71	98,38	91,02	81,49	53,44	28,05	6,00	4,50	24,00	5,88	2,985
12.01.24	3,338	95,56	89,52	6,04	98,77	90,78	86,83	55,49	31,34	6,00	4,50	24,00	6,24	3,336
13.01.24	3,310	94,96	89,88	5,08	98,22	91,27	88,02	56,23	31,79	6,00	4,50	24,00	5,25	3,308
14.01.24	3,408	97,45	91,02	6,43	100,83	92,46	88,42	57,28	31,14	6,00	4,50	24,00	6,65	3,406
15.01.24	3,370	94,47	89,61	4,86	97,82	91,04	90,03	57,37	32,66	6,00	4,50	24,00	5,03	3,369
16.01.24	3,551	94,79	89,81	4,98	98,37	91,25	92,64	58,30	34,34	6,00	4,50	24,00	5,17	3,550
17.01.24	3,516	94,64	90,78	3,86	98,25	92,22	93,21	58,51	34,70	6,00	4,50	24,00	4,01	3,515
18.01.24	3,565	94,83	90,54	4,29	98,45	91,98	93,33	58,45	34,88	6,00	4,50	24,00	4,45	3,564
19.01.24	3,546	95,03	90,88	4,15	98,63	92,32	93,20	58,53	34,67	6,00	4,50	24,00	4,31	3,545
20.01.24	3,567	95,52	91,34	4,18	99,16	92,78	93,32	58,62	34,70	6,00	4,50	24,00	4,34	3,566
21.01.24	3,620	95,73	90,88	4,85	99,38	92,32	93,17	58,39	34,78	6,00	4,50	24,00	5,03	3,619
22.01.24	3,552	95,20	91,29	3,91	98,83	92,73	93,68	58,89	34,79	6,00	4,50	24,00	4,06	3,551
Итого:	89,145	2912,98	2731,99	180,99	2997,62	2768,12	79,93	52,66	27,27	6,00	4,50	744,00	186,08	89,091

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарев С. В. /

23.01.24

