

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/23г.-22/01/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x83B6 ПО 2.7


Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.12.23	3,443	114,84	105,88	8,96	117,66	107,03	73,27	46,94	26,33	5,50	4,00	24,00	9,18	3,440
24.12.23	3,523	115,58	105,74	9,84	118,43	106,94	73,71	47,25	26,46	5,50	4,00	24,00	10,08	3,520
25.12.23	3,506	115,75	106,93	8,82	118,68	108,13	74,42	47,77	26,65	5,50	4,00	24,00	9,04	3,503
26.12.23	3,223	111,93	101,94	9,99	114,51	102,94	70,64	45,95	24,69	5,50	4,00	24,00	10,22	3,220
27.12.23	3,125	114,77	105,17	9,60	117,30	106,18	69,09	45,69	23,40	5,50	4,00	24,00	9,81	3,122
28.12.23	3,114	115,20	105,77	9,43	117,72	106,78	69,08	45,84	23,24	5,50	4,00	24,00	9,64	3,111
29.12.23	3,155	115,43	105,64	9,79	118,00	106,72	69,36	45,91	23,45	5,50	4,00	24,00	10,01	3,152
30.12.23	3,160	115,14	103,52	11,62	117,57	104,51	67,80	44,88	22,92	5,50	4,00	24,00	11,87	3,157
31.12.23	3,165	114,48	103,44	11,04	116,92	104,40	68,00	44,67	23,33	5,50	4,00	24,00	11,28	3,162
01.01.24	3,049	114,64	106,44	8,20	117,08	107,41	68,45	45,10	23,35	5,50	4,00	24,00	8,37	3,047
02.01.24	3,021	115,46	106,40	9,06	117,90	107,44	68,16	45,56	22,60	5,50	4,00	24,00	9,25	3,018
03.01.24	3,279	113,81	105,47	8,34	116,49	106,59	71,84	46,45	25,39	5,50	4,00	24,00	8,54	3,276
04.01.24	3,828	114,71	105,11	9,60	117,87	106,30	77,63	48,34	29,29	5,50	4,00	24,00	9,86	3,825
05.01.24	3,803	115,49	106,71	8,78	118,67	107,89	78,14	48,96	29,18	5,50	4,00	24,00	9,02	3,800
06.01.24	3,775	119,54	109,47	10,07	122,69	110,74	76,72	49,32	27,40	5,50	4,00	24,00	10,34	3,772
07.01.24	3,323	116,91	107,87	9,04	119,66	109,02	71,76	46,97	24,79	5,50	4,00	24,00	9,25	3,320
08.01.24	3,322	117,53	107,27	10,26	120,24	108,41	70,78	46,57	24,21	5,50	4,00	24,00	10,50	3,319
09.01.24	3,519	117,60	108,01	9,59	120,48	109,19	73,43	47,37	26,06	5,50	4,00	24,00	9,82	3,516
10.01.24	3,912	117,48	108,72	8,76	120,77	109,94	78,90	49,30	29,60	5,50	4,00	24,00	9,01	3,909
11.01.24	4,041	119,60	110,72	8,88	123,07	112,05	80,40	50,39	30,01	5,50	4,00	24,00	9,14	4,038
12.01.24	4,407	118,67	110,17	8,50	122,55	111,61	85,61	52,24	33,37	5,50	4,00	24,00	8,78	4,404
13.01.24	4,524	119,29	110,47	8,82	123,28	111,91	86,80	52,84	33,96	5,50	4,00	24,00	9,12	4,521
14.01.24	4,483	120,82	112,36	8,46	124,90	113,93	87,29	54,02	33,27	5,50	4,00	24,00	8,75	4,480
15.01.24	4,626	119,08	110,53	8,55	123,22	112,00	88,80	53,90	34,90	5,50	4,00	24,00	8,85	4,623
16.01.24	4,604	114,34	106,57	7,77	118,55	108,09	91,45	54,99	36,46	5,50	4,00	24,00	8,06	4,602
17.01.24	4,848	119,23	111,56	7,67	123,67	113,18	91,96	54,92	37,04	5,50	4,00	24,00	7,96	4,846
18.01.24	4,846	118,81	111,35	7,46	123,23	112,92	92,06	54,79	37,27	5,50	4,00	24,00	7,74	4,844
19.01.24	4,895	119,95	111,65	8,30	124,39	113,29	91,93	54,99	36,94	5,50	4,00	24,00	8,61	4,893
20.01.24	4,887	120,29	112,24	8,05	124,77	113,89	92,04	55,16	36,88	5,50	4,00	24,00	8,35	4,885
21.01.24	4,906	120,28	111,67	8,61	124,74	113,31	91,88	55,08	36,80	5,50	4,00	24,00	8,93	4,903
22.01.24	4,935	120,60	112,03	8,57	125,11	113,71	92,40	55,49	36,91	5,50	4,00	24,00	8,89	4,932
Итого:	120,247	3627,25	3346,82	280,43	3730,12	3386,45	78,83	49,60	29,23	5,50	4,00	744,00	288,24	120,163

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.01.24



/ Пономарёв С. В. /