

Объект: **многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")**Потребитель: **коллектив жильцов дома**Адрес: **г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1**


Подучётные системы:

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тупик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+0.30^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.12.23	24.00	72.85	5.00	105.429	107.985	47.17	4.00	99.333	100.390	25.68	6.097	2.991	6.244	2.996
24.12.23	24.00	73.31	5.00	104.536	107.100	47.32	4.00	99.034	100.095	25.99	5.502	2.974	5.637	2.978
25.12.23	24.00	74.00	5.00	106.454	109.110	47.90	4.00	100.389	101.490	26.10	6.065	3.066	6.216	3.070
26.12.23	24.00	70.95	5.00	102.334	104.698	46.33	4.00	96.507	97.500	24.62	5.827	2.785	5.961	2.790
27.12.23	24.00	68.79	5.00	104.137	106.408	45.70	4.00	99.411	100.405	23.10	4.726	2.619	4.830	2.622
28.12.23	24.00	68.84	5.00	105.167	107.463	45.77	4.00	99.390	100.388	23.07	5.777	2.687	5.903	2.691
29.12.23	24.00	68.99	5.00	104.979	107.280	45.89	4.00	99.346	100.348	23.10	5.633	2.680	5.757	2.684
30.12.23	24.00	67.73	5.00	105.699	107.938	45.00	4.00	97.450	98.395	22.73	8.249	2.768	8.424	2.774
31.12.23	24.00	67.67	5.00	105.774	108.010	44.59	4.00	96.295	97.213	23.09	9.478	2.857	9.679	2.864
01.01.24	24.00	68.04	5.00	103.416	105.625	45.37	4.00	99.754	100.738	22.67	3.662	2.509	3.741	2.512
02.01.24	24.00	68.05	5.00	105.183	107.430	45.64	4.00	100.146	101.145	22.41	5.037	2.584	5.145	2.588
03.01.24	24.00	70.58	5.00	104.287	106.673	45.98	4.00	98.637	99.635	24.61	5.650	2.823	5.779	2.827
04.01.24	24.00	76.82	5.00	104.506	107.300	48.20	4.00	97.611	98.695	28.61	6.895	3.319	7.080	3.324
05.01.24	24.00	77.61	5.00	106.117	109.007	48.85	4.00	100.220	101.363	28.76	5.897	3.338	6.057	3.342
06.01.24	24.00	76.77	5.00	108.220	111.110	49.38	4.00	102.598	103.793	27.39	5.622	3.240	5.772	3.244
07.01.24	24.00	71.56	5.00	106.385	108.880	47.04	4.00	101.176	102.248	24.51	5.209	2.850	5.331	2.854
08.01.24	24.00	70.70	5.00	106.536	108.980	46.60	4.00	100.280	101.323	24.11	6.256	2.856	6.399	2.860
09.01.24	24.00	72.47	5.00	106.937	109.505	47.35	4.00	101.296	102.383	25.12	5.641	2.950	5.776	2.954
10.01.24	24.00	77.65	5.00	106.118	109.013	48.87	4.00	100.357	101.503	28.78	5.761	3.333	5.918	3.337
11.01.24	24.00	79.76	5.00	109.003	112.125	50.78	4.00	104.619	105.905	28.98	4.384	3.381	4.510	3.384
12.01.24	24.00	84.46	5.00	107.256	110.667	52.32	4.00	102.624	103.960	32.14	4.633	3.690	4.780	3.694
13.01.24	24.00	85.93	5.00	107.943	111.485	52.86	4.00	102.341	103.700	33.07	5.602	3.866	5.786	3.870
14.01.24	24.00	86.95	5.00	109.458	113.128	54.18	4.00	104.216	105.668	32.77	5.242	3.871	5.418	3.875
15.01.24	24.00	87.28	5.00	107.638	111.273	53.94	4.00	102.226	103.638	33.34	5.412	3.881	5.595	3.885
16.01.24	24.00	90.84	5.00	105.838	109.680	55.09	4.00	101.723	103.185	35.75	4.116	4.014	4.265	4.017
17.01.24	24.00	91.00	5.00	107.684	111.605	54.94	4.00	102.171	103.632	36.06	5.513	4.188	5.713	4.191
18.01.24	24.00	91.29	5.00	106.683	110.590	54.92	4.00	101.980	103.438	36.38	4.702	4.142	4.875	4.145
19.01.24	24.00	91.19	5.00	107.701	111.638	55.10	4.00	102.753	104.230	36.09	4.949	4.162	5.129	4.166
20.01.24	24.00	91.26	5.00	107.537	111.473	55.31	4.00	103.047	104.540	35.95	4.490	4.117	4.654	4.120
ИТОГО 696.00		77.44	5.00	3078.96	3163.18	49.31	4.00	2916.93	2950.94	28.13	162.03	94.541	166.37	94.655
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 20 Января 2024

Представитель Потребителя: _____ / Бизяев Ю. М. /

