

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-22/04/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 2,5 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.03.25	1,057	0,211	45,50	42,50	3,02	46,45	42,98	3,06	64,62	44,35	20,27	6,50	4,00	24,00	1,049
24.03.25	1,110	0,235	46,16	42,82	3,38	47,12	43,30	3,41	66,13	45,39	20,74	6,50	4,00	24,00	1,102
25.03.25	1,206	0,255	45,72	42,05	3,67	46,69	42,53	3,72	68,57	45,85	22,72	6,50	4,00	24,00	1,197
26.03.25	1,183	0,204	44,83	41,94	2,93	45,79	42,42	2,96	69,22	45,87	23,35	6,50	4,00	24,00	1,176
27.03.25	1,204	0,234	45,22	41,90	3,38	46,18	42,38	3,44	68,39	45,17	23,22	6,50	4,00	24,00	1,196
28.03.25	1,111	0,201	44,69	41,99	2,87	45,65	42,47	2,90	66,29	44,26	22,03	6,50	4,00	24,00	1,104
29.03.25	1,168	0,229	45,69	42,59	3,30	46,65	43,07	3,32	67,32	45,09	22,23	6,50	4,00	24,00	1,160
30.03.25	1,131	0,209	45,56	42,86	3,01	46,53	43,34	3,04	67,12	45,29	21,83	6,50	4,00	24,00	1,123
31.03.25	1,181	0,234	48,86	45,80	3,39	49,90	46,28	3,43	67,38	46,41	20,97	6,50	4,00	24,00	1,173
01.04.25	1,155	0,220	49,22	46,20	3,18	50,21	46,68	3,21	67,38	46,97	20,41	6,50	4,00	24,00	1,147
02.04.25	1,100	0,203	47,94	45,35	2,94	48,90	45,83	2,98	66,51	46,45	20,06	6,50	4,00	24,00	1,093
03.04.25	1,144	0,230	48,43	45,57	3,27	49,41	46,05	3,32	67,29	46,87	20,42	6,50	4,00	24,00	1,136
04.04.25	0,873	0,215	44,78	42,17	3,12	45,50	42,52	3,16	59,34	42,81	16,53	6,50	4,00	24,00	0,865
05.04.25	1,120	0,251	48,17	45,04	3,60	49,13	45,52	3,66	66,39	46,70	19,69	6,50	4,00	24,00	1,111
06.04.25	1,130	0,256	48,31	45,12	3,68	49,28	45,60	3,73	66,76	46,97	19,79	6,50	4,00	24,00	1,121
07.04.25	1,063	0,212	48,37	45,93	3,02	49,34	46,41	3,04	66,69	47,75	18,94	6,50	4,00	24,00	1,055
08.04.25	1,139	0,263	49,32	46,14	3,78	50,34	46,62	3,83	68,11	48,79	19,32	6,50	4,00	24,00	1,130
09.04.25	1,080	0,238	48,08	45,19	3,42	49,05	45,67	3,48	67,02	47,99	19,03	6,50	4,00	24,00	1,071
10.04.25	1,094	0,224	48,54	45,92	3,19	49,53	46,40	3,24	67,83	48,48	19,35	6,50	4,00	24,00	1,086
11.04.25	1,074	0,191	48,72	46,57	2,75	49,74	47,05	2,77	68,52	49,23	19,29	6,50	4,00	24,00	1,067
12.04.25	1,093	0,235	49,18	46,35	3,38	50,20	46,83	3,45	68,50	49,70	18,80	6,50	4,00	24,00	1,085
13.04.25	1,054	0,205	49,03	46,63	2,95	50,05	47,11	2,97	68,59	50,17	18,42	6,50	4,00	24,00	1,047
14.04.25	1,078	0,225	49,33	46,65	3,24	50,40	47,13	3,28	69,20	50,69	18,51	6,50	4,00	24,00	1,070
15.04.25	1,052	0,201	49,26	46,91	2,89	50,28	47,39	2,92	68,16	49,73	18,43	6,50	4,00	24,00	1,045
16.04.25	0,854	0,187	36,40	34,32	2,66	37,19	34,72	2,68	69,30	49,47	19,83	6,50	4,00	24,00	0,847
17.04.25	1,063	0,233	46,06	43,07	3,37	47,03	43,55	3,42	67,94	48,40	19,54	6,50	4,00	24,00	1,055
18.04.25	1,031	0,181	45,14	42,88	2,61	46,10	43,36	2,63	68,00	48,00	20,00	6,50	4,00	24,00	1,024
19.04.25	1,122	0,272	45,95	42,34	3,90	46,92	42,82	3,97	67,52	47,17	20,35	6,50	4,00	24,00	1,112
20.04.25	1,076	0,247	45,27	42,05	3,55	46,23	42,53	3,60	66,37	46,30	20,07	6,50	4,00	24,00	1,067
21.04.25	1,065	0,233	44,62	41,60	3,32	45,58	42,08	3,35	67,42	47,06	20,36	6,50	4,00	24,00	1,057
22.04.25	1,041	0,194	44,85	42,43	2,76	45,81	42,91	2,79	67,75	47,43	20,32	6,50	4,00	24,00	1,034
Итого:	33,852	6,928	1447,20	1358,88	99,53	1477,18	1373,55	100,76	67,28	47,12	20,16	6,50	4,00	744,00	33,603

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.04.25



/ Пономарёв С. В. /