

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-22/03/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,4 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кгс/см	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	Qрасч Гкал
23.03.2025	65,97	41,87	24,10	36,78	36,08	33,38	33,08	3,06	3,00	6,50	5,50	0,994	24	0,987
24.03.2025	67,25	40,94	26,31	33,46	32,74	30,83	30,57	2,22	2,17	6,50	5,50	0,950	24	0,945
25.03.2025	69,04	44,56	24,48	43,48	42,56	39,99	39,63	2,99	2,93	6,50	5,50	1,173	24	1,166
26.03.2025	69,48	43,31	26,17	37,69	36,85	34,76	34,43	2,48	2,42	6,50	5,50	1,070	24	1,064
27.03.2025	68,82	43,90	24,92	39,65	38,80	36,50	36,15	2,71	2,65	6,50	5,50	1,084	24	1,077
28.03.2025	66,60	42,20	24,40	35,78	35,08	33,01	32,68	2,45	2,40	6,50	5,50	0,957	24	0,951
29.03.2025	67,82	39,94	27,88	28,80	28,19	25,26	25,10	3,16	3,09	6,50	5,50	0,909	24	0,901
30.03.2025	67,15	38,85	28,30	25,93	25,42	22,99	22,85	2,62	2,57	6,50	5,50	0,818	24	0,812
31.03.2025	66,73	38,68	28,05	25,09	24,59	22,61	22,47	2,16	2,12	6,50	5,50	0,774	24	0,769
01.04.2025	66,77	37,88	28,89	22,08	21,64	19,79	19,69	1,99	1,95	6,50	5,50	0,700	24	0,695
02.04.2025	66,49	36,66	29,83	23,64	23,15	21,13	20,93	2,27	2,22	6,50	5,50	0,773	24	0,767
03.04.2025	66,93	36,77	30,16	21,63	21,22	19,36	19,25	2,01	1,97	6,50	5,50	0,712	24	0,707
04.04.2025	65,00	34,92	30,08	16,78	16,43	14,62	14,53	1,94	1,90	6,50	5,50	0,559	24	0,554
05.04.2025	66,57	33,69	32,88	17,13	16,77	14,89	14,86	1,95	1,91	6,50	5,50	0,616	24	0,611
06.04.2025	67,08	34,50	32,58	15,99	15,64	13,81	13,74	1,94	1,90	6,50	5,50	0,574	24	0,569
07.04.2025	66,04	31,54	34,50	13,11	12,84	10,98	10,98	1,90	1,86	6,50	5,50	0,498	24	0,493
08.04.2025	65,89	32,24	33,65	13,35	13,07	11,60	11,60	1,50	1,47	6,50	5,50	0,487	24	0,483
09.04.2025	65,97	31,88	34,09	14,14	13,87	12,30	12,30	1,60	1,57	6,50	5,50	0,523	24	0,519
10.04.2025	67,11	35,15	31,96	18,68	18,33	16,47	16,41	1,96	1,92	6,50	5,50	0,653	24	0,648
11.04.2025	67,42	33,60	33,82	13,99	13,66	12,13	12,08	1,62	1,58	6,50	5,50	0,516	24	0,512
12.04.2025	67,27	30,23	37,04	11,08	10,83	9,84	9,84	1,01	0,99	6,50	5,50	0,431	24	0,429
13.04.2025	67,35	28,98	38,37	10,69	10,46	9,15	9,15	1,34	1,31	6,50	5,50	0,440	24	0,437
14.04.2025	66,45	26,10	40,35	8,60	8,40	7,44	7,44	0,98	0,96	6,50	5,50	0,364	24	0,362
15.04.2025	66,69	29,91	36,78	11,20	10,94	9,74	9,74	1,23	1,20	6,50	5,50	0,438	24	0,435
16.04.2025	67,53	32,42	35,11	12,33	12,09	10,61	10,61	1,51	1,48	6,50	5,50	0,471	24	0,467
17.04.2025	66,92	32,41	34,51	12,73	12,44	10,80	10,80	1,68	1,64	6,50	5,50	0,482	24	0,478
18.04.2025	67,61	37,21	30,40	23,62	23,14	20,87	20,72	2,47	2,42	6,50	5,50	0,795	24	0,789
19.04.2025	67,49	39,17	28,32	27,65	27,11	24,91	24,67	2,49	2,44	6,50	5,50	0,862	24	0,856
20.04.2025	66,76	38,31	28,45	23,54	23,09	20,75	20,65	2,49	2,44	6,50	5,50	0,750	24	0,744
21.04.2025	66,60	31,81	34,79	14,22	13,93	11,98	11,98	1,99	1,95	6,50	5,50	0,547	24	0,542
22.04.2025	67,00	34,89	32,11	17,24	16,89	15,27	15,20	1,73	1,69	6,50	5,50	0,604	24	0,600
Итого:				670,08	656,25	597,77	594,13	63,43	62,12			21,524	744	21,369
Средние:	67,03	35,95	31,07							6,50	5,50			

$$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарев С. В. /

23.04.25

