

Месячный отчет за Апрель 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.25
Конец отчетного периода: 22.04.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.25	23:00	24.00	66.17	6.00	112.090	114.358	48.76	4.00	107.981	109.207	0.000	0.000	1.956	1.956
24.03.25	23:00	24.00	67.51	6.00	113.555	115.940	49.44	4.00	109.107	110.380	0.000	0.000	2.056	2.056
25.03.25	23:00	24.00	69.07	6.00	111.083	113.518	49.57	4.00	107.546	108.808	0.000	0.000	2.172	2.172
26.03.25	23:00	24.00	69.71	6.00	112.477	114.985	50.01	4.00	108.436	109.730	0.000	0.000	2.220	2.220
27.03.25	23:00	24.00	69.27	6.00	112.532	115.013	49.88	4.00	108.697	109.988	0.000	0.000	2.187	2.187
28.03.25	23:00	24.00	67.02	6.00	112.347	114.675	48.71	4.00	108.713	109.945	0.000	0.000	2.060	2.060
29.03.25	23:00	24.00	68.29	6.00	114.035	116.483	49.92	4.00	110.108	111.418	0.000	0.000	2.098	2.098
30.03.25	23:00	24.00	67.65	6.00	114.604	117.020	49.90	4.00	110.727	112.043	0.000	0.000	2.038	2.038
31.03.25	23:00	24.00	67.53	6.00	114.832	117.245	49.93	4.00	111.093	112.415	0.000	0.000	2.025	2.025
01.04.25	23:00	24.00	67.71	6.00	116.676	119.140	50.30	4.00	112.322	113.678	0.000	0.000	2.035	2.035
02.04.25	23:00	24.00	67.11	6.00	116.032	118.443	50.63	4.00	113.086	114.468	0.000	0.000	1.917	1.917
03.04.25	23:00	23.07	67.66	6.00	112.226	114.593	51.57	4.00	109.076	110.458	2.265	2.313	1.928	1.922
04.04.25	23:00	24.00	66.02	6.00	117.265	119.628	51.00	4.00	114.034	115.448	3.231	3.296	1.931	1.923
05.04.25	23:00	24.00	67.81	6.00	118.978	121.498	52.25	4.00	115.377	116.875	3.601	3.677	2.045	2.036
06.04.25	23:00	24.00	68.22	6.00	118.796	121.340	52.67	4.00	115.072	116.590	3.723	3.803	2.049	2.040
07.04.25	23:00	24.00	67.59	6.00	121.240	123.793	53.08	4.00	118.483	120.070	2.757	2.815	1.910	1.904
08.04.25	23:00	24.00	67.51	6.00	123.957	126.560	53.51	4.00	120.642	122.283	3.315	3.384	1.918	1.909
09.04.25	23:00	24.00	66.92	6.00	81.264	82.943	49.26	4.00	76.834	77.733	4.430	4.521	1.658	1.647
10.04.25	23:00	24.00	67.77	6.00	46.533	47.518	39.94	4.00	42.341	42.665	4.192	4.280	1.464	1.454
11.04.25	23:00	24.00	68.56	6.00	47.789	48.823	40.33	4.00	42.615	42.948	5.174	5.286	1.560	1.547
12.04.25	23:00	24.00	68.70	6.00	48.057	49.100	40.88	4.00	42.812	43.155	5.245	5.359	1.553	1.540
13.04.25	23:00	24.00	68.84	6.00	47.752	48.793	41.60	4.00	43.298	43.658	4.454	4.551	1.488	1.477
14.04.25	23:00	24.00	68.44	6.00	47.501	48.525	41.63	4.00	43.350	43.710	4.152	4.241	1.448	1.438
15.04.25	23:00	24.00	67.93	6.00	47.013	48.013	40.69	4.00	42.716	43.055	4.297	4.389	1.458	1.447
16.04.25	23:00	24.00	68.47	6.00	45.770	46.758	40.66	4.00	41.238	41.565	4.532	4.630	1.459	1.448
17.04.25	23:00	24.00	67.90	6.00	45.369	46.333	39.75	4.00	40.203	40.508	5.165	5.275	1.484	1.471
18.04.25	23:00	24.00	67.93	6.00	46.289	47.273	39.40	4.00	41.638	41.948	4.651	4.750	1.506	1.494
19.04.25	23:00	24.00	67.53	6.00	47.107	48.098	38.19	4.00	41.096	41.383	6.011	6.138	1.614	1.599
20.04.25	23:00	24.00	67.06	6.00	46.253	47.213	37.69	4.00	41.108	41.388	5.145	5.252	1.554	1.541
21.04.25	23:00	24.00	67.40	6.00	46.043	47.008	38.18	4.00	41.243	41.530	4.801	4.901	1.531	1.519
22.04.25	23:00	24.00	67.52	6.00	45.678	46.638	37.85	4.00	41.235	41.518	4.443	4.536	1.525	1.514
ИТОГО		743.07	67.83	6.00	2651.150	2707.260	46.04	4.00	2522.230	2550.560	85.584	87.398	55.849	55.635
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 2.50°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 2.50°C

Дата: 22 Апрель 2025

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Апрель 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.25
Конец отчетного периода: 22.04.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
23.03.25	23:00	24.00	65.86	6.00	5.507	5.617	0.363	0.349
24.03.25	23:00	24.00	67.22	6.00	5.891	6.014	0.397	0.382
25.03.25	23:00	24.00	68.54	6.00	4.933	5.040	0.339	0.326
26.03.25	23:00	24.00	69.24	6.00	5.466	5.586	0.379	0.365
27.03.25	23:00	24.00	68.57	6.00	5.252	5.366	0.361	0.348
28.03.25	23:00	24.00	66.84	6.00	5.068	5.173	0.339	0.327
29.03.25	23:00	24.00	67.99	6.00	5.411	5.526	0.368	0.355
30.03.25	23:00	24.00	67.17	6.00	5.416	5.529	0.364	0.351
31.03.25	23:00	24.00	67.20	6.00	5.296	5.406	0.356	0.343
01.04.25	23:00	24.00	67.47	6.00	5.935	6.060	0.401	0.386
02.04.25	23:00	24.00	66.66	6.00	4.560	4.654	0.304	0.293
03.04.25	23:00	24.00	67.15	6.00	4.828	4.928	0.325	0.313
04.04.25	23:00	24.00	65.30	6.00	4.879	4.975	0.319	0.307
05.04.25	23:00	24.00	67.19	6.00	5.246	5.355	0.353	0.340
06.04.25	23:00	24.00	67.88	6.00	5.362	5.476	0.365	0.351
07.04.25	23:00	24.00	66.82	6.00	4.469	4.561	0.299	0.288
08.04.25	23:00	24.00	67.11	6.00	5.035	5.140	0.338	0.326
09.04.25	23:00	24.00	66.71	6.00	5.316	5.425	0.355	0.342
10.04.25	23:00	24.00	67.29	6.00	4.368	4.459	0.294	0.283
11.04.25	23:00	24.00	68.03	6.00	5.357	5.471	0.365	0.352
12.04.25	23:00	24.00	68.30	6.00	5.406	5.522	0.370	0.356
13.04.25	23:00	24.00	68.36	6.00	4.561	4.659	0.312	0.301
14.04.25	23:00	24.00	68.02	6.00	4.221	4.311	0.288	0.277
15.04.25	23:00	24.00	67.38	6.00	4.378	4.470	0.295	0.285
16.04.25	23:00	24.00	67.90	6.00	4.619	4.717	0.314	0.303
17.04.25	23:00	24.00	67.60	6.00	5.287	5.398	0.358	0.345
18.04.25	23:00	24.00	67.33	6.00	4.735	4.834	0.319	0.307
19.04.25	23:00	24.00	67.03	6.00	6.124	6.251	0.411	0.396
20.04.25	23:00	24.00	66.59	6.00	5.210	5.317	0.347	0.334
21.04.25	23:00	24.00	66.90	6.00	4.843	4.943	0.324	0.312
22.04.25	23:00	24.00	66.95	6.00	4.467	4.559	0.300	0.288
ИТОГО		744.00	67.37	6.00	157.447	160.742	10.624	10.230
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 2.50°C

Дата: 22 Апрель 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

