

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-22/03/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,4 Град С

Заводской номер 8606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.03.25	3,993	375,048	372,283	2,764	382,770	377,800	66,84	56,22	10,62	5,46	4,38	24:00
24.03.25	4,108	373,573	370,049	3,525	381,550	375,720	68,18	57,21	10,97	5,51	4,41	23:57
25.03.25	4,664	375,825	373,381	2,444	384,210	379,150	69,84	57,45	12,39	5,49	4,43	23:57
26.03.25	4,601	377,546	374,659	2,887	386,070	380,580	70,30	58,14	12,16	5,50	4,41	24:00
27.03.25	4,501	378,083	375,219	2,864	386,470	381,070	69,60	57,73	11,87	5,51	4,42	24:00
28.03.25	4,221	376,109	373,470	2,639	384,050	379,070	67,77	56,58	11,19	5,55	4,46	24:00
29.03.25	4,096	376,356	373,511	2,845	384,550	379,400	68,93	58,07	10,86	5,56	4,44	24:00
30.03.25	3,989	376,293	373,535	2,758	384,320	379,330	68,15	57,58	10,57	5,53	4,39	24:00
31.03.25	3,705	377,268	374,335	2,932	385,320	380,310	68,17	58,38	9,79	5,44	4,29	24:00
Итого:	37,878	3386,10	3360,44	25,66	3459,31	3412,43	68,64	57,48	11,16	5,51	4,40	216

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
21.04.25	3,111	325,148	328,684	-3,536	332,132	334,002	68,28	58,75	9,53	4,22	3,19	24:00
22.04.25	3,371	334,547	337,465	-2,918	341,771	342,871	68,50	58,45	10,05	4,34	3,31	24:00
Итого:	6,482	659,69	666,15	-6,45	673,90	676,87	68,39	58,60	9,79	4,28	3,25	48

