

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-22/04/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 2,5 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.03.25	2,250	91,65	85,21	6,44	93,55	86,07	66,84	45,50	21,34	6,00	4,00	24,00	6,57	2,234
24.03.25	2,360	92,75	86,50	6,25	94,74	87,42	68,24	45,88	22,36	6,00	4,00	24,00	6,38	2,344
25.03.25	2,532	91,34	85,37	5,97	93,45	86,29	70,66	45,92	24,74	6,00	4,00	24,00	6,11	2,517
26.03.25	2,604	92,16	85,92	6,24	94,33	86,85	71,40	46,30	25,10	6,00	4,00	24,00	6,39	2,588
27.03.25	2,540	92,09	86,02	6,07	94,19	86,91	70,55	46,01	24,54	6,00	4,00	24,00	6,21	2,525
28.03.25	2,370	92,06	86,43	5,63	94,06	87,32	68,36	45,40	22,96	6,00	4,00	24,00	5,75	2,356
29.03.25	2,436	93,39	87,31	6,08	95,45	88,24	69,31	46,25	23,06	6,00	4,00	24,00	6,21	2,421
30.03.25	2,419	94,32	87,97	6,35	96,38	88,91	69,06	46,57	22,49	6,00	4,00	24,00	6,49	2,403
31.03.25	2,433	99,89	94,00	5,89	102,06	95,05	69,24	47,72	21,52	6,00	4,00	24,00	6,02	2,418
01.04.25	2,407	101,05	95,37	5,68	103,29	96,39	69,20	48,09	21,11	6,00	4,00	24,00	5,81	2,393
02.04.25	2,309	98,54	93,13	5,41	100,69	94,09	68,29	47,48	20,81	6,00	4,00	24,00	5,53	2,295
03.04.25	2,390	99,20	93,53	5,67	101,37	94,49	69,05	47,70	21,35	6,00	4,00	24,00	5,79	2,376
04.04.25	1,815	91,27	85,95	5,32	92,90	86,70	60,87	43,51	17,36	6,00	4,00	24,00	5,42	1,802
05.04.25	2,297	97,99	92,11	5,88	100,11	93,08	68,05	47,50	20,55	6,00	4,00	24,00	6,01	2,282
06.04.25	2,271	98,31	92,57	5,74	100,43	93,53	68,47	48,20	20,27	6,00	4,00	24,00	5,86	2,257
07.04.25	2,171	99,39	94,75	4,64	101,53	95,84	68,30	48,74	19,56	6,00	4,00	24,00	4,74	2,159
08.04.25	2,285	100,42	95,04	5,38	102,63	96,17	69,73	49,66	20,07	6,00	4,00	24,00	5,50	2,272
09.04.25	2,188	97,47	92,58	4,89	99,60	93,59	68,61	48,63	19,98	6,00	4,00	24,00	5,00	2,176
10.04.25	2,276	98,58	93,64	4,94	100,75	94,68	69,43	48,82	20,61	6,00	4,00	24,00	5,05	2,264
11.04.25	2,312	100,13	95,01	5,12	102,39	96,16	70,13	49,58	20,55	6,00	4,00	24,00	5,24	2,299
12.04.25	2,342	100,76	94,67	6,09	103,01	95,82	70,11	49,92	20,19	6,00	4,00	24,00	6,23	2,327
13.04.25	2,224	100,86	95,35	5,51	103,15	96,55	70,15	50,92	19,23	6,00	4,00	24,00	5,64	2,210
14.04.25	2,115	97,40	91,66	5,74	99,62	92,84	70,69	52,07	18,62	6,00	4,00	24,00	5,87	2,101
15.04.25	1,729	79,24	74,11	5,13	81,03	75,04	69,53	51,06	18,47	6,00	4,00	24,00	5,25	1,716
16.04.25	2,177	93,91	86,82	7,09	96,02	87,93	70,29	50,97	19,32	6,00	4,00	24,00	7,25	2,159
17.04.25	2,187	89,80	81,33	8,47	91,75	82,30	69,31	49,69	19,62	6,00	4,00	24,00	8,65	2,166
18.04.25	2,167	88,73	82,24	6,49	90,67	83,17	69,41	48,58	20,83	6,00	4,00	24,00	6,63	2,151
19.04.25	2,315	86,63	78,15	8,48	88,53	78,94	68,96	46,84	22,12	6,00	4,00	24,00	8,67	2,294
20.04.25	2,261	86,04	77,93	8,11	87,81	78,71	67,84	45,94	21,90	6,00	4,00	24,00	8,28	2,241
21.04.25	2,281	87,44	80,07	7,37	89,34	80,89	68,73	46,58	22,15	6,00	4,00	24,00	7,53	2,263
22.04.25	2,303	88,89	81,78	7,11	90,84	82,67	69,27	47,13	22,14	6,00	4,00	24,00	7,27	2,285
Итого:	70,766	2921,70	2732,52	189,18	2985,67	2762,64	68,97	47,84	21,13	6,00	4,00	744,00	193,32	70,293

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.04.25

