

Месячный отчет за Апрель 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.25
Конец отчетного периода: 22.04.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.25	23:00	24.00	64.95	5.0	161.646	164.81	48.77	3.5	153.618	155.37	8.311	8.473	3.026	3.005
24.03.25	23:00	24.00	66.31	5.0	161.901	165.20	49.34	3.5	155.557	157.37	6.724	6.861	3.084	3.067
25.03.25	23:00	24.00	68.50	5.0	160.567	164.04	49.88	3.5	154.491	156.33	6.489	6.629	3.319	3.303
26.03.25	23:00	24.00	69.65	5.0	161.657	165.26	50.53	3.5	154.031	155.91	7.991	8.169	3.501	3.481
27.03.25	23:00	24.00	68.90	5.0	163.079	166.64	50.37	3.5	156.358	158.25	6.936	7.088	3.376	3.359
28.03.25	23:00	24.00	66.59	5.0	163.551	166.91	49.29	3.5	157.060	158.89	6.700	6.837	3.166	3.149
29.03.25	23:00	24.00	67.49	5.0	162.610	166.03	50.07	3.5	156.869	158.75	6.041	6.168	3.141	3.126
30.03.25	23:00	24.00	67.41	5.0	163.687	167.12	50.33	3.5	157.414	159.32	6.684	6.824	3.137	3.121
31.03.25	23:00	24.00	67.55	5.0	168.831	172.39	51.19	3.5	162.583	164.62	6.633	6.773	3.107	3.090
01.04.25	23:00	24.00	67.47	5.0	179.708	183.49	52.30	3.5	173.860	176.13	6.376	6.510	3.066	3.050
02.04.25	23:00	24.00	66.74	5.0	180.970	184.70	52.13	3.5	174.982	177.25	6.560	6.695	2.991	2.974
03.04.25	23:00	24.00	67.37	5.0	180.176	183.95	52.64	3.5	175.486	177.80	5.151	5.259	2.930	2.917
04.04.25	23:00	24.00	58.87	5.0	179.117	182.06	47.56	3.5	172.753	174.64	6.886	6.999	2.360	2.342
05.04.25	23:00	24.00	66.08	5.0	180.471	184.12	52.44	3.5	176.080	178.39	4.956	5.056	2.729	2.717
06.04.25	23:00	24.00	66.73	5.0	180.667	184.39	52.78	3.5	174.897	177.22	6.454	6.587	2.866	2.850
07.04.25	23:00	24.00	66.58	5.0	181.546	185.27	53.32	3.5	176.867	179.26	5.099	5.204	2.685	2.672
08.04.25	23:00	24.00	68.23	5.0	182.534	186.45	54.66	3.5	177.420	179.94	5.605	5.725	2.789	2.775
09.04.25	23:00	24.00	66.80	5.0	162.661	166.02	52.65	3.5	156.415	158.48	6.777	6.917	2.665	2.648
10.04.25	23:00	24.00	67.16	5.0	148.746	151.85	51.54	3.5	142.360	144.16	6.709	6.848	2.674	2.657
11.04.25	23:00	24.00	67.92	5.0	150.921	154.13	52.53	3.5	145.206	147.12	6.032	6.160	2.645	2.630
12.04.25	23:00	24.00	68.00	5.0	151.531	154.76	53.27	3.5	145.094	147.05	6.841	6.987	2.602	2.585
13.04.25	23:00	24.00	67.94	5.0	151.382	154.61	53.86	3.5	145.761	147.77	5.964	6.091	2.458	2.443
14.04.25	23:00	24.00	68.64	5.0	154.320	157.67	54.91	3.5	148.603	150.73	5.989	6.119	2.454	2.439
15.04.25	23:00	24.00	67.50	5.0	153.877	157.12	53.49	3.5	147.542	149.55	6.653	6.793	2.516	2.500
16.04.25	23:00	24.00	68.26	5.0	144.858	147.97	53.09	3.5	138.227	140.08	6.951	7.100	2.572	2.555
17.04.25	23:00	24.00	67.34	5.0	133.526	136.32	51.52	3.5	126.019	127.62	7.569	7.728	2.506	2.487
18.04.25	23:00	24.00	67.33	5.0	152.324	155.52	52.41	3.5	145.618	147.52	7.026	7.173	2.647	2.629
19.04.25	23:00	24.00	66.85	5.0	150.752	153.87	51.31	3.5	144.174	145.99	6.762	6.901	2.694	2.678
20.04.25	23:00	24.00	65.77	5.0	150.849	153.87	50.09	3.5	143.306	145.03	7.763	7.918	2.759	2.740
21.04.25	23:00	24.00	66.49	5.0	149.060	152.11	50.95	3.5	142.890	144.66	6.367	6.497	2.646	2.630
22.04.25	23:00	24.00	67.27	5.0	152.047	155.23	51.88	3.5	145.597	147.47	6.708	6.848	2.693	2.677
ИТОГО		744.00	67.05	5.0	5019.57	5123.87	51.65	3.5	4827.14	4888.64	203.703	207.938	87.804	87.295
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 2.5°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 2.5°C

Дата: 22 Апрель 2025

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

