

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-22/08/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 26/1**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,2 Град С

Заводской номер 3064 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

346

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.25	1,040	96,981	87,537	9,444	98,98	89,12	66,76	62,11	4,65	5,00	3,50	24:00	9,64	0,858
24.07.25	0,901	93,940	86,868	7,072	95,90	88,45	67,19	62,36	4,83	5,00	3,50	24:00	7,22	0,765
25.07.25	0,984	94,190	85,753	8,437	96,18	87,34	67,64	62,85	4,79	5,00	3,50	24:00	8,62	0,822
26.07.25	0,948	93,644	85,664	7,980	95,63	87,26	67,79	63,07	4,72	5,00	3,50	24:00	8,15	0,795
27.07.25	0,884	92,879	85,574	7,304	94,84	87,17	67,65	63,09	4,56	5,00	3,50	24:00	7,46	0,744
28.07.25	0,969	94,652	86,643	8,008	96,72	88,31	68,86	64,19	4,67	5,00	3,50	24:00	8,18	0,815
29.07.25	0,897	94,479	87,785	6,694	96,62	89,54	70,29	65,51	4,78	5,00	3,50	24:00	6,85	0,768
30.07.25	0,888	92,757	86,151	6,606	94,87	87,88	70,48	65,64	4,84	5,00	3,50	24:00	6,76	0,761
31.07.25	0,921	93,424	86,358	7,066	95,56	88,10	70,64	65,82	4,82	5,00	3,50	24:00	7,23	0,785
01.08.25	0,906	92,934	86,125	6,809	95,06	87,86	70,65	65,78	4,87	5,00	3,50	24:00	6,96	0,775
02.08.25	0,886	92,467	86,015	6,452	94,60	87,76	70,96	66,03	4,93	5,00	3,50	24:00	6,60	0,762
03.08.25	0,990	94,015	85,562	8,453	96,08	87,22	69,06	64,36	4,70	5,00	3,50	24:00	8,64	0,827
04.08.25	1,000	93,662	84,532	9,130	95,58	86,05	66,48	61,90	4,58	5,00	3,50	24:00	9,32	0,825
05.08.25	0,918	92,069	84,428	7,641	93,97	85,95	66,78	62,03	4,75	5,00	3,50	24:00	7,80	0,772
06.08.25	0,977	93,077	84,563	8,514	94,98	86,07	66,43	61,66	4,77	5,00	3,50	24:00	8,69	0,814
07.08.25	1,095	95,337	84,756	10,581	97,23	86,22	65,38	60,69	4,69	5,00	3,50	24:00	10,79	0,892
08.08.25	0,854	87,348	80,330	7,018	89,10	81,73	65,57	60,89	4,68	5,00	3,50	24:00	7,16	0,719
09.08.25	1,032	91,824	81,927	9,897	93,62	83,32	64,85	60,17	4,68	5,00	3,50	24:00	10,09	0,842
10.08.25	1,119	95,869	86,085	9,784	97,97	87,73	68,98	63,97	5,01	5,00	3,50	24:00	10,00	0,931
11.08.25	1,070	94,635	86,527	8,108	96,91	88,33	72,49	67,02	5,47	5,00	3,50	24:00	8,30	0,915
12.08.25	1,044	93,640	85,346	8,294	95,81	87,07	71,14	65,87	5,27	5,00	3,50	24:00	8,49	0,884
13.08.25	1,078	95,593	86,511	9,083	97,76	88,23	70,31	65,31	5,00	5,00	3,50	24:00	9,29	0,903
14.08.25	0,958	95,392	87,935	7,457	97,53	89,67	69,90	65,05	4,85	5,00	3,50	24:00	7,62	0,815
15.08.25	0,973	94,080	85,944	8,136	96,12	87,58	68,60	63,81	4,79	5,00	3,50	24:00	8,31	0,817
16.08.25	0,971	94,276	86,450	7,826	96,35	88,12	69,18	64,32	4,86	5,00	3,50	24:00	8,00	0,821
17.08.25	1,018	94,562	86,330	8,232	96,71	88,05	70,38	65,39	4,99	5,00	3,50	24:00	8,42	0,860
18.08.25	0,963	94,157	86,646	7,510	96,29	88,37	70,30	65,34	4,96	5,00	3,50	24:00	7,68	0,819
19.08.25	0,985	94,262	86,561	7,701	96,42	88,30	70,69	65,67	5,02	5,00	3,50	24:00	7,88	0,837
20.08.25	1,042	95,255	86,578	8,677	97,40	88,29	70,07	65,12	4,95	5,00	3,50	24:00	8,87	0,876
21.08.25	0,995	94,705	87,064	7,641	96,90	88,83	71,11	66,03	5,08	5,00	3,50	24:00	7,82	0,848
22.08.25	0,980	94,093	87,023	7,071	96,37	88,86	72,77	67,49	5,28	5,00	3,50	24:00	7,24	0,844
Итого:	30,285	2910,20	2661,57	248,63	2974,06	2712,78	69,01	64,15	4,87	5,00	3,50	720:00	254,06	25,512

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.25



Григорьев С. В. /