

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-22/08/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,2 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.07.25	0,195	0,207	4,40	1,31	3,00	4,42	1,31	3,03	60,32	51,39	8,93	6,50	4,00	24,00	0,137
24.07.25	0,213	0,232	4,72	1,31	3,32	4,74	1,31	3,34	60,73	51,24	9,49	6,50	4,00	24,00	0,149
25.07.25	0,211	0,224	4,52	1,29	3,20	4,57	1,29	3,24	61,36	52,42	8,94	6,50	4,00	24,00	0,150
26.07.25	0,210	0,223	4,55	1,28	3,20	4,58	1,28	3,23	62,22	53,10	9,12	6,50	4,00	24,00	0,149
27.07.25	0,210	0,223	4,56	1,28	3,22	4,59	1,28	3,25	61,92	53,23	8,69	6,50	4,00	24,00	0,148
28.07.25	0,178	0,182	3,91	1,29	2,62	3,94	1,29	2,63	63,35	53,46	9,89	6,50	4,00	24,00	0,128
29.07.25	0,207	0,210	4,35	1,31	3,00	4,41	1,31	3,05	64,92	54,53	10,39	6,50	4,00	24,00	0,149
30.07.25	0,227	0,231	4,59	1,26	3,29	4,63	1,26	3,31	65,13	55,38	9,75	6,50	4,00	24,00	0,164
31.07.25	0,207	0,207	4,34	1,26	3,01	4,36	1,26	3,03	65,06	55,49	9,57	6,50	4,00	24,00	0,149
01.08.25	0,182	0,181	3,91	1,28	2,61	3,93	1,28	2,62	64,81	54,96	9,85	6,50	4,00	24,00	0,132
02.08.25	0,184	0,185	3,76	1,14	2,64	3,77	1,14	2,65	65,22	55,54	9,68	6,50	4,00	24,00	0,133
03.08.25	0,168	0,177	3,80	1,27	2,51	3,83	1,27	2,52	62,28	53,43	8,85	6,50	4,00	24,00	0,120
04.08.25	0,222	0,239	4,74	1,27	3,42	4,80	1,27	3,48	61,48	52,30	9,18	6,50	4,00	24,00	0,156
05.08.25	0,205	0,218	4,44	1,26	3,13	4,48	1,26	3,17	61,45	52,03	9,42	6,50	4,00	24,00	0,145
06.08.25	0,242	0,264	5,08	1,28	3,76	5,14	1,28	3,82	61,35	52,60	8,75	6,50	4,00	24,00	0,170
07.08.25	0,164	0,177	3,89	1,28	2,56	3,91	1,28	2,59	59,37	50,50	8,87	6,50	4,00	24,00	0,115
08.08.25	0,211	0,235	4,50	1,10	3,37	4,55	1,10	3,42	60,43	50,59	9,84	6,50	4,00	24,00	0,146
09.08.25	0,201	0,220	4,36	1,17	3,16	4,39	1,17	3,20	59,82	50,13	9,69	6,50	4,00	24,00	0,140
10.08.25	0,234	0,242	4,75	1,20	3,48	4,81	1,20	3,52	63,38	52,77	10,61	6,50	4,00	24,00	0,167
11.08.25	0,189	0,189	3,92	1,18	2,70	3,96	1,18	2,72	64,63	53,25	11,38	6,50	4,00	24,00	0,137
12.08.25	0,205	0,212	4,21	1,14	3,01	4,28	1,14	3,06	63,72	53,30	10,42	6,50	4,00	24,00	0,147
13.08.25	0,209	0,220	4,38	1,17	3,14	4,42	1,17	3,17	62,81	52,52	10,29	6,50	4,00	24,00	0,149
14.08.25	0,190	0,204	4,18	1,18	2,90	4,20	1,18	2,92	61,40	51,63	9,77	6,50	4,00	24,00	0,134
15.08.25	0,173	0,187	3,96	1,16	2,68	3,97	1,16	2,70	60,45	51,09	9,36	6,50	4,00	24,00	0,122
16.08.25	0,223	0,237	4,67	1,16	3,40	4,71	1,16	3,44	61,59	51,97	9,62	6,50	4,00	24,00	0,158
17.08.25	0,192	0,201	4,12	1,16	2,87	4,14	1,16	2,89	62,35	52,49	9,86	6,50	4,00	24,00	0,137
18.08.25	0,202	0,218	4,39	1,20	3,11	4,44	1,20	3,16	61,20	51,93	9,27	6,50	4,00	24,00	0,142
19.08.25	0,176	0,198	4,15	1,24	2,81	4,18	1,24	2,84	59,14	50,33	8,81	6,50	4,00	24,00	0,122
20.08.25	0,249	0,278	5,31	1,23	3,97	5,38	1,23	4,04	60,14	51,05	9,09	6,50	4,00	24,00	0,173
21.08.25	0,195	0,215	4,36	1,25	3,06	4,39	1,25	3,10	59,96	50,50	9,46	6,50	4,00	24,00	0,136
22.08.25	0,226	0,245	4,79	1,24	3,48	4,84	1,24	3,53	61,85	52,13	9,72	6,50	4,00	24,00	0,159
Итого:	6,300	6,681	135,61	38,15	95,63	136,76	38,15	96,67	62,06	52,49	9,57	6,50	4,00	744,00	4,461

$M_g = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.25



Потомарёв С. В. /