

Месячный отчет за Август 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.25
Конец отчетного периода: 22.08.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.25	23:00	24.00	64.97	6.00	4.784	4.878	31.18	4.00	0.000	0.000	4.784	4.878	0.311	0.219
24.07.25	23:00	24.00	65.38	6.00	5.391	5.498	31.09	4.00	0.000	0.000	5.391	5.498	0.353	0.249
25.07.25	23:00	24.00	65.74	6.00	5.250	5.355	30.99	4.00	0.002	0.003	5.248	5.352	0.346	0.245
26.07.25	23:00	24.00	65.48	6.00	4.572	4.663	30.68	4.00	0.000	0.000	4.572	4.663	0.300	0.212
27.07.25	23:00	24.00	65.07	6.00	4.411	4.498	30.69	4.00	0.000	0.000	4.411	4.498	0.287	0.203
28.07.25	23:00	24.00	63.41	6.00	4.714	4.803	30.94	4.00	0.000	0.000	4.714	4.803	0.299	0.209
29.07.25	23:00	24.00	63.62	6.00	4.152	4.230	30.96	4.00	0.000	0.000	4.152	4.230	0.265	0.185
30.07.25	23:00	24.00	64.66	6.00	4.454	4.540	31.30	4.00	0.000	0.000	4.454	4.540	0.288	0.203
31.07.25	23:00	24.00	66.37	6.00	5.160	5.265	31.61	4.00	0.000	0.000	5.160	5.265	0.343	0.244
01.08.25	23:00	24.00	66.96	6.00	3.708	3.785	31.69	4.00	0.000	0.000	3.708	3.785	0.249	0.177
02.08.25	23:00	24.00	68.05	6.00	5.329	5.443	31.94	4.00	0.000	0.000	5.329	5.443	0.363	0.261
03.08.25	23:00	24.00	66.90	6.00	4.475	4.568	31.79	4.00	0.002	0.003	4.473	4.565	0.300	0.214
04.08.25	23:00	24.00	67.03	6.00	4.556	4.650	31.96	4.00	0.000	0.000	4.556	4.650	0.306	0.218
05.08.25	23:00	24.00	66.54	6.00	4.790	4.888	31.78	4.00	0.000	0.000	4.790	4.888	0.319	0.227
06.08.25	23:00	24.00	66.59	6.00	5.274	5.383	31.55	4.00	0.000	0.000	5.274	5.383	0.352	0.250
07.08.25	23:00	24.00	65.73	6.00	3.593	3.665	31.18	4.00	0.002	0.003	3.591	3.662	0.236	0.167
08.08.25	23:00	24.00	66.22	6.00	3.950	4.030	31.31	4.00	0.000	0.000	3.950	4.030	0.262	0.186
09.08.25	23:00	24.00	66.64	6.00	4.412	4.503	31.06	4.00	0.000	0.000	4.412	4.503	0.294	0.210
10.08.25	23:00	24.00	67.44	6.00	5.262	5.373	30.72	4.00	0.000	0.000	5.262	5.373	0.355	0.254
11.08.25	23:00	24.00	69.97	6.00	4.665	4.770	31.88	4.00	0.000	0.000	4.665	4.770	0.327	0.237
12.08.25	23:00	24.00	67.53	6.00	4.260	4.350	31.43	4.00	0.000	0.000	4.260	4.350	0.288	0.206
13.08.25	23:00	24.00	67.32	6.00	4.817	4.918	31.63	4.00	0.000	0.000	4.817	4.918	0.325	0.232
14.08.25	23:00	24.00	66.04	6.00	4.610	4.703	31.10	4.00	0.000	0.000	4.610	4.703	0.305	0.216
15.08.25	23:00	24.00	64.66	6.00	4.422	4.508	31.02	4.00	0.000	0.000	4.422	4.508	0.286	0.201
16.08.25	23:00	24.00	64.14	6.00	3.763	3.835	30.59	4.00	0.000	0.000	3.763	3.835	0.242	0.169
17.08.25	23:00	24.00	66.23	6.00	4.795	4.893	31.15	4.00	0.000	0.000	4.795	4.893	0.318	0.226
18.08.25	23:00	24.00	66.70	6.00	4.605	4.700	31.50	4.00	0.000	0.000	4.605	4.700	0.308	0.219
19.08.25	23:00	24.00	65.43	6.00	3.822	3.898	31.29	4.00	0.000	0.000	3.822	3.898	0.250	0.177
20.08.25	23:00	24.00	66.74	6.00	4.855	4.955	31.50	4.00	0.000	0.000	4.855	4.955	0.325	0.231
21.08.25	23:00	24.00	68.01	6.00	5.378	5.493	31.78	4.00	0.000	0.000	5.378	5.493	0.366	0.263
22.08.25	23:00	24.00	67.93	6.00	4.668	4.768	31.54	4.00	0.000	0.000	4.668	4.768	0.318	0.228
ИТОГО		744.00	66.24	6.00	142.897	145.800	31.32	4.00	0.007	0.008	142.889	145.792	9.486	6.742
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Расчет при t_{хв.факт}=+ 19.20°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 19.20°C

Дата: 22 Август 2025

Представитель потребителя: В. Пономарев/

