

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-22/08/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,2 Град С

Заводской номер 8606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.07.25	1,386	267,919	273,346	-5,427	273,922	278,672	69,85	64,68	5,17	4,49	3,68	24:00
24.07.25	1,412	265,724	271,293	-5,569	271,832	276,702	70,82	65,53	5,29	4,48	3,66	24:00
25.07.25	1,351	264,445	269,921	-5,475	270,522	275,332	70,76	65,67	5,09	4,45	3,65	24:00
26.07.25	1,419	267,137	272,736	-5,600	273,322	278,222	71,09	65,77	5,32	4,48	3,68	24:00
27.07.25	1,329	265,911	271,456	-5,545	271,912	276,812	70,06	65,06	5,00	4,46	3,67	24:00
28.07.25	1,265	268,851	274,286	-5,435	274,552	279,382	67,83	63,12	4,71	4,50	3,69	24:00
29.07.25	1,308	273,141	278,558	-5,417	279,042	283,832	68,52	63,72	4,80	4,53	3,70	24:00
30.07.25	1,298	268,590	274,024	-5,434	274,522	279,332	69,34	64,52	4,82	4,49	3,69	24:00
31.07.25	1,319	267,658	273,151	-5,494	273,872	278,722	71,23	66,27	4,96	4,44	3,64	24:00
01.08.25	1,351	270,781	276,376	-5,596	277,322	282,242	72,74	67,75	4,99	4,55	3,73	24:00
02.08.25	1,326	268,924	274,427	-5,503	275,412	280,252	72,71	67,79	4,92	4,55	3,74	24:00
03.08.25	1,408	268,781	274,197	-5,416	275,202	279,912	72,27	67,01	5,26	4,50	3,69	24:00
04.08.25	1,400	346,831	353,751	-6,920	355,101	361,361	72,28	68,25	4,03	4,84	3,46	24:00
05.08.25	1,437	349,908	356,873	-6,965	358,171	364,461	71,91	67,81	4,10	4,84	3,44	24:00
06.08.25	1,442	351,080	358,031	-6,952	359,271	365,551	71,45	67,35	4,10	4,85	3,45	24:00
07.08.25	1,414	351,433	358,320	-6,886	359,461	365,701	70,67	66,67	4,00	4,86	3,45	24:00
08.08.25	1,395	323,130	329,604	-6,474	330,861	336,671	72,27	67,86	4,41	4,60	3,39	24:00
09.08.25	1,411	250,496	255,521	-5,024	256,432	260,742	71,97	66,31	5,66	4,14	3,38	24:00
10.08.25	1,510	266,893	272,443	-5,551	273,172	277,962	71,69	65,99	5,70	4,42	3,62	24:00
11.08.25	1,558	260,827	266,339	-5,512	267,692	272,382	76,20	70,23	5,97	4,43	3,66	24:00
12.08.25	1,454	265,803	271,362	-5,560	272,302	277,122	73,20	67,73	5,47	4,49	3,70	24:00
13.08.25	1,451	268,500	273,996	-5,496	274,842	279,612	71,90	66,49	5,41	4,53	3,72	24:00
14.08.25	1,417	271,012	276,548	-5,536	277,232	282,072	70,79	65,56	5,23	4,51	3,69	24:00
15.08.25	1,350	257,682	262,864	-5,182	263,382	267,902	69,38	64,17	5,21	4,44	3,69	24:00
16.08.25	1,375	257,278	262,588	-5,309	263,022	267,662	69,77	64,45	5,32	4,49	3,74	24:00
17.08.25	1,443	259,456	264,865	-5,409	265,512	270,202	71,42	65,86	5,56	4,45	3,70	24:00
18.08.25	1,426	263,596	269,026	-5,430	269,752	274,472	71,45	66,06	5,39	4,50	3,72	24:00
19.08.25	1,420	268,534	274,011	-5,477	274,892	279,662	71,98	66,66	5,32	4,51	3,70	24:00
20.08.25	1,366	325,005	331,482	-6,477	332,692	338,521	71,95	67,75	4,20	4,77	3,57	24:00
21.08.25	1,327	290,775	296,471	-5,696	297,812	302,852	72,82	68,44	4,38	4,79	3,58	22:12
22.08.25	1,398	316,461	322,679	-6,219	324,162	329,692	73,05	68,64	4,41	4,69	3,56	24:00
Итого:	43,168	8762,56	8940,55	-177,99	8967,19	9124,01	71,40	66,42	4,97	4,55	3,62	742:11

Qрасч = Qo- (Mr*(tf-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

23.08.25



Иванов С. В. /