

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-22/08/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 19,2 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.07.25	0,488	62,670	62,554	0,116	64,043	63,651	69,26	61,44	7,82	4,52	3,66	24:00
24.07.25	0,501	59,660	59,544	0,116	60,988	60,586	70,15	61,28	8,87	4,51	3,64	24:00
25.07.25	0,497	59,202	59,086	0,116	60,514	60,115	70,08	61,17	8,91	4,48	3,62	24:00
26.07.25	0,490	55,717	55,593	0,124	56,970	56,566	70,40	61,36	9,04	4,52	3,65	24:00
27.07.25	0,481	60,299	60,168	0,131	61,617	61,213	69,44	61,18	8,26	4,49	3,64	24:00
28.07.25	0,466	74,574	74,396	0,178	76,132	75,691	67,33	61,15	6,18	4,52	3,68	24:00
29.07.25	0,458	69,627	69,458	0,169	71,109	70,681	68,00	61,53	6,47	4,56	3,68	24:00
30.07.25	0,465	63,791	63,633	0,158	65,176	64,754	68,78	61,52	7,26	4,53	3,67	24:00
31.07.25	0,462	51,024	50,876	0,148	52,183	51,771	70,55	61,49	9,06	4,49	3,61	24:00
01.08.25	0,474	44,243	44,080	0,163	45,288	44,851	71,98	61,38	10,60	4,60	3,70	24:00
02.08.25	0,493	45,400	45,224	0,176	46,473	46,012	71,94	61,25	10,69	4,60	3,70	24:00
03.08.25	0,469	46,570	46,445	0,126	47,652	47,257	71,52	61,37	10,15	4,55	3,66	24:00
04.08.25	0,495	52,628	52,515	0,113	53,860	53,464	71,58	62,33	9,25	4,90	3,42	24:00
05.08.25	0,501	56,762	56,616	0,146	58,077	57,645	71,23	62,51	8,72	4,89	3,40	24:00
06.08.25	0,494	60,212	60,041	0,172	61,588	61,135	70,80	62,61	8,19	4,91	3,41	24:00
07.08.25	0,500	67,345	67,175	0,170	68,857	68,404	70,06	62,70	7,36	4,91	3,42	24:00
08.08.25	0,515	55,082	54,939	0,143	56,362	55,924	71,55	62,06	9,49	4,65	3,35	24:00
09.08.25	0,513	52,365	52,209	0,156	53,578	53,128	71,25	61,48	9,77	4,18	3,35	24:00
10.08.25	0,510	54,956	54,817	0,139	56,210	55,779	70,96	61,45	9,51	4,47	3,60	24:00
11.08.25	0,520	36,062	35,933	0,129	36,982	36,548	75,11	60,62	14,49	4,49	3,63	24:00
12.08.25	0,531	47,653	47,524	0,129	48,788	48,352	72,40	61,28	11,12	4,54	3,67	24:00
13.08.25	0,508	53,137	53,000	0,137	54,363	53,935	71,18	61,57	9,61	4,57	3,69	24:00
14.08.25	0,487	57,813	57,673	0,140	59,112	58,695	70,12	61,77	8,35	4,55	3,66	24:00
15.08.25	0,480	65,746	65,606	0,140	67,172	66,760	68,80	61,47	7,33	4,47	3,67	24:00
16.08.25	0,489	63,066	62,927	0,139	64,451	64,035	69,17	61,54	7,63	4,52	3,72	24:00
17.08.25	0,492	54,699	54,566	0,133	55,941	55,527	70,70	61,49	9,21	4,49	3,68	24:00
18.08.25	0,484	53,027	52,889	0,138	54,241	53,826	70,75	61,73	9,02	4,55	3,69	24:00
19.08.25	0,483	51,761	51,629	0,132	52,952	52,543	71,23	61,68	9,55	4,55	3,67	24:00
20.08.25	0,509	56,995	56,857	0,138	58,312	57,883	71,24	62,32	8,92	4,82	3,54	24:00
21.08.25	0,491	48,861	48,732	0,129	50,016	49,604	72,03	62,26	9,77	4,84	3,55	24:00
22.08.25	0,494	48,546	48,402	0,144	49,702	49,272	72,26	62,20	10,06	4,75	3,52	24:00
Итого:	15,242	1729,49	1725,11	4,39	1768,71	1755,61	70,70	61,65	9,05	4,60	3,60	744:00

$Q_{расч} = Q_o - (M_{г} * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.08.25



/ Пономарёв С. В. /