

Месячный отчет за Август 2025
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.25
Конец отчетного периода: 22.08.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68226
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.25	23:00	24.00	66.50	5.5	6.845	6.99	28.68	4.0	0.000	0.00	6.845	6.985	0.455	0.324
24.07.25	23:00	24.00	67.40	5.5	6.460	6.60	29.43	4.0	0.000	0.00	6.460	6.596	0.436	0.312
25.07.25	23:00	24.00	67.36	5.5	5.942	6.07	28.75	4.0	0.002	0.00	5.940	6.064	0.400	0.286
26.07.25	23:00	24.00	67.80	5.5	5.246	5.36	30.48	4.0	0.000	0.00	5.246	5.357	0.356	0.255
27.07.25	23:00	24.00	66.71	5.5	6.065	6.19	30.77	4.0	0.000	0.00	6.065	6.190	0.405	0.288
28.07.25	23:00	24.00	69.90	5.5	6.471	6.62	32.14	4.0	0.000	0.00	6.471	6.616	0.453	0.328
29.07.25	23:00	24.00	70.61	5.5	6.681	6.83	32.43	4.0	0.000	0.00	6.681	6.834	0.472	0.344
30.07.25	23:00	24.00	70.62	5.5	6.069	6.21	32.60	4.0	0.000	0.00	6.069	6.208	0.429	0.312
31.07.25	23:00	24.00	70.19	5.5	6.140	6.28	32.56	4.0	0.000	0.00	6.140	6.279	0.431	0.313
01.08.25	23:00	24.00	70.40	5.5	6.041	6.18	32.09	4.0	0.000	0.00	6.041	6.178	0.426	0.310
02.08.25	23:00	24.00	71.14	5.5	5.182	5.30	32.35	4.0	0.000	0.00	5.182	5.302	0.369	0.269
03.08.25	23:00	24.00	66.45	5.5	6.292	6.42	29.30	4.0	0.000	0.00	6.292	6.420	0.418	0.298
04.08.25	23:00	24.00	66.12	5.5	6.505	6.64	28.43	4.0	0.000	0.00	6.505	6.637	0.430	0.306
05.08.25	23:00	24.00	65.59	5.5	6.750	6.89	27.95	4.0	0.000	0.00	6.750	6.885	0.443	0.313
06.08.25	23:00	24.00	63.06	5.5	7.470	7.61	27.37	4.0	0.000	0.00	7.470	7.608	0.471	0.328
07.08.25	23:00	24.00	62.14	5.5	7.254	7.39	27.42	4.0	0.000	0.00	7.254	7.385	0.451	0.312
08.08.25	23:00	24.00	62.23	5.5	7.324	7.46	26.50	4.0	0.000	0.00	7.324	7.456	0.456	0.315
09.08.25	23:00	24.00	61.66	5.5	7.340	7.47	26.32	4.0	0.000	0.00	7.340	7.470	0.453	0.312
10.08.25	23:00	24.00	65.92	5.5	6.464	6.59	27.32	4.0	0.000	0.00	6.464	6.594	0.426	0.302
11.08.25	23:00	24.00	69.37	5.5	6.583	6.73	29.08	4.0	0.000	0.00	6.583	6.729	0.457	0.331
12.08.25	23:00	24.00	67.66	5.5	7.048	7.20	29.37	4.0	0.000	0.00	7.048	7.197	0.477	0.342
13.08.25	23:00	24.00	67.07	5.5	7.021	7.17	28.72	4.0	0.000	0.00	7.021	7.167	0.471	0.336
14.08.25	23:00	24.00	66.59	5.5	6.688	6.83	29.58	4.0	0.000	0.00	6.688	6.825	0.446	0.317
15.08.25	23:00	24.00	65.10	5.5	6.783	6.92	28.57	4.0	0.000	0.00	6.783	6.916	0.442	0.312
16.08.25	23:00	24.00	65.78	5.5	7.236	7.38	28.71	4.0	0.000	0.00	7.236	7.381	0.476	0.337
17.08.25	23:00	24.00	67.38	5.5	7.972	8.14	29.32	4.0	0.000	0.00	7.972	8.139	0.538	0.384
18.08.25	23:00	24.00	66.92	5.5	7.156	7.30	29.19	4.0	0.000	0.00	7.156	7.304	0.479	0.342
19.08.25	23:00	24.00	66.40	5.5	6.214	6.34	28.37	4.0	0.000	0.00	6.214	6.341	0.413	0.294
20.08.25	23:00	24.00	66.51	5.5	7.297	7.45	29.64	4.0	0.000	0.00	7.297	7.446	0.486	0.346
21.08.25	23:00	24.00	68.56	5.5	6.931	7.08	30.37	4.0	0.000	0.00	6.931	7.081	0.475	0.342
22.08.25	23:00	24.00	69.11	5.5	6.651	6.80	30.74	4.0	0.000	0.00	6.651	6.797	0.460	0.332
ИТОГО		744.00	67.04	5.5	206.12	210.39	29.50	4.0	0.00	0.00	206.119	210.387	13.801	9.843
	ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.2°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 19.2°C

Дата: 22 Август 2025

Представитель потребителя:

С. В. Пономарев/

