

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-22/08/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,8 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.25	0,437	7,25	0,00	7,25	7,39	0,00	60,00	28,88	31,12	6,00	4,00	24,00	7,39	0,298
24.07.25	0,404	6,80	0,00	6,80	6,95	0,00	59,55	28,62	30,93	6,00	4,00	24,00	6,95	0,273
25.07.25	0,462	9,95	3,04	6,91	10,13	3,04	63,01	55,06	7,95	6,00	4,00	24,00	7,04	0,329
26.07.25	0,404	10,60	4,98	5,62	10,80	4,98	64,20	55,12	9,08	6,00	4,00	24,00	5,73	0,296
27.07.25	0,482	11,77	4,96	6,81	11,98	4,96	64,63	55,99	8,64	6,00	4,00	24,00	6,93	0,351
28.07.25	0,505	11,91	4,98	6,93	12,14	4,98	66,10	56,64	9,46	6,00	4,00	24,00	7,06	0,372
29.07.25	0,477	11,44	5,04	6,40	11,67	5,04	67,16	57,91	9,25	6,00	4,00	24,00	6,53	0,354
30.07.25	0,464	11,20	5,00	6,20	11,45	5,00	67,18	57,85	9,33	6,00	4,00	24,00	6,34	0,345
31.07.25	0,461	11,18	5,00	6,18	11,40	5,00	66,92	57,86	9,06	6,00	4,00	24,00	6,30	0,342
01.08.25	0,475	11,52	4,97	6,55	11,75	4,97	65,93	56,84	9,09	6,00	4,00	24,00	6,68	0,349
02.08.25	0,412	10,38	4,94	5,44	10,57	4,94	66,88	57,63	9,25	6,00	4,00	24,00	5,54	0,308
03.08.25	0,442	11,31	4,91	6,40	11,52	4,91	62,99	55,00	7,99	6,00	4,00	24,00	6,52	0,319
04.08.25	0,474	11,83	4,79	7,04	12,03	4,79	61,68	53,09	8,59	6,00	4,00	24,00	7,16	0,339
05.08.25	0,518	12,31	4,55	7,76	12,50	4,55	61,20	52,36	8,84	6,00	4,00	24,00	7,88	0,369
06.08.25	0,501	12,00	4,19	7,81	12,20	4,19	59,36	50,58	8,78	6,00	4,00	24,00	7,94	0,351
07.08.25	0,521	12,50	4,19	8,31	12,70	4,19	58,28	49,05	9,23	6,00	4,00	24,00	8,44	0,361
08.08.25	0,477	13,08	5,67	7,41	13,29	5,67	58,95	52,09	6,86	6,00	4,00	24,00	7,53	0,335
09.08.25	0,517	14,13	5,96	8,17	14,35	5,96	58,42	51,79	6,63	6,00	4,00	24,00	8,30	0,360
10.08.25	0,539	14,39	6,27	8,12	14,62	6,27	60,93	53,55	7,38	6,00	4,00	24,00	8,25	0,383
11.08.25	0,505	13,28	6,27	7,01	13,54	6,27	65,01	56,97	8,04	6,00	4,00	24,00	7,15	0,370
12.08.25	0,454	12,52	6,22	6,30	12,78	6,22	64,52	56,85	7,67	6,00	4,00	24,00	6,43	0,333
13.08.25	0,440	12,58	6,29	6,29	12,84	6,29	62,74	55,69	7,05	6,00	4,00	24,00	6,42	0,319
14.08.25	0,481	13,16	6,27	6,89	13,41	6,27	62,54	55,05	7,49	6,00	4,00	24,00	7,02	0,349
15.08.25	0,474	13,27	6,14	7,13	13,50	6,14	61,06	54,45	6,61	6,00	4,00	24,00	7,25	0,337
16.08.25	0,440	12,61	6,13	6,48	12,82	6,13	60,98	54,08	6,90	6,00	4,00	24,00	6,59	0,316
17.08.25	0,458	12,60	6,11	6,49	12,85	6,11	63,15	55,53	7,62	6,00	4,00	24,00	6,62	0,333
18.08.25	0,496	10,33	2,73	7,60	10,53	2,73	62,11	54,29	7,82	6,00	4,00	24,00	7,75	0,350
19.08.25	0,476	7,99	0,00	7,99	8,12	0,00	59,66	32,85	26,81	6,00	4,00	24,00	8,12	0,323
20.08.25	0,413	6,95	0,00	6,95	7,03	0,00	59,25	32,30	26,95	6,00	4,00	24,00	7,03	0,280
21.08.25	0,465	7,50	0,00	7,50	7,64	0,00	61,82	34,08	27,74	6,00	4,00	24,00	7,64	0,321
22.08.25	0,435	6,97	0,00	6,97	7,09	0,00	62,39	35,13	27,26	6,00	4,00	24,00	7,09	0,301
Итого:	14,509	345,31	129,60	215,71	351,59	129,60	62,54	50,43	12,11	6,00	4,00	744,00	219,61	10,367

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.25



Дономаров С. В. /