

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/08/25г.-22/08/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,2 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
01.08.25	0,392	6,587	0,000	6,587	6,697	0,000	55,74	25,44	30,30	6,00	3,50	24,00	6,70	0,266
02.08.25	0,344	5,869	0,000	5,869	5,964	0,000	55,78	25,54	30,24	6,00	3,50	24,00	5,96	0,232
03.08.25	0,404	6,788	0,000	6,788	6,901	0,000	55,92	25,46	30,46	6,00	3,50	24,00	6,90	0,273
04.08.25	0,400	6,742	0,000	6,742	6,854	0,000	55,72	24,53	31,19	6,00	3,50	24,00	6,85	0,271
05.08.25	0,467	7,787	0,000	7,787	7,919	0,000	56,95	24,00	32,95	6,00	3,50	24,00	7,92	0,318
06.08.25	0,463	7,707	0,000	7,707	7,838	0,000	55,64	23,62	32,02	6,00	3,50	24,00	7,84	0,315
07.08.25	0,426	7,317	0,000	7,317	7,434	0,000	54,91	22,52	32,39	6,00	3,50	24,00	7,43	0,286
08.08.25	0,394	6,727	0,000	6,727	6,836	0,000	55,90	22,29	33,61	6,00	3,50	24,00	6,84	0,265
09.08.25	0,331	5,735	0,000	5,735	5,825	0,000	53,67	22,93	30,74	6,00	3,50	24,00	5,82	0,221
10.08.25	0,441	7,351	0,000	7,351	7,476	0,000	54,09	22,64	31,45	6,00	3,50	24,00	7,48	0,300
11.08.25	0,434	7,053	0,000	7,053	7,178	0,000	56,71	23,14	33,57	6,00	3,50	24,00	7,18	0,299
12.08.25	0,427	7,122	0,000	7,122	7,242	0,000	56,61	23,31	33,30	6,00	3,50	24,00	7,24	0,290
13.08.25	0,411	6,950	0,000	6,950	7,064	0,000	56,80	23,65	33,15	6,00	3,50	24,00	7,06	0,277
14.08.25	0,407	6,963	0,000	6,963	7,075	0,000	55,17	23,55	31,62	6,00	3,50	24,00	7,07	0,273
15.08.25	0,376	6,614	0,000	6,614	6,715	0,000	52,46	23,30	29,16	6,00	3,50	24,00	6,71	0,249
16.08.25	0,345	6,067	0,000	6,067	6,159	0,000	53,02	23,39	29,63	6,00	3,50	24,00	6,16	0,228
17.08.25	0,417	7,130	0,000	7,130	7,245	0,000	53,29	23,15	30,14	6,00	3,50	24,00	7,24	0,280
18.08.25	0,472	7,941	0,000	7,941	8,073	0,000	55,79	23,85	31,94	6,00	3,50	24,00	8,07	0,320
19.08.25	0,421	7,157	0,000	7,157	7,273	0,000	55,04	23,79	31,25	6,00	3,50	24,00	7,27	0,283
20.08.25	0,439	7,431	0,000	7,431	7,553	0,000	55,79	23,62	32,17	6,00	3,50	24,00	7,55	0,296
21.08.25	0,411	6,975	0,000	6,975	7,089	0,000	55,84	23,20	32,64	6,00	3,50	24,00	7,09	0,277
22.08.25	0,362	6,186	0,000	6,186	6,286	0,000	54,91	23,54	31,37	6,00	3,50	24,00	6,29	0,243
Итого:	8,985	152,20	0,00	152,20	154,70	0,00	55,26	23,66	31,60	6,00	3,50	336,00	154,70	6,062

$Q_{расч} = Q_o - (M_{г} * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.08.25

Пономарёв С. В. /

