

Месячный отчет за Декабрь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.25

Конец отчетного периода: 22.12.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.

Идентификационный номер прибора: ИД=59524

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тп	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.11.25	23:00	24.00	69.56	5.09	30.330	31.005	40.21	3.08	28.793	29.019	1.537	1.571	0.953	0.952
24.11.25	23:00	24.00	70.36	5.15	30.883	31.585	41.05	3.09	29.276	29.515	1.607	1.644	0.972	0.972
25.11.25	23:00	24.00	71.56	5.13	30.491	31.206	41.14	3.10	29.000	29.238	1.491	1.526	0.990	0.989
26.11.25	23:00	24.00	69.80	5.15	31.395	32.098	41.03	3.10	29.228	29.467	2.167	2.215	0.993	0.992
27.11.25	23:00	24.00	71.21	5.14	30.518	31.227	41.57	3.09	29.193	29.438	1.325	1.355	0.961	0.960
28.11.25	23:00	24.00	74.48	5.10	30.807	31.585	42.28	3.09	28.858	29.108	1.949	1.998	1.076	1.075
29.11.25	23:00	24.00	77.13	5.05	30.155	30.967	41.89	3.08	28.393	28.635	1.762	1.809	1.138	1.137
30.11.25	23:00	24.00	77.53	5.03	29.694	30.501	41.31	3.08	28.256	28.490	1.438	1.477	1.136	1.136
01.12.25	23:00	24.00	77.13	5.10	30.398	31.216	41.44	3.09	28.803	29.043	1.595	1.638	1.152	1.152
02.12.25	23:00	24.00	75.14	5.09	30.774	31.564	41.32	3.09	28.754	28.992	2.020	2.072	1.126	1.125
03.12.25	23:00	24.00	72.95	5.02	25.892	26.521	40.58	3.08	24.790	24.988	1.102	1.129	0.884	0.883
04.12.25	23:00	24.00	72.22	5.06	29.999	30.715	40.41	3.10	28.463	28.689	1.536	1.573	1.018	1.017
05.12.25	23:00	24.00	71.95	5.07	30.290	31.007	40.47	3.10	28.511	28.738	1.778	1.820	1.027	1.026
06.12.25	23:00	24.00	71.77	5.02	29.674	30.374	39.89	3.09	28.097	28.314	1.577	1.615	1.010	1.009
07.12.25	23:00	24.00	71.52	5.04	29.843	30.542	39.95	3.09	28.247	28.466	1.596	1.633	1.007	1.006
08.12.25	23:00	24.00	78.63	5.04	51.201	52.630	52.82	3.09	49.892	50.566	1.309	1.345	1.393	1.393
09.12.25	23:00	24.00	88.25	5.02	68.361	70.716	62.78	3.06	66.860	68.095	1.501	1.553	1.840	1.840
10.12.25	23:00	24.00	91.12	5.06	68.872	71.385	64.55	3.08	67.537	68.850	1.335	1.383	1.922	1.921
11.12.25	23:00	24.00	92.03	5.05	68.562	71.110	64.95	3.08	67.146	68.467	1.416	1.468	1.955	1.954
12.12.25	23:00	24.00	92.73	5.07	68.924	71.520	65.68	3.08	67.578	68.935	1.346	1.397	1.958	1.958
13.12.25	23:00	24.00	86.52	5.08	68.979	71.273	63.07	3.09	67.572	68.831	1.407	1.454	1.711	1.711
14.12.25	23:00	24.00	78.35	5.02	68.131	70.019	58.56	3.08	66.482	67.559	1.649	1.695	1.449	1.448
15.12.25	23:00	24.00	78.04	5.02	68.060	69.932	58.64	3.08	66.437	67.516	1.623	1.667	1.420	1.419
16.12.25	23:00	24.00	77.84	5.01	67.664	69.516	58.31	3.08	66.105	67.167	1.559	1.601	1.416	1.415
17.12.25	23:00	24.00	77.47	4.96	67.328	69.155	57.48	3.06	65.197	66.217	2.130	2.188	1.472	1.471
18.12.25	23:00	24.00	83.43	5.00	67.315	69.408	60.66	3.08	65.787	66.926	1.528	1.576	1.630	1.629
19.12.25	23:00	24.00	80.08	5.01	66.970	68.902	59.01	3.08	65.552	66.629	1.419	1.459	1.499	1.498
20.12.25	23:00	24.00	78.29	5.03	67.283	69.144	58.16	3.08	65.715	66.766	1.567	1.611	1.449	1.449
21.12.25	23:00	24.00	77.65	4.96	66.069	67.870	57.44	3.06	64.669	65.679	1.400	1.439	1.419	1.418
22.12.25	23:00	24.00	80.75	4.93	65.613	67.535	58.35	3.06	63.863	64.891	1.750	1.801	1.576	1.575
ИТОГО		720.00	77.85	5.05	1450.470	1492.230	50.50	3.08	1403.060	1423.230	47.418	48.712	39.552	39.528
Ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

* Расчет. при t_{хв.факт}=+ 0.50°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.50°C

Дата: 22 Декабрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Декабрь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.25
Конец отчетного периода: 22.12.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.11.25 23:00	24.00	65.74	4.00	1.400	1.429	0.092	0.091	
24.11.25 23:00	24.00	66.09	4.00	1.469	1.499	0.097	0.096	
25.11.25 23:00	24.00	67.13	4.00	1.288	1.315	0.086	0.086	
26.11.25 23:00	24.00	66.08	4.00	2.009	2.050	0.133	0.132	
27.11.25 23:00	24.00	66.39	4.00	1.127	1.150	0.075	0.074	
28.11.25 23:00	24.00	70.13	4.00	1.710	1.749	0.120	0.119	
29.11.25 23:00	24.00	72.44	4.00	1.464	1.500	0.106	0.105	
30.11.25 23:00	24.00	71.65	4.00	1.176	1.204	0.084	0.084	
01.12.25 23:00	24.00	72.40	4.00	1.374	1.408	0.100	0.099	
02.12.25 23:00	24.00	70.70	4.00	1.748	1.789	0.124	0.123	
03.12.25 23:00	24.00	68.09	4.00	0.882	0.901	0.060	0.060	
04.12.25 23:00	24.00	67.68	4.00	1.313	1.341	0.089	0.088	
05.12.25 23:00	24.00	67.67	4.00	1.560	1.594	0.106	0.105	
06.12.25 23:00	24.00	67.34	4.00	1.388	1.418	0.093	0.093	
07.12.25 23:00	24.00	67.22	4.00	1.496	1.528	0.101	0.100	
08.12.25 23:00	24.00	73.63	4.00	1.147	1.175	0.084	0.084	
09.12.25 23:00	24.00	83.42	4.00	1.332	1.374	0.111	0.110	
10.12.25 23:00	24.00	85.07	4.00	1.185	1.224	0.101	0.100	
11.12.25 23:00	24.00	86.17	4.00	1.275	1.318	0.110	0.109	
12.12.25 23:00	24.00	86.89	4.00	1.218	1.258	0.106	0.105	
13.12.25 23:00	24.00	79.20	4.00	1.289	1.326	0.102	0.101	
14.12.25 23:00	24.00	73.31	4.00	1.397	1.431	0.102	0.102	
15.12.25 23:00	24.00	73.82	4.00	1.314	1.347	0.097	0.096	
16.12.25 23:00	24.00	73.45	4.00	1.198	1.228	0.088	0.087	
17.12.25 23:00	24.00	73.99	4.00	1.743	1.787	0.129	0.128	
18.12.25 23:00	24.00	78.80	4.00	1.193	1.227	0.094	0.093	
19.12.25 23:00	24.00	74.33	4.00	1.085	1.112	0.081	0.080	
20.12.25 23:00	24.00	73.75	4.00	1.228	1.259	0.091	0.090	
21.12.25 23:00	24.00	72.34	4.00	1.066	1.092	0.077	0.077	
22.12.25 23:00	24.00	76.44	4.00	1.370	1.406	0.105	0.104	
ИТОГО		720.00	73.05	4.00	40.446	41.432	2.943	2.922
ч		°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал	

Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.50°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.50°C

Дата: 22 Декабрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

