

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-22/12/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,5 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.11.25	1,206	0,234	54,67	51,95	3,34	55,80	52,43	3,37	66,85	47,75	19,10	6,50	4,00	24,00	1,204
24.11.25	1,214	0,226	55,71	53,10	3,23	56,90	53,65	3,29	67,52	48,55	18,97	6,50	4,00	24,00	1,212
25.11.25	1,223	0,196	54,50	52,27	2,84	55,70	52,81	2,88	68,37	48,53	19,84	6,50	4,00	24,00	1,222
26.11.25	1,205	0,231	55,61	52,96	3,30	56,81	53,50	3,35	67,13	48,39	18,74	6,50	4,00	24,00	1,203
27.11.25	1,255	0,243	56,28	53,26	3,50	57,49	53,93	3,55	68,76	49,56	19,20	6,50	4,00	24,00	1,253
28.11.25	1,263	0,164	54,34	52,52	2,33	55,60	53,22	2,33	71,90	50,88	21,02	6,50	4,00	24,00	1,262
29.11.25	1,401	0,202	53,58	51,15	2,87	54,96	51,86	2,90	74,36	50,92	23,44	6,50	4,00	24,00	1,400
30.11.25	1,473	0,239	54,15	51,19	3,45	55,58	51,83	3,52	74,80	50,85	23,95	6,50	4,00	24,00	1,471
01.12.25	1,486	0,248	55,72	52,66	3,54	57,16	53,38	3,58	74,51	51,13	23,38	6,50	4,00	24,00	1,484
02.12.25	1,339	0,194	55,02	52,62	2,77	56,29	53,34	2,80	72,18	50,44	21,74	6,50	4,00	24,00	1,338
03.12.25	1,272	0,213	53,22	50,73	3,03	54,41	51,26	3,04	69,83	48,72	21,11	6,50	4,00	24,00	1,270
04.12.25	1,269	0,224	53,99	51,33	3,21	55,19	51,87	3,24	69,44	48,82	20,62	6,50	4,00	24,00	1,267
05.12.25	1,232	0,197	53,42	51,16	2,83	54,62	51,71	2,87	69,32	48,85	20,47	6,50	4,00	24,00	1,231
06.12.25	1,309	0,260	53,33	50,18	3,74	54,53	50,68	3,80	69,13	47,97	21,16	6,50	4,00	24,00	1,307
07.12.25	1,272	0,232	53,22	50,59	3,31	54,42	51,07	3,35	68,84	47,91	20,93	6,50	4,00	24,00	1,270
08.12.25	1,486	0,243	54,90	51,98	3,46	56,31	52,69	3,50	74,96	51,19	23,77	6,50	4,00	24,00	1,484
09.12.25	1,712	0,174	53,76	51,83	2,52	55,46	52,55	2,55	84,65	55,46	29,19	6,50	4,00	24,00	1,711
10.12.25	1,808	0,206	54,38	52,06	2,94	56,19	52,78	2,96	87,19	57,11	30,08	6,50	4,00	24,00	1,807
11.12.25	1,855	0,207	54,48	52,08	2,99	56,37	52,80	3,04	88,30	57,44	30,86	6,50	4,00	24,00	1,854
12.12.25	1,816	0,159	54,19	52,46	2,31	56,11	53,30	2,31	89,06	58,10	30,96	6,50	4,00	24,00	1,815
13.12.25	1,680	0,224	55,03	52,39	3,18	56,74	53,17	3,21	83,15	55,93	27,22	6,50	4,00	24,00	1,678
14.12.25	1,475	0,260	54,81	51,47	3,72	56,24	52,19	3,78	75,32	52,03	23,29	6,50	4,00	24,00	1,473
15.12.25	1,425	0,226	54,06	51,12	3,27	55,48	51,84	3,30	75,11	51,93	23,18	6,50	4,00	24,00	1,423
16.12.25	1,447	0,246	53,99	50,66	3,55	55,38	51,35	3,60	74,95	51,56	23,39	6,50	4,00	24,00	1,445
17.12.25	1,411	0,219	52,50	49,53	3,10	53,80	50,18	3,14	74,65	50,82	23,83	6,50	4,00	24,00	1,409
18.12.25	1,591	0,220	53,10	50,15	3,15	54,62	50,87	3,17	80,34	53,63	26,71	6,50	4,00	24,00	1,589
19.12.25	1,444	0,184	52,24	49,78	2,67	53,67	50,50	2,69	77,02	52,04	24,98	6,50	4,00	24,00	1,443
20.12.25	1,441	0,215	53,07	50,18	3,07	54,49	50,90	3,11	75,49	51,36	24,13	6,50	4,00	24,00	1,439
21.12.25	1,398	0,199	52,32	49,65	2,89	53,68	50,27	2,91	74,87	51,00	23,87	6,50	4,00	24,00	1,397
22.12.25	1,497	0,192	51,44	48,84	2,76	52,86	49,53	2,77	77,85	51,57	26,28	6,50	4,00	24,00	1,496
Итого:	42,905	6,477	1621,03	1541,85	92,87	1662,86	1561,46	93,91	74,86	51,35	23,51	6,50	4,00	720,00	42,859

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.12.25

