

Месячный отчет за Декабрь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.25
Конец отчетного периода: 22.12.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.11.25	23:00	24.00	66.62	6.00	100.047	102.098	46.19	4.00	95.113	96.085	4.934	5.035	2.276	2.274
24.11.25	23:00	24.00	66.98	6.00	102.452	104.573	47.17	4.00	98.477	99.525	3.975	4.058	2.221	2.219
25.11.25	23:00	24.00	68.33	6.00	102.357	104.555	47.47	4.00	97.611	98.663	4.746	4.848	2.364	2.362
26.11.25	23:00	24.00	67.14	6.00	103.143	105.288	47.33	4.00	98.898	99.958	4.245	4.334	2.249	2.246
27.11.25	23:00	24.00	68.32	6.00	103.463	105.685	48.09	4.00	99.156	100.253	4.307	4.399	2.304	2.302
28.11.25	23:00	24.00	71.65	6.00	101.178	103.553	49.24	4.00	97.775	98.908	3.402	3.482	2.440	2.438
29.11.25	23:00	24.00	74.28	6.00	99.104	101.590	49.58	4.00	94.595	95.705	4.509	4.622	2.675	2.673
30.11.25	23:00	24.00	74.99	6.00	99.412	101.950	49.57	4.00	94.106	95.210	5.306	5.441	2.795	2.793
01.12.25	23:00	24.00	74.85	6.00	100.886	103.453	49.84	4.00	96.400	97.543	4.486	4.600	2.752	2.750
02.12.25	23:00	24.00	72.16	6.00	101.385	103.795	49.04	4.00	97.186	98.303	4.198	4.298	2.555	2.553
03.12.25	23:00	24.00	69.56	6.00	101.256	103.505	47.76	4.00	96.104	97.153	5.152	5.266	2.458	2.456
04.12.25	23:00	24.00	69.18	6.00	101.379	103.608	47.46	4.00	95.773	96.805	5.606	5.729	2.473	2.470
05.12.25	23:00	24.00	68.82	6.00	100.779	102.973	47.35	4.00	96.248	97.280	4.531	4.629	2.383	2.381
06.12.25	23:00	24.00	69.09	6.00	98.698	100.863	46.98	4.00	94.037	95.030	4.661	4.763	2.406	2.404
07.12.25	23:00	24.00	68.64	6.00	100.030	102.198	46.96	4.00	94.882	95.883	5.149	5.260	2.416	2.413
08.12.25	23:00	24.00	74.75	6.00	100.618	103.175	50.00	4.00	96.523	97.675	4.095	4.199	2.700	2.698
09.12.25	23:00	24.00	84.45	6.00	100.053	103.230	54.05	4.00	95.523	96.848	4.530	4.674	3.293	3.291
10.12.25	23:00	24.00	86.24	6.00	100.701	104.023	54.98	4.00	96.042	97.418	4.659	4.813	3.412	3.409
11.12.25	23:00	24.00	87.46	6.00	100.035	103.420	55.09	4.00	95.344	96.715	4.691	4.850	3.504	3.502
12.12.25	23:00	24.00	88.70	6.00	98.027	101.430	55.79	4.00	95.040	96.440	2.987	3.090	3.401	3.400
13.12.25	23:00	24.00	83.48	6.00	102.035	105.210	54.23	4.00	96.964	98.318	5.071	5.229	3.266	3.263
14.12.25	23:00	24.00	75.08	6.00	103.105	105.743	50.69	4.00	97.501	98.695	5.604	5.747	2.804	2.801
15.12.25	23:00	24.00	74.86	6.00	102.400	105.005	50.70	4.00	97.649	98.845	4.751	4.872	2.720	2.717
16.12.25	23:00	24.00	74.79	6.00	100.782	103.343	50.27	4.00	96.532	97.695	4.251	4.359	2.690	2.688
17.12.25	23:00	24.00	74.47	6.00	98.910	101.403	49.58	4.00	94.125	95.230	4.785	4.905	2.704	2.701
18.12.25	23:00	24.00	79.81	6.00	96.823	99.595	51.14	4.00	91.722	92.865	5.101	5.247	3.043	3.040
19.12.25	23:00	24.00	76.82	6.00	95.007	97.543	49.78	4.00	91.164	92.243	3.842	3.945	2.765	2.763
20.12.25	23:00	24.00	75.19	6.00	97.357	99.855	49.53	4.00	91.778	92.853	5.580	5.723	2.780	2.777
21.12.25	23:00	24.00	74.57	6.00	96.975	99.425	49.11	4.00	90.871	91.918	6.104	6.258	2.774	2.771
22.12.25	23:00	24.00	77.37	6.00	95.074	97.645	49.21	4.00	88.386	89.408	6.688	6.869	3.012	3.008
ИТОГО		720.00	74.62	6.00	3003.470	3079.730	49.81	4.00	2861.530	2895.460	141.945	145.545	81.637	81.566
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.50°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.50°C

Дата: 22 Декабрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Декабрь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.25
Конец отчетного периода: 22.12.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.11.25 23:00	24.00	66.50	6.00	5.239	5.346	0.349	0.346	
24.11.25 23:00	24.00	66.72	6.00	4.343	4.432	0.290	0.288	
25.11.25 23:00	24.00	68.19	6.00	5.138	5.248	0.351	0.348	
26.11.25 23:00	24.00	66.70	6.00	4.662	4.758	0.311	0.309	
27.11.25 23:00	24.00	68.25	6.00	4.629	4.728	0.316	0.314	
28.11.25 23:00	24.00	71.47	6.00	3.759	3.847	0.269	0.267	
29.11.25 23:00	24.00	74.41	6.00	4.829	4.951	0.360	0.357	
30.11.25 23:00	24.00	74.61	6.00	5.608	5.750	0.419	0.416	
01.12.25 23:00	24.00	74.52	6.00	4.793	4.914	0.358	0.355	
02.12.25 23:00	24.00	71.65	6.00	4.565	4.672	0.328	0.325	
03.12.25 23:00	24.00	69.06	6.00	5.517	5.638	0.382	0.379	
04.12.25 23:00	24.00	68.86	6.00	5.756	5.881	0.397	0.394	
05.12.25 23:00	24.00	68.58	6.00	4.409	4.504	0.303	0.301	
06.12.25 23:00	24.00	68.89	6.00	4.861	4.967	0.335	0.333	
07.12.25 23:00	24.00	68.32	6.00	5.481	5.599	0.375	0.372	
08.12.25 23:00	24.00	75.54	6.00	4.435	4.550	0.335	0.333	
09.12.25 23:00	24.00	84.23	6.00	4.798	4.950	0.405	0.402	
10.12.25 23:00	24.00	85.90	6.00	4.909	5.070	0.422	0.420	
11.12.25 23:00	24.00	87.40	6.00	4.771	4.932	0.418	0.415	
12.12.25 23:00	24.00	87.81	6.00	4.771	4.934	0.420	0.417	
13.12.25 23:00	24.00	81.92	6.00	4.546	4.683	0.373	0.371	
14.12.25 23:00	24.00	74.24	6.00	5.164	5.293	0.384	0.381	
15.12.25 23:00	24.00	74.27	6.00	4.412	4.523	0.328	0.326	
16.12.25 23:00	24.00	74.34	6.00	3.965	4.065	0.295	0.293	
17.12.25 23:00	24.00	74.13	6.00	4.586	4.701	0.340	0.338	
18.12.25 23:00	24.00	79.34	6.00	4.853	4.990	0.386	0.383	
19.12.25 23:00	24.00	75.93	6.00	3.880	3.981	0.295	0.293	
20.12.25 23:00	24.00	74.93	6.00	5.847	5.996	0.439	0.436	
21.12.25 23:00	24.00	74.20	6.00	6.484	6.646	0.482	0.479	
22.12.25 23:00	24.00	77.16	6.00	7.174	7.367	0.554	0.551	
ИТОГО		720.00	74.27	6.00	148.185	151.916	11.018	10.944
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

Расчет при t_{хв.факт}=+°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.50°C

Дата: 22 Декабрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

