

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-22/12/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,5 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.11.25	1,676	169,769	169,724	0,045	173,290	172,328	67,09	57,22	9,87	5,08	4,09	24:00
24.11.25	1,430	153,999	153,859	0,140	157,237	156,307	67,58	58,36	9,22	5,32	4,19	24:00
25.11.25	1,693	165,513	165,377	0,136	169,114	168,036	68,88	58,68	10,20	5,38	4,31	24:00
26.11.25	1,328	150,069	149,943	0,126	153,220	152,359	67,53	58,74	8,79	5,44	4,28	24:00
27.11.25	1,383	146,620	146,434	0,186	149,817	148,859	68,97	59,61	9,36	5,40	4,22	24:00
28.11.25	1,696	148,593	148,407	0,186	152,130	150,969	72,28	60,89	11,39	5,42	4,27	24:00
29.11.25	2,205	167,630	167,558	0,072	171,923	170,560	75,14	62,02	13,12	5,32	4,32	24:00
30.11.25	2,231	168,641	168,611	0,029	172,995	171,657	75,53	62,30	13,23	5,28	4,29	24:00
01.12.25	1,883	145,897	145,805	0,092	149,640	148,445	75,30	62,40	12,90	5,49	4,34	24:00
02.12.25	1,656	147,501	147,391	0,110	151,017	149,957	72,37	61,15	11,22	5,53	4,37	24:00
03.12.25	1,657	158,671	158,618	0,053	162,219	161,237	69,93	59,52	10,41	5,39	4,30	24:00
04.12.25	1,649	160,632	160,556	0,076	164,208	163,208	69,76	59,52	10,24	5,47	4,39	24:00
05.12.25	1,627	157,438	157,280	0,158	160,931	159,862	69,63	59,33	10,30	5,50	4,39	24:00
06.12.25	1,854	170,286	170,207	0,079	174,096	172,979	69,94	59,09	10,85	5,34	4,35	24:00
07.12.25	1,749	164,920	164,850	0,070	168,561	167,516	69,41	58,83	10,58	5,38	4,34	24:00
08.12.25	1,793	135,018	134,875	0,143	138,517	137,320	75,89	62,47	13,42	5,57	4,37	24:00
09.12.25	2,302	92,610	92,447	0,163	95,577	94,014	85,28	59,70	25,58	5,61	4,29	24:00
10.12.25	2,256	83,181	83,029	0,153	85,940	84,411	86,61	58,76	27,85	5,63	4,28	24:00
11.12.25	2,439	110,845	110,596	0,249	114,618	112,825	87,97	65,85	22,12	5,56	4,29	24:00
12.12.25	2,221	95,017	94,694	0,323	98,308	96,576	88,83	65,35	23,48	5,62	4,29	24:00
13.12.25	2,000	107,313	107,011	0,302	110,600	109,067	83,25	64,24	19,01	5,61	4,32	24:00
14.12.25	1,652	127,834	127,575	0,259	131,111	129,881	75,31	62,28	13,03	5,47	4,24	24:00
15.12.25	1,613	124,112	123,864	0,248	127,289	126,094	75,17	62,17	13,00	5,50	4,26	24:00
16.12.25	1,845	139,786	139,614	0,172	143,369	142,116	75,25	62,04	13,21	5,48	4,32	24:00
17.12.25	1,951	148,404	148,229	0,174	152,201	150,883	75,11	62,00	13,11	5,44	4,33	24:00
18.12.25	2,130	126,306	126,103	0,203	129,947	128,463	80,31	63,38	16,93	5,56	4,38	24:00
19.12.25	1,974	135,409	135,229	0,180	139,030	137,682	77,06	62,43	14,63	5,53	4,42	24:00
20.12.25	1,824	136,598	136,458	0,140	140,123	138,912	75,49	62,15	13,34	5,52	4,39	24:00
21.12.25	1,900	142,113	141,945	0,168	145,729	144,450	74,96	61,61	13,35	5,36	4,30	24:00
22.12.25	2,240	152,510	152,305	0,205	156,689	155,148	78,07	63,35	14,72	5,35	4,38	24:00
Итого:	55,858	4233,23	4228,59	4,64	4339,44	4302,12	75,13	61,18	13,95	5,46	4,32	720:00

Qрасч = Qo- (Mг*(tф-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

23.12.25