

Месячный отчет за Декабрь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.25

Конец отчетного периода: 22.12.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10

Идентификационный номер прибора: ИД=68226

Схема потребления: СП=0

Схема потребления: СП=

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.11.25	23:00	24.00	67.75	5.5	108.836	111.14	46.46	4.0	102.606	103.67	6.331	6.465	2.615	2.612
24.11.25	23:00	24.00	68.35	5.5	110.520	112.90	47.32	4.0	105.529	106.66	5.112	5.222	2.569	2.567
25.11.25	23:00	24.00	69.63	5.5	126.287	129.10	49.45	4.0	121.298	122.72	5.109	5.223	2.805	2.802
26.11.25	23:00	24.00	68.03	5.5	142.245	145.28	50.26	4.0	137.333	138.99	4.946	5.051	2.781	2.779
27.11.25	23:00	24.00	69.44	5.5	143.244	146.42	51.43	4.0	138.796	140.54	4.665	4.769	2.824	2.822
28.11.25	23:00	24.00	72.73	5.5	141.191	144.60	53.03	4.0	136.876	138.71	4.471	4.579	3.024	3.022
29.11.25	23:00	24.00	75.46	5.5	138.378	141.95	53.86	4.0	133.034	134.87	5.440	5.581	3.288	3.285
30.11.25	23:00	24.00	75.92	5.5	137.686	141.28	53.85	4.0	133.077	134.91	4.758	4.883	3.301	3.298
01.12.25	23:00	24.00	75.47	5.5	141.895	145.56	54.09	4.0	137.245	139.15	4.849	4.974	3.302	3.300
02.12.25	23:00	24.00	73.17	5.5	140.961	144.40	53.06	4.0	136.605	138.43	4.410	4.518	3.074	3.071
03.12.25	23:00	24.00	70.80	5.5	135.745	138.86	51.45	4.0	131.724	133.38	4.152	4.248	2.844	2.842
04.12.25	23:00	24.00	70.39	5.5	137.605	140.73	51.31	4.0	132.887	134.55	4.922	5.034	2.882	2.880
05.12.25	23:00	24.00	70.22	5.5	136.848	139.94	51.15	4.0	132.326	133.97	4.722	4.829	2.856	2.854
06.12.25	23:00	24.00	70.28	5.5	134.302	137.34	50.64	4.0	129.347	130.93	5.117	5.233	2.902	2.900
07.12.25	23:00	24.00	69.94	5.5	135.253	138.29	50.40	4.0	129.653	131.22	5.758	5.887	2.937	2.934
08.12.25	23:00	24.00	75.78	5.5	139.442	143.08	54.09	4.0	134.938	136.81	4.681	4.803	3.283	3.280
09.12.25	23:00	24.00	85.66	5.5	138.755	143.28	59.40	4.0	134.891	137.13	4.001	4.132	3.890	3.888
10.12.25	23:00	24.00	88.04	5.5	139.496	144.28	60.76	4.0	135.727	138.08	3.905	4.039	4.051	4.049
11.12.25	23:00	24.00	89.05	5.5	140.520	145.44	60.89	4.0	135.637	138.00	5.009	5.184	4.272	4.270
12.12.25	23:00	24.00	89.86	5.5	141.216	146.24	61.86	4.0	136.959	139.41	4.338	4.492	4.234	4.232
13.12.25	23:00	24.00	84.10	5.5	140.886	145.33	59.17	4.0	136.554	138.81	4.436	4.576	3.782	3.780
14.12.25	23:00	24.00	76.11	5.5	139.275	142.93	54.77	4.0	134.026	135.93	5.357	5.497	3.270	3.268
15.12.25	23:00	24.00	75.78	5.5	138.373	141.98	54.70	4.0	133.757	135.65	4.811	4.937	3.187	3.184
16.12.25	23:00	24.00	74.35	5.5	112.958	115.81	53.52	4.0	108.936	110.42	4.148	4.253	2.579	2.577
17.12.25	23:00	24.00	76.19	5.5	134.245	137.78	54.42	4.0	129.092	130.91	5.246	5.384	3.214	3.211
18.12.25	23:00	24.00	82.09	5.5	136.493	140.61	56.95	4.0	130.948	132.95	5.587	5.755	3.758	3.755
19.12.25	23:00	24.00	78.80	5.5	135.049	138.83	55.17	4.0	130.466	132.35	4.643	4.772	3.454	3.451
20.12.25	23:00	24.00	77.07	5.5	136.552	140.22	54.50	4.0	131.278	133.13	5.368	5.512	3.381	3.378
21.12.25	23:00	24.00	76.56	5.5	135.432	139.03	54.32	4.0	129.927	131.75	5.559	5.707	3.319	3.317
22.12.25	23:00	24.00	79.66	5.5	133.445	137.25	55.32	4.0	128.275	130.13	5.196	5.344	3.543	3.540
ИТОГО		720.00	75.89	5.5	4053.13	4159.90	53.92	4.0	3909.75	3964.15	147.047	150.882	97.221	97.147
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.5°C
ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.5°C

Дата: 22 Декабрь 2025

Представитель потребителя /С. В. Пономарев/

