

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-22/12/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,5 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.25	2,969	114,54	105,10	9,44	117,00	106,16	68,20	46,11	22,09	6,00	4,00	24,00	9,64	2,964
24.11.25	3,001	118,36	108,87	9,49	120,96	110,04	68,57	47,00	21,57	6,00	4,00	24,00	9,70	2,996
25.11.25	3,098	116,13	106,54	9,59	118,77	107,71	69,93	47,18	22,75	6,00	4,00	24,00	9,81	3,093
26.11.25	2,980	117,64	108,06	9,58	120,19	109,25	68,29	46,79	21,50	6,00	4,00	24,00	9,79	2,975
27.11.25	3,047	118,86	109,37	9,49	121,50	110,57	69,73	47,93	21,80	6,00	4,00	24,00	9,70	3,042
28.11.25	3,245	116,85	107,83	9,02	119,67	109,05	72,99	49,02	23,97	6,00	4,00	24,00	9,24	3,240
29.11.25	3,486	113,60	104,26	9,34	116,55	105,46	75,79	49,17	26,62	6,00	4,00	24,00	9,58	3,481
30.11.25	3,564	113,54	104,01	9,53	116,47	105,21	76,11	48,85	27,26	6,00	4,00	24,00	9,78	3,559
01.12.25	3,581	117,11	107,79	9,32	120,16	108,99	75,84	49,21	26,63	6,00	4,00	24,00	9,56	3,576
02.12.25	3,383	116,39	106,82	9,57	119,27	108,02	73,47	48,40	25,07	6,00	4,00	24,00	9,81	3,378
03.12.25	3,093	111,44	102,65	8,79	114,02	103,76	71,14	47,14	24,00	6,00	4,00	24,00	8,99	3,089
04.12.25	2,896	110,67	104,96	5,71	113,22	106,09	70,69	46,98	23,71	6,00	4,00	24,00	5,84	2,893
05.12.25	2,671	110,89	109,51	1,38	113,37	110,71	70,28	46,80	23,48	6,00	4,00	24,00	1,41	2,670
06.12.25	2,720	108,12	106,14	1,98	110,55	107,19	70,56	46,27	24,29	6,00	4,00	24,00	2,02	2,719
07.12.25	2,683	108,22	106,57	1,65	110,63	107,64	70,24	46,15	24,09	6,00	4,00	24,00	1,69	2,682
08.12.25	3,105	113,70	112,27	1,43	116,68	113,59	76,32	49,68	26,64	6,00	4,00	24,00	1,47	3,104
09.12.25	3,740	113,51	112,14	1,37	117,24	113,67	86,05	53,80	32,25	6,00	4,00	24,00	1,42	3,739
10.12.25	3,923	114,37	112,60	1,77	118,32	114,25	88,30	54,90	33,40	6,00	4,00	24,00	1,83	3,922
11.12.25	3,993	113,72	112,41	1,31	117,71	114,05	89,32	54,92	34,40	6,00	4,00	24,00	1,36	3,992
12.12.25	4,122	115,95	113,58	2,37	120,06	115,26	90,08	55,75	34,33	6,00	4,00	24,00	2,45	4,121
13.12.25	3,614	114,92	112,96	1,96	118,55	114,48	84,06	53,57	30,49	6,00	4,00	24,00	2,02	3,613
14.12.25	3,037	112,71	110,77	1,94	115,68	112,08	76,31	50,26	26,05	6,00	4,00	24,00	1,99	3,036
15.12.25	2,974	112,32	110,67	1,65	115,27	112,03	76,11	50,39	25,72	6,00	4,00	24,00	1,69	2,973
16.12.25	2,398	92,06	90,11	1,95	94,39	91,14	74,30	49,32	24,98	6,00	4,00	24,00	2,00	2,397
17.12.25	3,072	109,78	106,17	3,61	112,70	107,43	76,53	50,24	26,29	6,00	4,00	24,00	3,71	3,070
18.12.25	3,494	111,11	109,13	1,98	114,50	110,56	82,41	51,94	30,47	6,00	4,00	24,00	2,04	3,493
19.12.25	3,241	110,26	108,41	1,85	113,34	109,67	78,77	50,25	28,52	6,00	4,00	24,00	1,90	3,240
20.12.25	3,179	111,50	109,00	2,50	114,52	110,25	77,38	50,01	27,37	6,00	4,00	24,00	2,57	3,178
21.12.25	3,072	109,85	107,54	2,31	112,76	108,82	76,66	49,74	26,92	6,00	4,00	24,00	2,37	3,071
22.12.25	3,294	108,20	106,48	1,72	111,31	107,73	79,94	50,33	29,61	6,00	4,00	24,00	1,77	3,293
Итого:	96,675	3376,32	3232,72	143,60	3465,36	3270,86	76,15	49,60	26,54	6,00	4,00	720,00	147,15	96,603

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.12.25