

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-22/12/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,5 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.25	2,279	81,266	76,075	5,191	83,020	76,761	68,47	43,21	25,26	5,50	3,40	24:00	5,30	2,277
24.11.25	2,239	82,594	77,696	4,899	84,383	78,426	68,61	44,11	24,50	5,50	3,40	24:00	5,00	2,237
25.11.25	2,312	81,796	77,154	4,642	83,650	77,896	70,35	44,62	25,73	5,50	3,40	24:00	4,75	2,310
26.11.25	2,191	82,251	77,802	4,450	84,025	78,537	68,45	44,21	24,24	5,50	3,40	24:00	4,55	2,189
27.11.25	2,258	82,725	77,843	4,882	84,581	78,616	69,96	45,35	24,61	5,50	3,40	24:00	4,99	2,256
28.11.25	2,433	82,183	77,249	4,934	84,191	78,049	73,17	46,34	26,83	5,50	3,40	24:00	5,05	2,431
29.11.25	2,586	80,400	75,916	4,484	82,493	76,696	75,74	46,15	29,59	5,50	3,40	24:00	4,60	2,584
30.11.25	2,683	80,706	75,471	5,235	82,822	76,234	76,02	45,75	30,27	5,50	3,40	24:00	5,37	2,681
01.12.25	2,629	81,424	76,914	4,510	83,547	77,701	75,79	46,08	29,71	5,50	3,40	24:00	4,63	2,627
02.12.25	2,641	95,521	91,067	4,454	97,897	92,095	73,94	48,60	25,34	5,50	3,40	24:00	4,57	2,639
03.12.25	2,636	106,709	101,935	4,774	109,222	103,118	71,75	49,26	22,49	5,50	3,40	24:00	4,89	2,634
04.12.25	2,536	107,367	103,276	4,091	109,852	104,480	71,13	49,41	21,72	5,50	3,40	24:00	4,19	2,534
05.12.25	2,512	107,503	103,447	4,056	109,962	104,644	70,70	49,20	21,50	5,50	3,40	24:00	4,15	2,510
06.12.25	2,557	105,844	101,333	4,511	108,263	102,478	70,65	48,56	22,09	5,50	3,40	24:00	4,61	2,555
07.12.25	2,618	106,950	101,467	5,483	109,380	102,609	70,45	48,46	21,99	5,50	3,40	24:00	5,61	2,616
08.12.25	2,858	106,781	102,951	3,829	109,607	104,257	76,43	51,55	24,88	5,50	3,40	24:00	3,93	2,856
09.12.25	3,434	104,724	101,416	3,308	108,199	102,902	86,49	55,51	30,98	5,50	3,40	24:00	3,42	3,432
10.12.25	3,622	105,856	102,341	3,516	109,568	103,913	89,20	56,94	32,26	5,50	3,40	24:00	3,64	3,620
11.12.25	3,719	105,930	102,499	3,431	109,710	104,070	90,05	56,86	33,19	5,50	3,40	24:00	3,55	3,717
12.12.25	3,661	106,070	103,347	2,723	109,904	104,976	90,69	57,74	32,95	5,50	3,40	24:00	2,82	3,659
13.12.25	3,245	106,220	103,152	3,068	109,594	104,664	84,46	55,52	28,94	5,50	3,40	24:00	3,17	3,243
14.12.25	2,809	105,937	101,762	4,175	108,768	103,095	76,82	52,37	24,45	5,50	3,40	24:00	4,29	2,807
15.12.25	2,764	106,113	102,089	4,024	108,933	103,435	76,59	52,57	24,02	5,50	3,40	24:00	4,13	2,762
16.12.25	2,741	105,479	101,898	3,581	108,263	103,219	76,31	52,11	24,20	5,50	3,40	24:00	3,68	2,740
17.12.25	2,775	104,962	101,223	3,739	107,712	102,500	75,99	51,41	24,58	5,50	3,40	24:00	3,84	2,773
18.12.25	3,184	106,600	102,856	3,744	109,793	104,278	81,79	53,85	27,94	5,50	3,40	24:00	3,86	3,182
19.12.25	2,900	105,778	102,766	3,013	108,702	104,112	78,29	52,39	25,90	5,50	3,40	24:00	3,10	2,898
20.12.25	2,807	106,464	103,199	3,265	109,309	104,536	76,83	52,10	24,73	5,50	3,40	24:00	3,35	2,805
21.12.25	2,805	105,517	101,183	4,334	108,285	102,469	76,04	51,58	24,46	5,50	3,40	24:00	4,45	2,803
22.12.25	3,040	104,421	100,574	3,847	107,364	101,871	79,14	51,98	27,16	5,50	3,40	24:00	3,96	3,038
Итого:	83,475	2952,09	2827,90	124,19	3031,00	2862,63	76,34	50,13	26,22	5,50	3,40	720:00	127,42	83,412

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.12.25

