ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/25г.-22/02/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**
Объект: МКД
Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**
Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"
Тепловычислитель: ВКТ 7.02
Температура холодной воды (константа прибора, ty)= 0 Град С
Температура холодной воды за отчетный период, tф= 0,4 Град С
Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.01.25	1,646	0,213	46,63	43,61	3,04	48,07	44,09	3,07	83,36	51,48	31,88	6,50	4,00	24,00	1,645
24.01.25	1,705	0,157	45,54	43,20	2,26	47,01	43,68	2,27	86,76	51,98	34,78	6,50	4,00	24,00	1,704
25.01.25	1,747	0,203	44,76	41,75	2,89	46,23	42,23	2,94	86,13	50,43	35,70	6,50	4,00	24,00	1,746
26.01.25	1,724	0,195	45,17	42,34	2,79	46,63	42,82	2,81	85,88	50,93	34,95	6,50	4,00	24,00	1,723
27.01.25	1,735	0,213	46,23	43,16	3,03	47,72	43,64	3,06	85,83	51,75	34,08	6,50	4,00	24,00	1,734
28.01.25	1,508	0,216	46,40	43,25	3,10	47,68	43,73	3,13	78,53	49,35	29,18	6,50	4,00	24,00	1,507
29.01.25	1,463	0,204	46,27	43,23	2,93	47,49	43,71	2,96	77,01	48,52	28,49	6,50	4,00	24,00	1,462
30.01.25	1,398	0,250	46,79	43,18	3,55	47,98	43,66	3,60	73,36	47,06	26,30	6,50	4,00	24,00	1,397
31.01.25	1,499	0,178	46,28	43,65	2,58	47,61	44,13	2,59	79,16	49,59	29,57	6,50	4,00	24,00	1,498
01.02.25	1,632	0,187	46,05	43,31	2,69	47,50	43,79	2,71	83,54	51,10	32,44	6,50	4,00	24,00	1,631
02.02.25	1,623	0,222	46,40	43,16	3,18	47,83	43,64	3,22	81,94	50,49	31,45	6,50	4,00	24,00	1,622
03.02.25	1,505	0,192	46,18	43,29	2,78	47,45	43,77	2,80	79,10	49,54	29,56	6,50	4,00	24,00	1,504
04.02.25	1,542	0,222	46,45	43,13	3,19	47,76	43,61	3,24	79,27	49,47	29,80	6,50	4,00	24,00	1,541
05.02.25	1,516	0,188	46,04	43,24	2,70	47,39	43,72	2,71	80,19	50,29	29,90	6,50	4,00	24,00	1,515
06.02.25	1,635	0,230	46,75	43,26	3,31	48,19	43,74	3,36	82,71	51,45	31,26	6,50	4,00	24,00	1,634
07.02.25	1,716	0,203	46,42	43,37	2,92	47,94	43,85	2,93	86,38	52,76	33,62	6,50	4,00	24,00	1,715
08.02.25	1,755	0,206	46,44	43,31	2,97	47,98	43,79	3,01	86,72	52,36	34,36	6,50	4,00	24,00	1,754
09.02.25	1,571	0,199	45,31	42,34	2,85	46,68	42,82	2,87	81,53	50,05	31,48	6,50	4,00	24,00	1,570
10.02.25	1,481	0,202	46,05	42,94	2,90	47,28	43,42	2,91	78,11	49,10	29,01	6,50	4,00	24,00	1,480
11.02.25	1,245	0,239	46,16	42,48	3,45	47,15	42,96	3,50	68,76	45,15	23,61	6,50	4,00	24,00	1,244
12.02.25	1,178	0,221	45,39	42,13	3,15	46,36	42,61	3,19	67,04	44,17	22,87	6,50	4,00	24,00	1,177
13.02.25	1,139	0,209	44,78	41,70	3,03	45,74	42,16	3,05	66,03	43,59	22,44	6,50	4,00	24,00	1,138
14.02.25	1,234	0,200	44,57	41,56	2,89	45,54	42,04	2,92	69,57	44,84	24,73	6,50	4,00	24,00	1,233
15.02.25	1,394	0,209	45,53	42,56	3,02	46,73	43,04	3,05	75,42	48,05	27,37	6,50	4,00	24,00	1,393
16.02.25	1,343	0,242	45,92	42,43	3,46	47,05	42,91	3,50	72,96	47,31	25,65	6,50	4,00	24,00	1,342
17.02.25	1,436	0,209	45,64	42,61	3,03	46,89	43,09	3,06	77,04	48,79	28,25	6,50	4,00	24,00	1,435
18.02.25	1,502	0,185	44,95	42,32	2,64	46,25	42,80	2,65	80,54	50,09	30,45	6,50	4,00	24,00	1,501
19.02.25	1,625	0,210	45,28	42,28	3,03	46,74	42,76	3,06	84,19	51,83	32,36	6,50	4,00	24,00	1,624
20.02.25	1,583	0,185	45,39	42,77	2,66	46,83	43,25	2,68	83,80	52,01	31,79	6,50	4,00	24,00	1,582
21.02.25	1,580	0,182	45,36	42,76	2,61	46,80	43,24	2,62	83,78	52,00	31,78	6,50	4,00	24,00	1,579
22.02.25	1,551	0,202	45,55	42,68	2,90	46,99	43,16	2,92	82,23	51,51	30,72	6,50	4,00	24,00	1,550
Итого:	47,211	6,373	1420,68	1327,00	91,53	1461,49	1341,86	92,39	79,58	49,58	29,99	6,50	4,00	744,00	47,174

Мг=М3

Qрасч = Qo- (Мг*(tф-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы: / Пономарёв С. В. /

23.02.25

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОУЧЕТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Россия Алтайский край Бийский район