

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/24г.-22/01/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0,3 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.01.25	3,829	106,20	100,96	5,24	109,68	102,28	85,98	52,56	33,42	6,00	4,00	24,00	5,41	3,827
24.01.25	4,147	106,01	100,72	5,29	109,81	102,12	89,87	53,47	36,40	6,00	4,00	24,00	5,48	4,145
25.01.25	4,161	102,82	96,75	6,07	106,45	97,95	89,40	52,05	37,35	6,00	4,00	24,00	6,28	4,159
26.01.25	4,197	105,02	98,11	6,91	108,71	99,39	89,12	52,71	36,41	6,00	4,00	24,00	7,15	4,194
27.01.25	4,082	106,37	100,50	5,87	110,08	101,91	88,97	53,61	35,36	6,00	4,00	24,00	6,07	4,080
28.01.25	3,513	105,81	100,33	5,48	108,94	101,58	81,22	50,70	30,52	6,00	4,00	24,00	5,64	3,511
29.01.25	3,427	106,18	100,37	5,81	109,21	101,57	79,51	50,01	29,50	6,00	4,00	24,00	5,98	3,425
30.01.25	3,160	105,76	99,92	5,84	108,49	101,09	75,64	48,46	27,18	6,00	4,00	24,00	5,99	3,158
31.01.25	3,525	106,71	101,49	5,22	109,87	102,74	81,67	51,19	30,48	6,00	4,00	24,00	5,37	3,523
01.02.25	3,941	106,79	100,45	6,34	110,34	101,78	86,47	52,78	33,69	6,00	4,00	24,00	6,55	3,938
02.02.25	3,803	106,19	100,28	5,91	109,58	101,54	84,82	51,97	32,85	6,00	4,00	24,00	6,10	3,801
03.02.25	3,530	106,39	100,94	5,45	109,56	102,16	81,72	51,20	30,52	6,00	4,00	24,00	5,61	3,528
04.02.25	3,526	106,07	100,39	5,68	109,24	101,59	81,86	51,41	30,45	6,00	4,00	24,00	5,85	3,524
05.02.25	3,607	106,31	100,45	5,86	109,57	101,71	82,85	51,82	31,03	6,00	4,00	24,00	6,04	3,605
06.02.25	3,789	106,82	100,82	6,00	110,32	102,20	85,52	53,08	32,44	6,00	4,00	24,00	6,20	3,787
07.02.25	4,005	106,60	101,29	5,31	110,35	102,73	89,34	54,57	34,77	6,00	4,00	24,00	5,50	4,003
08.02.25	4,091	107,18	100,92	6,26	110,96	102,36	89,77	54,85	34,92	6,00	4,00	24,00	6,48	4,088
09.02.25	3,725	104,14	97,99	6,15	107,47	99,22	84,50	51,84	32,66	6,00	4,00	24,00	6,35	3,723
10.02.25	3,511	105,41	99,73	5,68	108,46	100,90	80,69	50,14	30,55	6,00	4,00	24,00	5,84	3,509
11.02.25	2,856	103,93	97,94	5,99	106,32	98,94	70,86	46,04	24,82	6,00	4,00	24,00	6,13	2,854
12.02.25	2,687	101,94	96,61	5,33	104,19	97,57	69,01	45,02	23,99	6,00	4,00	24,00	5,45	2,685
13.02.25	2,670	101,22	95,30	5,92	103,38	96,23	67,92	44,15	23,77	6,00	4,00	24,00	6,05	2,668
14.02.25	2,873	100,49	95,60	4,89	102,84	96,55	71,61	45,24	26,37	6,00	4,00	24,00	5,00	2,871
15.02.25	3,309	104,14	98,42	5,72	106,97	99,58	77,91	48,83	29,08	6,00	4,00	24,00	5,88	3,307
16.02.25	3,119	104,16	97,99	6,17	106,83	99,08	75,30	48,24	27,06	6,00	4,00	24,00	6,33	3,117
17.02.25	3,374	104,67	99,09	5,58	107,66	100,32	79,55	50,00	29,55	6,00	4,00	24,00	5,74	3,372
18.02.25	3,560	103,91	98,81	5,10	107,14	100,02	83,24	51,57	31,67	6,00	4,00	24,00	5,26	3,558
19.02.25	3,831	104,47	98,85	5,62	107,99	100,23	87,21	53,49	33,72	6,00	4,00	24,00	5,81	3,829
20.02.25	3,805	105,76	99,96	5,80	109,29	101,37	86,85	53,88	32,97	6,00	4,00	24,00	5,99	3,803
21.02.25	3,736	105,41	99,81	5,60	108,91	101,25	86,80	54,33	32,47	6,00	4,00	24,00	5,79	3,734
22.02.25	3,683	105,57	99,04	6,53	108,99	100,43	85,28	53,80	31,48	6,00	4,00	24,00	6,74	3,680
Итого:	111,072	3258,45	3079,83	178,62	3357,60	3118,39	82,27	51,06	31,21	6,00	4,00	744,00	184,06	111,001

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.02.25



/ Пономарев С. В. /