

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-22/07/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,8 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,22	25,41	-0,19	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
24.06.25	0,274	4,285	0,000	4,285	4,368	0,000	63,91	29,48	34,43	6,00	4,50	24,00	4,37	0,189
25.06.25	0,294	4,679	0,000	4,679	4,765	0,000	62,73	36,46	26,27	6,00	4,50	24,00	4,77	0,201
26.06.25	0,263	4,158	0,000	4,158	4,236	0,000	63,30	36,10	27,20	6,00	4,50	24,00	4,24	0,181
27.06.25	0,264	4,157	0,000	4,157	4,236	0,000	63,39	37,37	26,02	6,00	4,50	24,00	4,24	0,181
28.06.25	0,273	4,278	0,000	4,278	4,359	0,000	63,74	38,03	25,71	6,00	4,50	24,00	4,36	0,188
29.06.25	0,295	4,595	0,000	4,595	4,683	0,000	64,25	38,03	26,22	6,00	4,50	24,00	4,68	0,204
30.06.25	0,276	4,271	0,000	4,271	4,354	0,000	64,48	38,33	26,15	6,00	4,50	24,00	4,35	0,191
01.07.25	0,279	4,353	0,000	4,353	4,435	0,000	64,00	38,00	26,00	6,00	4,50	24,00	4,44	0,192
02.07.25	0,267	4,242	0,000	4,242	4,317	0,000	62,90	37,55	25,35	6,00	4,50	24,00	4,32	0,183
03.07.25	0,340	5,325	0,000	5,325	5,423	0,000	63,71	38,32	25,39	6,00	4,50	24,00	5,42	0,234
04.07.25	0,296	4,546	0,000	4,546	4,636	0,000	64,99	39,21	25,78	6,00	4,50	24,00	4,64	0,205
05.07.25	0,271	4,207	0,000	4,207	4,289	0,000	64,36	39,68	24,68	6,00	4,50	24,00	4,29	0,187
06.07.25	0,309	5,133	0,000	5,133	5,219	0,000	60,33	37,28	23,05	6,00	4,50	24,00	5,22	0,208
07.07.25	0,322	5,082	0,000	5,082	5,176	0,000	63,25	37,76	25,49	6,00	4,50	24,00	5,18	0,221
08.07.25	0,313	5,075	0,000	5,075	5,164	0,000	61,61	36,40	25,21	6,00	4,50	24,00	5,16	0,212
09.07.25	0,291	4,634	0,000	4,634	4,714	0,000	62,80	37,88	24,92	6,00	4,50	24,00	4,71	0,199
10.07.25	0,294	4,738	0,000	4,738	4,824	0,000	61,93	38,02	23,91	6,00	4,50	24,00	4,82	0,200
11.07.25	0,283	4,548	0,000	4,548	4,629	0,000	62,17	38,21	23,96	6,00	4,50	24,00	4,63	0,193
12.07.25	0,319	5,182	0,000	5,182	5,272	0,000	61,62	37,73	23,89	6,00	4,50	24,00	5,27	0,217
13.07.25	0,290	4,594	0,000	4,594	4,679	0,000	63,03	38,13	24,90	6,00	4,50	24,00	4,68	0,199
14.07.25	0,314	4,955	0,000	4,955	5,047	0,000	63,37	39,12	24,25	6,00	4,50	24,00	5,05	0,216
15.07.25	0,276	4,375	0,000	4,375	4,457	0,000	63,07	38,59	24,48	6,00	4,50	24,00	4,46	0,189
16.07.25	0,311	4,777	0,000	4,777	4,872	0,000	65,09	39,42	25,67	6,00	4,50	24,00	4,87	0,217
17.07.25	0,281	4,215	0,000	4,215	4,301	0,000	66,51	39,99	26,52	6,00	4,50	24,00	4,30	0,197
18.07.25	0,300	4,463	0,000	4,463	4,558	0,000	67,20	40,62	26,58	6,00	4,50	24,00	4,56	0,212
19.07.25	0,122	1,992	0,000	1,992	2,027	0,000	61,02	37,14	23,88	6,00	4,50	24,00	2,03	0,082
20.07.25	0,291	4,552	0,000	4,552	4,639	0,000	63,88	38,73	25,15	6,00	4,50	24,00	4,64	0,201
21.07.25	0,317	4,797	0,000	4,797	4,894	0,000	66,14	39,78	26,36	6,00	4,50	24,00	4,89	0,222
22.07.25	0,285	4,096	0,000	4,096	4,188	0,000	69,43	40,90	28,53	6,00	4,50	24,00	4,19	0,203
Итого:	8,305	130,30	0,00	130,30	132,76	0,00	62,45	37,59	24,86	6,00	4,50	720,00	132,76	5,725

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.07.25



Мономахров С. В. /