

**Месячный отчёт о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 07-2025**

Отчёт сформирован: 22.07.25

Дата и время печати: 23.07.2025 06:12:15

Тепловычислитель СПТ941.01-08; Сетевой номер NT= \_\_\_\_\_; идентификатор ИД=15540

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ= \_\_\_\_\_

Потребитель: МКД г. Бийск Адрес: Алтайский край, Бийск г, Ленинградская ул, д. 95

Телефон: \_\_\_\_\_ Договор: \_\_\_\_\_ от: \_\_\_\_\_

Источник теплоты: ПНС №6 Магистраль: \_\_\_\_\_ Тепловая камера: \_\_\_\_\_

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию \_\_\_\_\_ на ГВС \_\_\_\_\_

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв= \_\_\_\_\_ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= \_\_\_\_\_ M2= \_\_\_\_\_ M3= \_\_\_\_\_

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= \_\_\_\_\_ M2= \_\_\_\_\_ M3= \_\_\_\_\_

| Сутки,<br>час  | Время<br>счета<br>Ti | подающий труб. |         |         | обратный труб. |         |         | dt   | M3     | V гв.  | Тепло<br>Q | Тепло<br>расч.<br>Q |
|----------------|----------------------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------|--------|--------|------------|---------------------|
|                |                      | t1             | M1      | V1      | t2             | M2      | V2      |      |        |        |            |                     |
| 23.06.25 00:00 | 24,00                | 0,00           | 0,000   | 0,000   | 0,00           | 0,000   | 0,000   | 0,00 | 0,000  | 0,000  | 0,000      | 0,000               |
| 24.06.25 00:00 | 24,00                | 0,00           | 0,000   | 0,000   | 0,00           | 0,000   | 0,000   | 0,00 | 0,000  | 0,000  | 0,000      | 0,000               |
| 25.06.25 00:00 | 24,00                | 44,29          | 3,364   | 3,404   | 42,43          | 2,266   | 2,290   | 1,86 | 1,097  | 1,110  | 0,062      | 0,040               |
| 26.06.25 00:00 | 24,00                | 56,37          | 5,392   | 5,474   | 53,90          | 4,110   | 4,167   | 2,48 | 1,283  | 1,302  | 0,084      | 0,058               |
| 27.06.25 00:00 | 24,00                | 57,40          | 6,256   | 6,355   | 54,93          | 4,134   | 4,194   | 2,47 | 2,122  | 2,155  | 0,135      | 0,093               |
| 28.06.25 00:00 | 24,00                | 57,73          | 5,490   | 5,577   | 55,22          | 4,058   | 4,117   | 2,51 | 1,432  | 1,455  | 0,094      | 0,065               |
| 29.06.25 00:00 | 24,00                | 56,93          | 5,121   | 5,200   | 54,37          | 3,884   | 3,939   | 2,56 | 1,237  | 1,256  | 0,081      | 0,057               |
| 30.06.25 00:00 | 24,00                | 57,56          | 5,580   | 5,668   | 55,01          | 3,929   | 3,986   | 2,55 | 1,651  | 1,677  | 0,107      | 0,074               |
| 01.07.25 00:00 | 24,00                | 58,03          | 5,535   | 5,624   | 55,53          | 4,047   | 4,107   | 2,50 | 1,488  | 1,512  | 0,098      | 0,068               |
| 02.07.25 00:00 | 24,00                | 57,64          | 5,359   | 5,444   | 55,09          | 4,074   | 4,133   | 2,55 | 1,286  | 1,306  | 0,086      | 0,060               |
| 03.07.25 00:00 | 24,00                | 57,76          | 5,628   | 5,717   | 55,39          | 4,214   | 4,276   | 2,37 | 1,414  | 1,436  | 0,093      | 0,065               |
| 04.07.25 00:00 | 24,00                | 57,82          | 5,862   | 5,956   | 55,34          | 4,042   | 4,101   | 2,48 | 1,820  | 1,849  | 0,118      | 0,082               |
| 05.07.25 00:00 | 24,00                | 58,44          | 5,279   | 5,364   | 55,80          | 3,882   | 3,940   | 2,64 | 1,396  | 1,419  | 0,093      | 0,065               |
| 06.07.25 00:00 | 24,00                | 58,74          | 5,049   | 5,131   | 56,04          | 3,745   | 3,801   | 2,70 | 1,304  | 1,325  | 0,087      | 0,061               |
| 07.07.25 00:00 | 24,00                | 55,37          | 5,554   | 5,636   | 53,01          | 4,084   | 4,139   | 2,36 | 1,470  | 1,492  | 0,093      | 0,064               |
| 08.07.25 00:00 | 24,00                | 58,05          | 6,047   | 6,143   | 55,92          | 4,754   | 4,825   | 2,13 | 1,293  | 1,313  | 0,086      | 0,060               |
| 09.07.25 00:00 | 24,00                | 56,45          | 5,883   | 5,972   | 54,36          | 4,600   | 4,665   | 2,10 | 1,283  | 1,302  | 0,083      | 0,058               |
| 10.07.25 00:00 | 24,00                | 57,74          | 5,856   | 5,949   | 55,47          | 4,490   | 4,556   | 2,26 | 1,366  | 1,388  | 0,090      | 0,063               |
| 11.07.25 00:00 | 24,00                | 56,04          | 5,072   | 5,148   | 53,55          | 3,877   | 3,931   | 2,49 | 1,195  | 1,213  | 0,077      | 0,053               |
| 12.07.25 00:00 | 24,00                | 56,71          | 5,734   | 5,822   | 54,52          | 4,450   | 4,513   | 2,18 | 1,284  | 1,304  | 0,084      | 0,059               |
| 13.07.25 00:00 | 24,00                | 56,28          | 5,468   | 5,550   | 54,06          | 4,308   | 4,368   | 2,22 | 1,160  | 1,178  | 0,075      | 0,052               |
| 14.07.25 00:00 | 24,00                | 57,31          | 5,761   | 5,851   | 55,03          | 4,358   | 4,421   | 2,28 | 1,403  | 1,425  | 0,092      | 0,064               |
| 15.07.25 00:00 | 24,00                | 57,66          | 5,677   | 5,767   | 55,35          | 4,360   | 4,424   | 2,32 | 1,317  | 1,338  | 0,087      | 0,061               |
| 16.07.25 00:00 | 24,00                | 57,50          | 6,066   | 6,162   | 55,25          | 4,416   | 4,481   | 2,25 | 1,650  | 1,676  | 0,107      | 0,074               |
| 17.07.25 00:00 | 24,00                | 59,09          | 5,788   | 5,884   | 56,71          | 4,448   | 4,516   | 2,37 | 1,340  | 1,363  | 0,091      | 0,064               |
| 18.07.25 00:00 | 24,00                | 60,44          | 5,731   | 5,830   | 58,00          | 4,500   | 4,572   | 2,44 | 1,231  | 1,252  | 0,087      | 0,063               |
| 19.07.25 00:00 | 24,00                | 61,16          | 5,493   | 5,590   | 58,66          | 4,401   | 4,473   | 2,50 | 1,092  | 1,112  | 0,078      | 0,057               |
| 20.07.25 00:00 | 24,00                | 60,55          | 5,607   | 5,704   | 58,02          | 4,204   | 4,271   | 2,53 | 1,403  | 1,427  | 0,098      | 0,070               |
| 21.07.25 00:00 | 24,00                | 59,48          | 5,814   | 5,912   | 56,99          | 4,223   | 4,288   | 2,49 | 1,592  | 1,618  | 0,107      | 0,075               |
| 22.07.25 00:00 | 24,00                | 60,18          | 5,458   | 5,551   | 56,93          | 3,678   | 3,736   | 3,25 | 1,780  | 1,810  | 0,117      | 0,082               |
| ИТОГО          | 720,00               | 53,62          | 154,924 | 157,385 | 51,36          | 115,534 | 117,230 | 2,26 | 39,390 | 40,015 | 2,590      | 1,810               |
|                | ч                    | °C             | т       | м3      | °C             | т       | м3      | °C   | т      | м3     | Гкал       | Гкал                |

По данным СГК температура подпиточный воды tхв= 12,8 °C

Ответственный за учет \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

