

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-22/07/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,8 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	21,33	0,19	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
24.06.25	0,198	132,45	130,76	1,69	135,12	133,42	66,44	66,26	0,18	6,50	4,00	24,00	1,72	0,165
25.06.25	0,229	209,22	207,91	1,31	213,45	212,12	66,23	66,04	0,19	6,50	4,00	24,00	1,34	0,203
26.06.25	0,248	212,07	210,53	1,54	216,40	214,83	66,63	66,43	0,20	6,50	4,00	24,00	1,57	0,218
27.06.25	0,226	208,47	207,24	1,23	212,72	211,42	66,49	66,31	0,18	6,50	4,00	24,00	1,26	0,202
28.06.25	0,218	202,13	200,95	1,18	206,27	205,08	66,34	66,15	0,19	6,50	4,00	24,00	1,20	0,195
29.06.25	0,264	208,95	206,61	2,34	213,18	210,82	66,40	66,21	0,19	6,50	4,00	24,00	2,39	0,218
30.06.25	0,225	217,50	216,27	1,23	221,99	220,73	66,67	66,49	0,18	6,50	4,00	24,00	1,26	0,201
01.07.25	0,246	219,66	218,63	1,03	224,20	223,16	66,93	66,75	0,18	6,50	4,00	24,00	1,05	0,226
02.07.25	0,222	221,51	220,75	0,76	226,00	225,22	66,20	66,02	0,18	6,50	4,00	24,00	0,78	0,207
03.07.25	0,222	136,93	135,08	1,85	139,71	137,78	66,04	65,82	0,22	6,50	4,00	24,00	1,89	0,185
04.07.25	0,211	30,27	27,78	2,49	30,95	28,31	66,21	65,38	0,83	6,50	4,00	24,00	2,55	0,162
05.07.25	0,264	29,25	25,76	3,49	29,81	26,27	65,80	65,02	0,78	6,50	4,00	24,00	3,56	0,195
06.07.25	0,197	28,37	25,88	2,49	28,87	26,36	63,66	62,86	0,80	6,50	4,00	24,00	2,53	0,148
07.07.25	0,085	13,89	13,90	-0,01	14,02	14,03	46,67	45,82	0,85	6,50	4,00	24,00	-0,01	0,085
08.07.25	0,021	0,00	0,79	-0,79	0,00	0,79	25,82	29,32	-3,50	6,50	4,00	24,00	0,00	0,037
09.07.25	0,000	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	23,84	22,03	1,81	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
10.07.25	0,000	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	22,94	21,83	1,11	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
11.07.25	0,001	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	22,48	21,73	0,75	6,50	4,00	24,00	0,00	0,002
12.07.25	0,000	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	22,04	20,96	1,08	6,50	4,00	24,00	0,00	0,001
13.07.25	0,000	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	21,69	20,55	1,14	6,50	4,00	24,00	0,00	0,001
14.07.25	0,000	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	21,07	19,74	1,33	6,50	4,00	24,00	0,00	0,001
15.07.25	0,000	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	20,89	20,10	0,79	6,50	4,00	24,00	0,00	0,001
16.07.25	0,083	0,00	1,77	-1,77	0,00	1,77	23,54	48,94	-25,40	6,50	4,00	24,00	0,00	0,118
17.07.25	0,122	0,00	2,46	-2,46	0,00	2,46	28,74	52,73	-23,99	6,50	4,00	24,00	0,00	0,171
18.07.25	0,151	2,80	1,44	1,36	2,82	1,44	59,67	51,63	8,04	6,50	4,00	24,00	1,37	0,124
19.07.25	0,167	4,05	1,38	2,67	4,07	1,38	59,63	50,57	9,06	6,50	4,00	24,00	2,68	0,114
20.07.25	0,183	4,34	1,40	2,94	4,38	1,40	59,22	51,11	8,11	6,50	4,00	24,00	2,97	0,125
21.07.25	0,207	4,64	1,35	3,29	4,68	1,35	60,91	51,81	9,10	6,50	4,00	24,00	3,32	0,142
22.07.25	0,217	4,59	1,32	3,27	4,66	1,32	63,82	54,40	9,42	6,50	4,00	24,00	3,32	0,152
Итого:	4,207	2091,09	2060,18	30,91	2133,30	2101,68	48,82	48,68	0,14	6,50	4,00	720,00	36,73	3,595

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарев С. В. /

23.07.25



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
02/07/25г.-22/07/25г. ГВС

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,8 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qг, Гкал	МЗ, т	VЗ, м3	ВНР, ч
02.07.25	0,183	2,63	2,65	24,00
03.07.25	0,195	2,79	2,83	24,00
04.07.25	0,198	2,85	2,86	24,00
05.07.25	0,258	3,69	3,75	24,00
06.07.25	0,192	2,74	2,75	24,00
07.07.25	0,134	1,92	1,93	24,00
08.07.25	0,052	0,76	0,76	24,00
09.07.25	0,002	0,02	0,02	24,00
10.07.25	0,001	0,01	0,01	24,00
11.07.25	0,004	0,05	0,05	24,00
12.07.25	0,003	0,03	0,03	24,00
13.07.25	0,003	0,04	0,04	24,00
14.07.25	0,004	0,04	0,04	24,00
15.07.25	0,002	0,02	0,02	24,00
16.07.25	0,116	1,67	1,68	24,00
17.07.25	0,160	2,31	2,32	24,00
18.07.25	0,172	2,47	2,49	24,00
19.07.25	0,181	2,61	2,63	24,00
20.07.25	0,201	2,89	2,93	24,00
21.07.25	0,225	3,20	3,23	24,00
22.07.25	0,222	3,20	3,24	24,00
Итого:	2,508	35,94	36,26	504,00

$M_g = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы

23.07.25

