

Месячный отчет за Июль 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.25
Конец отчетного периода: 22.07.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.25	23:00	24.00	22.38	6.00	0.000	0.000	22.40	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.06.25	23:00	24.00	22.46	6.00	0.000	0.000	22.46	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.06.25	23:00	24.00	22.36	6.00	0.000	0.000	22.38	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.06.25	23:00	24.00	22.11	6.00	0.000	0.000	22.07	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.06.25	23:00	24.00	22.01	6.00	0.000	0.000	22.00	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.06.25	23:00	24.00	22.06	6.00	0.000	0.000	22.04	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.06.25	23:00	24.00	21.92	6.00	0.010	0.010	21.87	4.00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000
30.06.25	23:00	24.00	21.90	6.00	0.000	0.000	21.88	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01.07.25	23:00	24.00	21.78	6.00	0.000	0.000	21.69	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02.07.25	23:00	24.00	21.76	6.00	0.002	0.003	21.64	4.00	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000
03.07.25	23:00	24.00	21.74	6.00	0.000	0.000	21.63	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04.07.25	23:00	24.00	57.74	6.00	1.684	1.710	24.67	4.00	0.000	0.000	1.684	1.710	0.097	0.064
05.07.25	23:00	24.00	58.98	6.00	3.422	3.478	26.43	4.00	0.000	0.000	3.422	3.478	0.202	0.134
06.07.25	23:00	24.00	58.72	6.00	4.497	4.570	27.31	4.00	0.000	0.000	4.497	4.570	0.264	0.175
07.07.25	23:00	24.00	62.28	6.00	10.564	10.755	27.97	4.00	0.000	0.000	10.564	10.755	0.659	0.450
08.07.25	23:00	24.00	60.54	6.00	3.537	3.598	27.12	4.00	0.000	0.000	3.537	3.598	0.214	0.144
09.07.25	23:00	24.00	60.97	6.00	3.760	3.825	28.17	4.00	0.000	0.000	3.760	3.825	0.230	0.155
10.07.25	23:00	24.00	60.57	6.00	3.765	3.830	29.09	4.00	0.000	0.000	3.765	3.830	0.228	0.154
11.07.25	23:00	24.00	60.98	6.00	4.711	4.793	29.77	4.00	0.000	0.000	4.711	4.793	0.288	0.194
12.07.25	23:00	24.00	60.93	6.00	4.554	4.633	29.27	4.00	0.000	0.000	4.554	4.633	0.278	0.188
13.07.25	23:00	24.00	62.05	6.00	5.872	5.978	29.81	4.00	0.000	0.000	5.872	5.978	0.365	0.249
14.07.25	23:00	24.00	60.86	6.00	4.460	4.538	30.17	4.00	0.000	0.000	4.460	4.538	0.272	0.184
15.07.25	23:00	24.00	60.69	6.00	4.016	4.085	30.09	4.00	0.000	0.000	4.016	4.085	0.244	0.165
16.07.25	23:00	24.00	63.12	6.00	4.705	4.793	30.87	4.00	0.005	0.005	4.700	4.787	0.297	0.204
17.07.25	23:00	24.00	64.49	6.00	4.599	4.688	30.92	4.00	0.000	0.000	4.599	4.688	0.297	0.206
18.07.25	23:00	24.00	65.09	6.00	4.443	4.530	31.17	4.00	0.000	0.000	4.443	4.530	0.290	0.202
19.07.25	23:00	24.00	64.06	6.00	3.673	3.743	30.75	4.00	0.000	0.000	3.673	3.743	0.236	0.163
20.07.25	23:00	24.00	64.27	6.00	6.088	6.205	30.94	4.00	0.000	0.000	6.088	6.205	0.392	0.271
21.07.25	23:00	24.00	67.01	6.00	6.649	6.788	31.83	4.00	0.000	0.000	6.649	6.788	0.446	0.314
22.07.25	23:00	24.00	68.37	6.00	4.968	5.075	31.76	4.00	0.000	0.000	4.968	5.075	0.340	0.242
ИТОГО		720.00	47.47	6.00	89.979	91.623	26.67	4.00	0.012	0.013	89.967	91.610	5.640	3.858
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 19.80°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.80°C

Дата: 22 Июль 2025

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Июль 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.25
Конец отчетного периода: 22.07.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
23.06.25	23:00	24.00	21.25	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
24.06.25	23:00	24.00	21.25	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
25.06.25	23:00	24.00	21.17	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
26.06.25	23:00	24.00	21.07	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
27.06.25	23:00	24.00	20.95	6.00	0.004	0.004	0.000	0.000
28.06.25	23:00	24.00	20.99	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
29.06.25	23:00	24.00	20.98	6.00	0.004	0.004	0.000	0.000
30.06.25	23:00	24.00	20.87	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.07.25	23:00	24.00	22.74	6.00	0.074	0.074	0.002	0.000
02.07.25	23:00	24.00	21.18	6.00	0.053	0.053	0.001	0.000
03.07.25	23:00	24.00	21.49	6.00	0.061	0.061	0.001	0.000
04.07.25	23:00	24.00	54.70	6.00	1.781	1.806	0.098	0.062
05.07.25	23:00	24.00	56.59	6.00	3.596	3.650	0.204	0.133
06.07.25	23:00	24.00	56.72	6.00	4.606	4.676	0.262	0.170
07.07.25	23:00	24.00	61.31	6.00	10.574	10.759	0.649	0.440
08.07.25	23:00	24.00	60.01	6.00	3.549	3.609	0.213	0.143
09.07.25	23:00	24.00	58.33	6.00	3.868	3.930	0.226	0.149
10.07.25	23:00	24.00	57.96	6.00	3.871	3.932	0.225	0.148
11.07.25	23:00	24.00	58.91	6.00	4.776	4.854	0.282	0.187
12.07.25	23:00	24.00	58.88	6.00	4.650	4.726	0.274	0.182
13.07.25	23:00	24.00	60.19	6.00	5.974	6.075	0.360	0.242
14.07.25	23:00	24.00	58.64	6.00	4.564	4.638	0.268	0.178
15.07.25	23:00	24.00	58.32	6.00	4.119	4.185	0.241	0.159
16.07.25	23:00	24.00	60.98	6.00	4.967	5.053	0.303	0.205
17.07.25	23:00	24.00	62.14	6.00	4.887	4.975	0.304	0.207
18.07.25	23:00	24.00	62.70	6.00	4.727	4.814	0.297	0.203
19.07.25	23:00	24.00	61.34	6.00	3.926	3.995	0.241	0.163
20.07.25	23:00	24.00	62.50	6.00	6.387	6.503	0.400	0.273
21.07.25	23:00	24.00	65.13	6.00	7.000	7.138	0.457	0.318
22.07.25	23:00	24.00	66.06	6.00	5.285	5.392	0.350	0.245
ИТОГО		720.00	45.85	6.00	93.303	94.906	5.657	3.809
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.80°C

Дата: 22 Июль 2025

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

