

Месячный отчет за Июль 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.25
Конец отчетного периода: 22.07.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68226
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.25	23:00	24:00	21.33	5.5	0.000	0.00	22.40	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
24.06.25	23:00	24:00	63.48	5.5	6.204	6.32	28.70	4.0	0.000	0.00	6.204	6.320	0.394	0.271
25.06.25	23:00	24:00	63.64	5.5	5.978	6.09	28.12	4.0	0.000	0.00	5.978	6.091	0.381	0.262
26.06.25	23:00	24:00	64.10	5.5	6.135	6.25	28.94	4.0	0.000	0.00	6.135	6.252	0.393	0.272
27.06.25	23:00	24:00	64.03	5.5	6.589	6.71	28.91	4.0	0.000	0.00	6.589	6.714	0.422	0.292
28.06.25	23:00	24:00	63.99	5.5	6.824	6.95	29.08	4.0	0.000	0.00	6.824	6.954	0.437	0.302
29.06.25	23:00	24:00	64.07	5.5	6.779	6.91	29.64	4.0	0.000	0.00	6.779	6.908	0.435	0.300
30.06.25	23:00	24:00	64.38	5.5	6.553	6.68	29.48	4.0	0.000	0.00	6.553	6.679	0.422	0.292
01.07.25	23:00	24:00	64.28	5.5	6.387	6.51	28.78	4.0	0.000	0.00	6.387	6.510	0.411	0.284
02.07.25	23:00	24:00	63.53	5.5	7.199	7.33	28.60	4.0	0.000	0.00	7.199	7.334	0.458	0.315
03.07.25	23:00	24:00	64.18	5.5	6.189	6.31	29.58	4.0	0.000	0.00	6.189	6.307	0.397	0.275
04.07.25	23:00	24:00	66.17	5.5	6.284	6.41	30.62	4.0	0.000	0.00	6.284	6.411	0.416	0.292
05.07.25	23:00	24:00	64.99	5.5	6.815	6.95	29.82	4.0	0.000	0.00	6.815	6.948	0.443	0.308
06.07.25	23:00	24:00	63.45	5.5	7.040	7.17	28.80	4.0	0.000	0.00	7.040	7.172	0.447	0.308
07.07.25	23:00	24:00	45.75	5.5	3.522	3.56	22.91	4.0	0.000	0.00	3.522	3.558	0.161	0.091
08.07.25	23:00	24:00	20.46	5.5	0.000	0.00	20.88	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
09.07.25	23:00	24:00	20.12	5.5	0.000	0.00	20.49	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
10.07.25	23:00	24:00	23.77	5.5	0.885	0.89	21.25	4.0	0.000	0.00	0.885	0.887	0.021	0.004
11.07.25	23:00	24:00	52.35	5.5	6.154	6.24	27.12	4.0	0.000	0.00	6.154	6.237	0.322	0.200
12.07.25	23:00	24:00	61.67	5.5	7.261	7.39	28.68	4.0	0.000	0.00	7.261	7.390	0.448	0.304
13.07.25	23:00	24:00	62.61	5.5	8.025	8.17	29.08	4.0	0.000	0.00	8.025	8.171	0.503	0.344
14.07.25	23:00	24:00	63.07	5.5	6.982	7.11	28.98	4.0	0.000	0.00	6.982	7.111	0.441	0.302
15.07.25	23:00	24:00	62.72	5.5	6.334	6.45	29.39	4.0	0.000	0.00	6.334	6.450	0.397	0.272
16.07.25	23:00	24:00	64.98	5.5	6.993	7.13	30.07	4.0	0.000	0.00	6.993	7.130	0.455	0.316
17.07.25	23:00	24:00	66.59	5.5	6.589	6.72	30.66	4.0	0.000	0.00	6.589	6.724	0.439	0.309
18.07.25	23:00	24:00	67.11	5.5	6.314	6.45	31.01	4.0	0.000	0.00	6.314	6.445	0.424	0.299
19.07.25	23:00	24:00	66.51	5.5	6.665	6.80	30.78	4.0	0.000	0.00	6.665	6.801	0.444	0.312
20.07.25	23:00	24:00	65.57	5.5	6.724	6.86	29.79	4.0	0.000	0.00	6.724	6.858	0.441	0.308
21.07.25	23:00	24:00	68.12	5.5	7.249	7.40	30.84	4.0	0.000	0.00	7.249	7.404	0.494	0.350
22.07.25	23:00	24:00	69.89	5.5	6.343	6.49	29.57	4.0	0.000	0.00	6.343	6.485	0.444	0.318
ИТОГО		720.00	57.90	5.5	171.01	174.25	28.10	4.0	0.00	0.00	171.013	174.251	10.889	7.503
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 19.8°C

Дата: 22 Июль 2025

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

