

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-22/06/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 12,5 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.25	0,218	3,507	0,000	3,507	3,569	0,000	62,06	24,80	37,26	6,00	4,50	24,00	3,57	0,174
24.05.25	0,241	3,888	0,000	3,888	3,960	0,000	61,86	32,49	29,37	6,00	4,50	24,00	3,96	0,192
25.05.25	0,288	4,468	0,000	4,468	4,554	0,000	64,35	33,07	31,28	6,00	4,50	24,00	4,55	0,232
26.05.25	0,297	4,742	0,000	4,742	4,827	0,000	62,65	34,22	28,43	6,00	4,50	24,00	4,83	0,238
27.05.25	0,303	4,903	0,000	4,903	4,990	0,000	61,70	33,26	28,44	6,00	4,50	24,00	4,99	0,241
28.05.25	0,280	4,559	0,000	4,559	4,638	0,000	61,42	31,85	29,57	6,00	4,50	24,00	4,64	0,223
29.05.25	0,335	5,290	0,000	5,290	5,389	0,000	63,33	31,43	31,90	6,00	4,50	24,00	5,39	0,269
30.05.25	0,282	4,511	0,000	4,511	4,593	0,000	62,46	32,32	30,14	6,00	4,50	24,00	4,59	0,226
31.05.25	0,362	5,577	0,000	5,577	5,686	0,000	64,81	33,39	31,42	6,00	4,50	24,00	5,69	0,292
01.06.25	0,375	5,778	0,000	5,778	5,892	0,000	64,90	34,47	30,43	6,00	4,50	24,00	5,89	0,303
02.06.25	0,320	5,013	0,000	5,013	5,109	0,000	63,92	35,16	28,76	6,00	4,50	24,00	5,11	0,258
03.06.25	0,354	5,486	0,000	5,486	5,593	0,000	64,64	35,36	29,28	6,00	4,50	24,00	5,59	0,286
04.06.25	0,323	4,986	0,000	4,986	5,085	0,000	64,75	35,72	29,03	6,00	4,50	24,00	5,09	0,261
05.06.25	0,314	4,858	0,000	4,858	4,951	0,000	64,70	36,02	28,68	6,00	4,50	24,00	4,95	0,254
06.06.25	0,308	4,804	0,000	4,804	4,895	0,000	64,16	36,56	27,60	6,00	4,50	24,00	4,90	0,248
07.06.25	0,292	4,559	0,000	4,559	4,647	0,000	64,07	36,43	27,64	6,00	4,50	24,00	4,65	0,235
08.06.25	0,317	4,888	0,000	4,888	4,983	0,000	64,83	36,82	28,01	6,00	4,50	24,00	4,98	0,256
09.06.25	0,239	3,831	0,000	3,831	3,900	0,000	62,60	36,32	26,28	6,00	4,50	24,00	3,90	0,192
10.06.25	0,262	4,181	0,000	4,181	4,257	0,000	62,66	35,98	26,68	6,00	4,50	24,00	4,26	0,210
11.06.25	0,230	3,690	0,000	3,690	3,756	0,000	62,48	35,92	26,56	6,00	4,50	24,00	3,76	0,184
12.06.25	0,259	4,053	0,000	4,053	4,129	0,000	63,85	36,57	27,28	6,00	4,50	24,00	4,13	0,208
13.06.25	0,240	3,795	0,000	3,795	3,866	0,000	63,32	37,17	26,15	6,00	4,50	24,00	3,87	0,193
14.06.25	0,233	3,723	0,000	3,723	3,791	0,000	62,45	37,13	25,32	6,00	4,50	24,00	3,79	0,186
15.06.25	0,327	5,136	0,000	5,136	5,232	0,000	63,61	37,75	25,86	6,00	4,50	24,00	5,23	0,262
16.06.25	0,288	4,581	0,000	4,581	4,666	0,000	62,77	37,20	25,57	6,00	4,50	24,00	4,67	0,231
17.06.25	0,341	5,278	0,000	5,278	5,381	0,000	64,52	37,83	26,69	6,00	4,50	24,00	5,38	0,275
18.06.25	0,012	0,229	0,000	0,229	0,231	0,000	54,03	33,34	20,69	6,00	4,50	24,00	0,23	0,009
19.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,39	28,72	-0,33	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
20.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,30	27,63	-0,33	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
21.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,52	26,82	-0,30	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
22.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,39	25,58	-0,19	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
Итого:	7,639	120,31	0,00	120,31	122,57	0,00	58,40	33,78	24,62	6,00	4,50	744,00	122,57	6,135

Qрасч = Qo- (Mr*($t_{ф}$ - t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы

/ Пономарёв С. В. /

23.06.25

