

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-22/06/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, ty)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, tf= 12,5 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.25	0,337	21,01	16,98	4,03	21,25	17,22	55,79	49,22	6,57	5,00	4,00	24,00	4,08	0,287
24.05.25	0,303	18,43	14,66	3,77	18,67	14,90	53,91	47,06	6,85	5,00	4,00	24,00	3,82	0,256
25.05.25	0,289	15,96	12,44	3,52	16,20	12,59	53,51	45,58	7,93	5,00	4,00	24,00	3,57	0,245
26.05.25	0,307	15,52	11,46	4,06	15,76	11,53	53,17	45,23	7,94	5,00	4,00	24,00	4,12	0,256
27.05.25	0,345	15,95	10,98	4,97	16,19	10,99	51,63	43,61	8,02	5,00	4,00	24,00	5,04	0,283
28.05.25	0,314	16,81	12,63	4,18	17,06	12,72	51,90	44,14	7,76	5,00	4,00	24,00	4,24	0,262
29.05.25	0,345	17,26	12,74	4,52	17,50	12,91	52,90	44,70	8,20	5,00	4,00	24,00	4,58	0,289
30.05.25	0,311	16,81	12,87	3,94	17,05	13,00	52,72	44,67	8,05	5,00	4,00	24,00	4,00	0,262
31.05.25	0,391	18,16	12,91	5,25	18,41	13,10	53,93	45,55	8,38	5,00	4,00	24,00	5,32	0,325
01.06.25	0,352	17,63	13,14	4,49	17,87	13,37	54,36	46,15	8,21	5,00	4,00	24,00	4,55	0,296
02.06.25	0,302	16,89	13,20	3,69	17,14	13,43	54,16	46,33	7,83	5,00	4,00	24,00	3,74	0,256
03.06.25	0,328	17,78	13,65	4,13	18,02	13,89	54,47	46,85	7,62	5,00	4,00	24,00	4,19	0,276
04.06.25	0,310	17,29	13,51	3,78	17,53	13,75	54,91	47,27	7,64	5,00	4,00	24,00	3,83	0,263
05.06.25	0,326	17,38	13,32	4,06	17,62	13,55	55,09	47,39	7,70	5,00	4,00	24,00	4,12	0,275
06.06.25	0,306	17,07	13,31	3,76	17,31	13,55	55,31	47,74	7,57	5,00	4,00	24,00	3,81	0,259
07.06.25	0,293	16,70	13,15	3,55	16,94	13,39	54,55	47,17	7,38	5,00	4,00	24,00	3,60	0,249
08.06.25	0,286	16,62	13,15	3,47	16,86	13,39	54,51	47,08	7,43	5,00	4,00	24,00	3,52	0,243
09.06.25	0,308	17,03	13,01	4,02	17,27	13,23	53,30	46,15	7,15	5,00	4,00	24,00	4,08	0,258
10.06.25	0,281	15,65	12,03	3,62	15,89	12,14	52,97	45,42	7,55	5,00	4,00	24,00	3,68	0,236
11.06.25	0,270	14,90	11,43	3,47	15,14	11,51	52,58	44,89	7,69	5,00	4,00	24,00	3,53	0,227
12.06.25	0,259	13,40	10,19	3,21	13,64	10,19	53,20	44,67	8,53	5,00	4,00	24,00	3,27	0,219
13.06.25	0,270	13,70	10,16	3,54	13,94	10,16	52,72	44,48	8,24	5,00	4,00	24,00	3,60	0,226
14.06.25	0,249	15,74	12,72	3,02	15,95	12,80	53,19	46,20	6,99	5,00	4,00	24,00	3,06	0,211
15.06.25	0,303	23,38	19,96	3,42	23,70	20,20	56,10	50,57	5,53	5,00	4,00	24,00	3,47	0,260
16.06.25	0,295	22,91	19,50	3,41	23,22	19,74	55,81	50,22	5,59	5,00	4,00	24,00	3,46	0,252
17.06.25	0,364	23,50	19,18	4,32	23,87	19,42	57,34	51,31	6,03	5,00	4,00	24,00	4,39	0,310
18.06.25	0,000	1,63	2,89	-1,26	1,65	2,90	51,72	30,79	20,93	5,00	4,00	24,00	-1,28	0,016
19.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	25,82	0,58	5,00	4,00	24,00	0,00	0,000
20.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	25,29	0,49	5,00	4,00	24,00	0,00	0,000
21.06.25	0,000	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	24,93	23,97	0,96	5,00	4,00	24,00	0,00	0,000
22.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	23,39	0,76	5,00	4,00	24,00	0,00	0,000
Итого:	8,044	455,11	355,18	99,93	461,65	359,58	50,23	43,19	7,04	5,00	4,00	744,00	101,39	6,795

Qрасч = Qo- (Mг*(tf-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

23.06.25



/ Пономарёв С. В. /