

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-22/06/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,5 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.05.25	0,181	0,233	3,25	0,00	3,34	3,27	0,00	3,37	55,58	29,08	26,50	6,50	4,00	24,00	0,139
Итого:	0,181	0,233	3,25	0,00	3,34	3,27	0,00	3,37	55,58	29,08	26,50	6,50	4,00	24,00	0,139

Узел учета системы отопления сдан в эксплуатацию, после проведения поверочных работ, 10.06.2025

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
10.06.25	0,154	3,15	0,00	3,15	3,16	0,00	58,42	31,27	27,15	6,50	4,00	24,00	3,16	0,115
11.06.25	0,209	3,59	0,00	3,59	3,60	0,00	58,63	31,32	27,31	6,50	4,00	24,00	3,60	0,164
12.06.25	0,213	3,54	0,00	3,54	3,56	0,00	59,08	31,78	27,30	6,50	4,00	24,00	3,56	0,169
13.06.25	0,219	3,64	0,00	3,64	3,67	0,00	59,38	32,05	27,33	6,50	4,00	24,00	3,67	0,174
14.06.25	0,190	3,15	0,00	3,15	3,16	0,00	58,80	31,86	26,94	6,50	4,00	24,00	3,16	0,151
15.06.25	0,234	3,80	0,00	3,80	3,83	0,00	60,11	32,58	27,53	6,50	4,00	24,00	3,83	0,187
16.06.25	0,187	3,06	0,00	3,06	3,08	0,00	59,47	32,41	27,06	6,50	4,00	24,00	3,08	0,149
17.06.25	0,246	3,91	0,00	3,91	3,95	0,00	61,14	32,44	28,70	6,50	4,00	24,00	3,95	0,197
18.06.25	0,012	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	55,21	28,49	26,72	6,50	4,00	24,00	0,20	0,010
19.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	23,99	-0,08	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
20.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	22,89	0,12	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
21.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	22,30	0,17	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
22.06.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	21,73	0,14	6,50	4,00	24,00	0,00	0,000
Итого:	1,664	28,04	0,00	28,04	28,21	0,00	47,81	28,85	18,95	6,50	4,00	312,00	28,21	1,314

Mг=M3

$$Q_{расч} = Q_o - (M_{г} \cdot (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.25



Пономарёв С. В. /