

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г. -22/06/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,5 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	BHP ч	Vгв м3	Qрасч Гкал
23.05.2025	65,65	61,15	4,50	10,63	10,39	9,29	9,05	1,34	6,50	5,50	0,131	24	1,37	0,114
24.05.2025	64,47	59,88	4,59	10,00	9,75	8,93	8,70	1,05	6,50	5,50	0,113	24	1,08	0,100
25.05.2025	65,59	60,24	5,35	9,60	9,37	8,55	8,33	1,04	6,50	5,50	0,118	24	1,07	0,105
26.05.2025	65,24	60,10	5,14	9,37	9,13	8,10	7,87	1,26	6,50	5,50	0,132	24	1,29	0,116
27.05.2025	63,60	57,88	5,72	8,90	8,70	7,43	7,35	1,35	6,50	5,50	0,129	24	1,38	0,112
28.05.2025	63,67	58,31	5,36	10,16	9,96	7,43	7,31	2,65	6,50	5,50	0,211	24	2,70	0,178
29.05.2025	65,07	60,44	4,63	11,41	11,17	8,14	7,90	3,27	6,50	5,50	0,250	24	3,34	0,209
30.05.2025	64,67	60,13	4,54	11,61	11,35	8,07	7,83	3,52	6,50	5,50	0,264	24	3,60	0,220
31.05.2025	66,01	61,29	4,72	10,73	10,49	8,15	7,91	2,58	6,50	5,50	0,209	24	2,64	0,177
01.06.2025	66,13	61,55	4,58	11,54	11,30	8,26	8,02	3,28	6,50	5,50	0,254	24	3,35	0,213
02.06.2025	65,44	61,04	4,40	11,49	11,24	8,27	8,03	3,21	6,50	5,50	0,246	24	3,28	0,206
03.06.2025	65,54	61,27	4,27	12,15	11,91	8,56	8,32	3,59	6,50	5,50	0,269	24	3,66	0,224
04.06.2025	65,92	57,81	8,11	12,11	11,87	8,31	8,12	3,75	6,50	5,50	0,313	24	3,83	0,266
05.06.2025	65,32	42,36	22,96	11,27	11,02	7,85	7,85	3,17	6,50	5,50	0,386	24	3,24	0,346
06.06.2025	65,40	60,88	4,52	7,66	7,47	4,96	4,96	2,51	6,50	5,50	0,183	24	2,57	0,152
07.06.2025	64,80	60,02	4,78	7,26	7,10	4,93	4,93	2,17	6,50	5,50	0,163	24	2,22	0,136
08.06.2025	65,42	60,71	4,71	7,68	7,51	4,92	4,92	2,59	6,50	5,50	0,192	24	2,65	0,160
09.06.2025	64,20	59,72	4,48	8,75	8,58	4,89	4,89	3,69	6,50	5,50	0,259	24	3,76	0,213
10.06.2025	63,76	57,47	6,29	5,99	5,90	3,49	3,49	2,41	6,50	5,50	0,173	24	2,45	0,143
11.06.2025	63,57	55,24	8,33	5,32	5,24	2,47	2,47	2,77	6,50	5,50	0,197	24	2,81	0,162
12.06.2025	64,06	54,39	9,67	4,71	4,64	2,09	2,09	2,55	6,50	5,50	0,182	24	2,59	0,150
13.06.2025	62,37	53,25	9,12	4,75	4,71	2,00	2,00	2,71	6,50	5,50	0,187	24	2,73	0,153
14.06.2025	63,16	54,88	8,28	4,66	4,61	2,52	2,52	2,09	6,50	5,50	0,154	24	2,11	0,128
15.06.2025	39,28	39,14	0,14	8,98	8,96	3,63	3,63	5,33	6,50	5,50	0,211	24	5,34	0,144
16.06.2025	40,56	38,75	1,81	2,21	2,21	1,43	1,43	0,78	6,50	5,50	0,035	24	0,78	0,025
17.06.2025	23,41	23,49	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	0,000	24	0,00	0,000
18.06.2025	22,94	23,06	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	0,000	24	0,00	0,000
19.06.2025	22,72	22,90	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	0,000	24	0,00	0,000
20.06.2025	22,56	22,79	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	0,000	24	0,00	0,000
21.06.2025	22,44	22,68	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	0,000	24	0,00	0,000
22.06.2025	22,10	22,36	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	0,000	24	0,00	0,000
Итого:				218,94	214,58	152,67	149,92	64,66			4,961	744	65,85	4,153
Средние:	55,00	50,17	4,84						6,50	5,50				

$$Q_{расч} = Q_o - (Mr \cdot (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы: _____ / Пономарев С. В. /

23.06.25

