

Месячный отчет за Июнь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.25
Конец отчетного периода: 22.06.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.25	23:00	24:00	62.55	6.00	4.036	4.110	27.40	4.00	0.000	0.000	4.036	4.110	0.253	0.202
24.05.25	23:00	24:00	61.74	6.00	4.176	4.250	27.35	4.00	0.000	0.000	4.176	4.250	0.258	0.206
25.05.25	23:00	24:00	64.72	6.00	5.449	5.555	27.87	4.00	0.000	0.000	5.449	5.555	0.353	0.285
26.05.25	23:00	24:00	63.76	6.00	5.857	5.968	27.66	4.00	0.000	0.000	5.857	5.968	0.374	0.301
27.05.25	23:00	24:00	61.41	6.00	5.626	5.725	26.68	4.00	0.000	0.000	5.626	5.725	0.346	0.276
28.05.25	23:00	24:00	61.71	6.00	6.080	6.188	26.19	4.00	0.000	0.000	6.080	6.188	0.376	0.300
29.05.25	23:00	24:00	61.85	6.00	5.480	5.578	26.58	4.00	0.000	0.000	5.480	5.578	0.339	0.271
30.05.25	23:00	24:00	62.46	6.00	5.986	6.095	26.74	4.00	0.000	0.000	5.986	6.095	0.374	0.300
31.05.25	23:00	24:00	63.03	6.00	4.288	4.368	26.91	4.00	0.000	0.000	4.288	4.368	0.271	0.217
01.06.25	23:00	24:00	64.06	6.00	5.728	5.838	27.00	4.00	0.000	0.000	5.728	5.838	0.368	0.296
02.06.25	23:00	24:00	62.98	6.00	5.143	5.238	27.06	4.00	0.000	0.000	5.143	5.238	0.324	0.260
03.06.25	23:00	24:00	63.32	6.00	5.235	5.333	27.50	4.00	0.000	0.000	5.235	5.333	0.332	0.267
04.06.25	23:00	24:00	63.34	6.00	4.830	4.920	27.45	4.00	0.000	0.000	4.830	4.920	0.306	0.246
05.06.25	23:00	24:00	63.57	6.00	5.539	5.643	27.75	4.00	0.000	0.000	5.539	5.643	0.353	0.283
06.06.25	23:00	24:00	63.23	6.00	4.671	4.758	28.10	4.00	0.000	0.000	4.671	4.758	0.296	0.237
07.06.25	23:00	24:00	63.40	6.00	5.465	5.568	27.70	4.00	0.000	0.000	5.465	5.568	0.347	0.279
08.06.25	23:00	24:00	63.76	6.00	5.113	5.210	27.95	4.00	0.000	0.000	5.113	5.210	0.326	0.263
09.06.25	23:00	24:00	62.28	6.00	5.479	5.578	28.26	4.00	0.000	0.000	5.479	5.578	0.342	0.273
10.06.25	23:00	24:00	61.67	6.00	4.503	4.583	28.19	4.00	0.000	0.000	4.503	4.583	0.278	0.222
11.06.25	23:00	24:00	62.05	6.00	5.103	5.195	28.27	4.00	0.000	0.000	5.103	5.195	0.317	0.253
12.06.25	23:00	24:00	62.61	6.00	3.941	4.013	28.12	4.00	0.000	0.000	3.941	4.013	0.247	0.198
13.06.25	23:00	24:00	61.87	6.00	3.927	3.998	27.93	4.00	0.000	0.000	3.927	3.998	0.243	0.194
14.06.25	23:00	24:00	61.43	6.00	4.429	4.508	28.38	4.00	0.000	0.000	4.429	4.508	0.273	0.217
15.06.25	23:00	24:00	38.98	6.00	7.533	7.588	25.73	4.00	0.000	0.000	7.533	7.588	0.294	0.200
16.06.25	23:00	24:00	38.87	6.00	1.522	1.533	24.66	4.00	0.000	0.000	1.522	1.533	0.059	0.040
17.06.25	23:00	24:00	23.58	6.00	0.000	0.000	23.52	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.06.25	23:00	24:00	23.18	6.00	0.000	0.000	23.16	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.06.25	23:00	24:00	22.84	6.00	0.000	0.000	22.82	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.25	23:00	24:00	22.90	6.00	0.000	0.000	22.87	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.25	23:00	24:00	22.65	6.00	0.000	0.000	22.64	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.06.25	23:00	24:00	22.43	6.00	0.000	0.000	22.43	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	53.49	6.00	125.138	127.333	26.48	4.00	0.000	0.000	125.138	127.333	7.650	6.086
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 12.50°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 12.50°C

Дата: 22 Июнь 2025

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/



Месячный отчет за Июнь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.25
Конец отчетного периода: 22.06.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
23.05.25	23:00	24.00	60.08	6.00	4.138	4.208	0.249	0.197
24.05.25	23:00	24.00	59.54	6.00	4.267	4.338	0.254	0.201
25.05.25	23:00	24.00	62.93	6.00	5.536	5.638	0.349	0.280
26.05.25	23:00	24.00	61.97	6.00	5.970	6.077	0.371	0.296
27.05.25	23:00	24.00	59.60	6.00	5.726	5.821	0.342	0.270
28.05.25	23:00	24.00	59.96	6.00	6.202	6.306	0.372	0.295
29.05.25	23:00	24.00	59.96	6.00	5.608	5.702	0.337	0.267
30.05.25	23:00	24.00	60.67	6.00	6.096	6.201	0.370	0.294
31.05.25	23:00	24.00	60.63	6.00	4.386	4.461	0.266	0.211
01.06.25	23:00	24.00	62.25	6.00	5.832	5.937	0.364	0.291
02.06.25	23:00	24.00	60.93	6.00	5.251	5.342	0.320	0.255
03.06.25	23:00	24.00	61.29	6.00	5.339	5.433	0.328	0.261
04.06.25	23:00	24.00	61.21	6.00	4.935	5.021	0.303	0.241
05.06.25	23:00	24.00	61.63	6.00	5.706	5.807	0.352	0.281
06.06.25	23:00	24.00	60.97	6.00	4.781	4.864	0.292	0.232
07.06.25	23:00	24.00	61.58	6.00	5.587	5.686	0.345	0.275
08.06.25	23:00	24.00	61.81	6.00	5.227	5.320	0.324	0.258
09.06.25	23:00	24.00	60.43	6.00	5.595	5.690	0.339	0.269
10.06.25	23:00	24.00	59.40	6.00	4.630	4.707	0.275	0.218
11.06.25	23:00	24.00	60.03	6.00	5.200	5.288	0.313	0.248
12.06.25	23:00	24.00	60.16	6.00	4.040	4.108	0.243	0.193
13.06.25	23:00	24.00	59.27	6.00	4.031	4.097	0.239	0.189
14.06.25	23:00	24.00	59.20	6.00	4.499	4.573	0.267	0.210
15.06.25	23:00	24.00	38.61	6.00	7.574	7.628	0.293	0.199
16.06.25	23:00	24.00	38.10	6.00	1.533	1.544	0.059	0.039
17.06.25	23:00	24.00	21.97	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.06.25	23:00	24.00	21.72	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
19.06.25	23:00	24.00	21.65	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.25	23:00	24.00	21.42	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.25	23:00	24.00	21.34	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.06.25	23:00	24.00	21.30	6.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	51.66	6.00	127.687	129.797	7.565	5.969
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 12.50°C

Дата: 22 Июнь 2025

Представитель потребителя:  Г. В. Пономарев/