

Месячный отчет за Июнь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.25

Конец отчетного периода: 22.06.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10

Идентификационный номер прибора: ИД=68226

Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.25	23:00	24.00	65.15	5.5	6.957	7.09	29.08	4.0	0.000	0.00	6.957	7.094	0.454	0.367
24.05.25	23:00	24.00	63.84	5.5	7.364	7.50	27.95	4.0	0.000	0.00	7.364	7.503	0.470	0.378
25.05.25	23:00	24.00	65.22	5.5	10.092	10.29	28.08	4.0	0.000	0.00	10.092	10.291	0.659	0.532
26.05.25	23:00	24.00	64.01	5.5	8.547	8.71	26.22	4.0	0.000	0.00	8.547	8.710	0.547	0.441
27.05.25	23:00	24.00	62.61	5.5	8.323	8.48	24.10	4.0	0.000	0.00	8.323	8.475	0.521	0.417
28.05.25	23:00	24.00	62.75	5.5	8.837	9.00	22.71	4.0	0.000	0.00	8.837	8.999	0.555	0.444
29.05.25	23:00	24.00	64.46	5.5	8.557	8.72	24.86	4.0	0.000	0.00	8.557	8.722	0.552	0.445
30.05.25	23:00	24.00	64.14	5.5	7.887	8.04	25.29	4.0	0.000	0.00	7.887	8.038	0.506	0.408
31.05.25	23:00	24.00	65.65	5.5	9.078	9.26	26.51	4.0	0.000	0.00	9.078	9.259	0.596	0.483
01.06.25	23:00	24.00	65.71	5.5	7.728	7.88	27.55	4.0	0.000	0.00	7.728	7.883	0.508	0.412
02.06.25	23:00	24.00	64.72	5.5	7.044	7.18	27.79	4.0	0.000	0.00	7.044	7.181	0.456	0.368
03.06.25	23:00	24.00	65.24	5.5	7.302	7.45	28.45	4.0	0.000	0.00	7.302	7.446	0.477	0.385
04.06.25	23:00	24.00	65.37	5.5	6.850	6.99	28.92	4.0	0.000	0.00	6.850	6.986	0.448	0.362
05.06.25	23:00	24.00	65.48	5.5	7.327	7.47	29.48	4.0	0.000	0.00	7.327	7.473	0.480	0.388
06.06.25	23:00	24.00	65.02	5.5	7.634	7.78	29.06	4.0	0.000	0.00	7.634	7.784	0.497	0.401
07.06.25	23:00	24.00	64.86	5.5	7.058	7.20	29.53	4.0	0.000	0.00	7.058	7.196	0.458	0.370
08.06.25	23:00	24.00	65.31	5.5	6.805	6.94	29.54	4.0	0.000	0.00	6.805	6.939	0.445	0.360
09.06.25	23:00	24.00	63.53	5.5	8.055	8.21	28.26	4.0	0.000	0.00	8.055	8.206	0.512	0.411
10.06.25	23:00	24.00	64.15	5.5	7.564	7.71	28.59	4.0	0.002	0.00	7.562	7.707	0.485	0.391
11.06.25	23:00	24.00	63.38	5.5	7.233	7.37	28.06	4.0	0.000	0.00	7.233	7.368	0.459	0.368
12.06.25	23:00	24.00	64.43	5.5	6.480	6.61	28.66	4.0	0.000	0.00	6.480	6.605	0.418	0.337
13.06.25	23:00	24.00	63.12	5.5	5.370	5.47	28.63	4.0	0.000	0.00	5.370	5.470	0.339	0.272
14.06.25	23:00	24.00	63.09	5.5	5.693	5.80	29.30	4.0	0.000	0.00	5.693	5.798	0.359	0.288
15.06.25	23:00	24.00	63.59	5.5	7.592	7.74	29.50	4.0	0.000	0.00	7.592	7.735	0.483	0.388
16.06.25	23:00	24.00	63.34	5.5	7.132	7.27	28.79	4.0	0.000	0.00	7.132	7.265	0.452	0.363
17.06.25	23:00	24.00	65.10	5.5	7.914	8.07	29.93	4.0	0.000	0.00	7.914	8.069	0.516	0.417
18.06.25	23:00	24.00	62.59	5.5	0.712	0.73	24.88	4.0	0.000	0.00	0.712	0.725	0.045	0.036
19.06.25	23:00	24.00	23.12	5.5	0.000	0.00	24.13	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.25	23:00	24.00	22.04	5.5	0.000	0.00	23.38	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.25	23:00	24.00	20.83	5.5	0.000	0.00	21.64	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.06.25	23:00	24.00	20.79	5.5	0.000	0.00	21.85	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	58.80	5.5	197.14	200.93	27.12	4.0	0.00	0.00	197.134	200.927	12.697	10.233
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 12.5°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 12.5°C

Дата: 22 Июнь 2025

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

